

砂浆试块试压报告



委托编号	201701578				试验编号	2017SN0587SK00071			
施工单位	北京鑫峰建设投资有限公司				委托人	王超			
工程名称及施工部位	南水北调巡线路工程第二标段 k37+258.935-k37+318.935两侧重力式挡墙砌筑家家基金贷款速度快绿色的...从调动时间起前三年度的拍卖会材料(例如2017年年检后调动,需要提供2014、2015、2016三年的拍								
砂浆种类	水泥砂浆	强度等级	M7.5	稠度	85 mm				
水泥品种	P.S.A	强度等级	32.5	厂别	冀东				
砂产地及品种	涿州 中砂								
检测依据	JTG E30-2005		掺和料种类	/					
外加剂种类	/		外加剂2种类	/					
配合比编号	项目	各种材料用量 (kg)							
		水泥	砂	水	掺合料	外加剂	外加剂2		
SP15-00002	每 m³用量	270	1460	180	/	/	/		
	每盘用量	/	/	/	/	/	/		
制模日期	2017-05-24		养护条件	标养		要求龄期	28 d		
要求试验日期	2017-06-21		试块收到日期	2017-06-20		试块制作人	刘文龙		
试件编号	试压日期	实际龄期 (d)	试件边长 (mm)	受压面积 (mm²)	破坏荷载 (kN)		抗压强度 (MPa)	达到设计强度 (%)	
/	2017-06-21	28	70.7	5000	单块	平均	94.6	18.9	252
					103.2				
					94.93				
					93.24				
					90.55				
					95.85				
备注: aaa方法挂靠户口 有见证									
技术负责人			校核人			试验人			
报告日期	2017 年 12 月 02 日								