

Демо-предприятие «СинтетикАрма»

УТВЕРЖДАЮ
Главный конструктор
_____ / А. А. Затворов /

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Арматура трубопроводная — затвор дисковый поворотный

Обозначение: ЗДП-ДЕМО-100

PASSPORT-DEMO-VALVE-001 · demo-item-valve-001 · класс demo-valve

Паспорт распространяется на затворы дисковые поворотные серии ЗДП-ДЕМО.
Синтетический документ для демонстрации пайплайна.

1. Основные параметры

Изделие предназначено для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах водоснабжения и теплоснабжения. На титульной табличке указано наименование: Затвор дисковый поворотный.

Условный проход DN 100. Условное давление PN 1.6 МПа. Рабочая среда — вода и нейтральные жидкости без твёрдых включений.

Параметр	Значение	Примечание
Наименование	Затвор дисковый поворотный	табличка
Обозначение	ЗДП-DEMO-100	—
Условный диаметр	DN 100	мм
Номинальное давление	PN 1.6	МПа

2. Технические характеристики

Рабочая температура среды: −20...+120 °С. Привод: рукоятка с фиксацией положения. Строительная длина по ГОСТ-подобной таблице составляет 52 мм.

Корпус — сталь 20. Диск — сталь 20 с уплотнением EPDM. Перед монтажом проверить состояние уплотнения и свободный ход диска.

Параметр	Значение
Рабочая температура	−20...+120 °С
Привод	рукоятка
Строительная длина	52 мм
Материал корпуса	сталь 20
Уплотнение диска	EPDM

3. Конструкция и присоединение

Раздел содержит сводные данные по массе, герметичности и типу присоединения. Значения используются при заполнении карточки атрибутов.

Параметр	Значение	Примечание
Масса	9.8 кг	нетто
Класс герметичности	класс А	по утечке
Присоединение	межфланцевое	без ответных фланцев

4. Гидравлическое сопротивление

Дополнительно в тексте: коэффициент сопротивления $\zeta \approx 0.35$ в полностью открытом положении при числе Рейнольдса $Re \geq 10^5$. Значение справочное; для точного расчёта потерь давления использовать методику проекта трубопровода.

Параметр	Значение	Условие
Коэффициент сопротивления ζ	0.35	полностью открыт

5. Комплектность и приёмка

Затвор — 1 шт.; паспорт — 1 экз.; рукоятка в сборе — 1 шт. Изделие признано годным.
Дата: 20.04.2024. ОТК: _____ / В. В. Проверов /

6. Гарантии

Гарантийный срок — 18 месяцев с даты отгрузки. Синтетический документ; юридической силы не имеет.