CERTIFICADO DE PRODUCTO
No. 3311382026 V:0

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN: 5 RETIE
AGENCIA LATINOAMERICANA DE CERTIFICACIÓN SAS
Certifica que el producto:

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS
Referencias: ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

TITULAR: JFC ELECTRICAL ENGINEERINGS S.A.S NIT: 900967959 Dirección: Carrera 5 # 4 – 62 Neiva - Huila - Colombia.	**FABRICANTE:** JFC ELECTRICAL ENGINEERINGS S.A.S NIT: 900967959 Dirección: Carrera 5 # 4- 62 Neiva - Huila - Colombia

Es conforme con los requisitos:
Resolución 40117 de 2024 “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”
Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas.
(Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.)
Artículo 2.3.31. Tableros eléctricos y celdas.
Tableros de transferencias automáticas de carga.

Ensayos bajo norma: IEC61439.

El certificado de conformidad es entregado con el **ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS** que consta de tres (03) páginas el cual contiene el alcance con los productos.

Fecha de aprobación: 2026-05-15
Fecha del primer seguimiento: 2027-05-15
Fecha del segundo seguimiento: 2029-01-15
Fecha de vencimiento: 2031-05-14

Firmado digitalmente por CARLOS FERNANDO .CASTAÑEDA NIÑO
Fecha: 2026.05.15 '16:33:54 -05'00

CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO
Gerente ALC S.A.S

Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada.
La certificación es de uso exclusivo del titular.

ISO/IEC 17065:2012
22-CPR-013

www.alcingenieria.com
Dirección Calle 127ª No 71ª-19 Bogotá DC. Colombia
Para confirmar validez del certificado comuníquese a la línea 310 422 1445 o al correo info@alcingenieria.com

CERTIFICADO DE PRODUCTO
No. 3311382026 V:0

	Numero de informe	Nombre del Laboratorio
Reportes de ensayos	CE-24-26	EMTEST SAS
	AT-27-26	EMTEST SAS
Marca	JFC	

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
No. 3311382026 V:0

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	JFC-ATS-01	**Tablero para transferencias automáticas – motorizadas con módulo de control de accionamiento mecánico según requerimiento del diseño.** **CARACTERÍSTICAS:** transferencia es un interruptor eléctrico que cambia una carga entre dos fuentes, se fabrican de operación automática, motorizada o manual y pueden cambiar cuando detectan que una de las fuentes ha perdido o ganado el poder. Se fabrican según requerimiento en diseño eléctrico y exigencias del proyecto. Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V1500v *Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lamina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: 10

Usos y Prohibiciones
USOS : **Distribución y Control de Energía en Baja Tensión:** Diseñado para la centralización, derivación, control y protección de circuitos eléctricos ramales y de distribución en sistemas con tensiones nominales no superiores a 1000V en corriente alterna (C.A.) o 1500V en corriente continua (C.C.). **Alojamiento de Dispositivos de Protección Certificados:** Uso exclusivo para el montaje y soporte mecánico de interruptores automáticos (termomagnéticos), fusibles, relés y equipos de medida que cuenten con certificación RETIE vigente y cuyas dimensiones y sistemas de anclaje (*Plug-in* o *Bolt-on*) sean mecánicamente compatibles con el barraje ensayado en fábrica. **Operación Segura mediante Frente Muerto:** Diseñado para permitir la maniobra externa de los dispositivos de corte por parte de personal no calificado, garantizando un grado de protección mínimo contra contacto directo (**IP2X**) mediante contratapas y barreras físicas (frente muerto) fijadas con herramientas. **Compatibilidad Ambiental según Grado de Envolvente:**

Usos y Prohibiciones

- *Uso Interior:* Envolventes con grado de protección mínimo **IP20 / NEMA 1**, aptas para ambientes libres de humedad conductiva y polvo en suspensión.
- *Uso Exterior / Industrial:* Envolventes con grado de protección **IP54 o superior / NEMA 3R, 4, 4X**, aptas para soportar intemperie, chorros de agua o ambientes corrosivos según la especificación particular del modelo certificado.

Puesta a Tierra y Conexión de Conductores: Diseñado para operar con sistemas de puesta a tierra independientes, empleando el barraje de tierra (PE) conectado solidariamente a la estructura para la equipotencialidad de las partes metálicas no activas, y el barraje de neutro (N) debidamente aislado del chasis.

PROHIBICIONES:

Modificaciones Estructurales o del Barraje: Está **estrictamente prohibido** realizar perforaciones, cortes, ampliaciones o modificaciones en las barras conductoras principales de cobre/aluminio o en la estructura del gabinete fuera de fábrica. Cualquier alteración anula inmediatamente los ensayos de tipo de cortocircuito y elevación de temperatura amparados por el certificado.
Instalación en Atmósferas Explosivas (Áreas Clasificadas): Prohibido el uso de este tablero en zonas clasificadas como peligrosas debido a la presencia de gases, vapores líquidos o polvos inflamables (Clase I, II, III según NTC 2050), a menos que el modelo específico cuente con un certificado explícito como equipo a prueba de explosión (**NEMA 7 / NEMA 9**).
Superación de Parámetros Nominales de Diseño: Prohibido someter al tablero a condiciones de operación que excedan los valores máximos declarados en su placa de características, tales como: tensión de aislamiento corriente nominal del barraje, frecuencia o niveles de corriente de cortocircuito presunta superiores a la capacidad de ruptura del conjunto.
Instalación en Entornos No Compatibles con su IP/NEMA: Prohibido instalar tableros con envolventes de uso interior (ej. IP20/NEMA 1) en áreas descubiertas (intemperie), cuartos de baño, zonas de lavado, o lugares expuestos a goteo, condensación o chorros de agua.
Conexiones Directas al Barraje y Sobrecableado: Prohibido realizar derivaciones directas (*taps*) o empalmes sobre las barras sin el uso de los terminales diseñados por el fabricante, así como saturar las canaletas y espacios internos con conductores que obstruyan el flujo de aire, comprometiendo la disipación térmica del equipo.

Notas:
1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulados en el GC-MN-01 “Términos y Condiciones para certificación”
3. AGENCIA LATINOAMERICANA DE CERTIFICACIÓN SAS realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con lo estipulado el GC-MN-01 “Términos y Condiciones para certificación.
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por AGENCIA LATINOAMERICANA DE CERTIFICACIÓN SAS, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado.
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.alcingenieria.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO.

****** FIN DEL CERTIFICADO ******