CERTIFICADO DE PRODUCTO
No. 3321402026 V:0

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN: 5 RETIE
AGENCIA LATINOAMERICANA DE CERTIFICACIÓN SAS
Certifica que el producto:

CAJAS
Referencias: ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

TITULAR: JFC ELECTRICAL ENGINEERINGS S.A.S
NIT: 900967959
Dirección: Carrera 5 # 4 – 62 Neiva - Huila - Colombia.

FABRICANTE: JFC ELECTRICAL ENGINEERINGS S.A.S
NIT: 900967959
Dirección: Carrera 5 # 4- 62 Neiva - Huila - Colombia

Es conforme con los requisitos:
Resolución 40117 de 2024 "Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE"
Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas.
(Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.)
Artículo 2.3.4. Cajas y conduletas. 2.3.4.1. Cajas de empalme, cajas para instalar aparatos y conduletas.

Ensayos bajo norma: NTC 2958, IEC 61439, IEC 62262, IEC 60529.

El certificado de conformidad es entregado con el **ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS** que consta de cuatro (04) páginas el cual contiene el alcance con los productos.

Fecha de aprobación: 2026-05-15
Fecha del primer seguimiento: 2027-05-15
Fecha del segundo seguimiento: 2029-01-15
Fecha de vencimiento: 2031-05-14

Firmado digitalmente por CARLOS FERNANDO .CASTAÑEDA NIÑO
Fecha: 2026.05.15 '16:32:01 -05'00

CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO
Gerente ALC S.A.S

Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada.
La certificación es de uso exclusivo del titular.

ISO/IEC 17065:2012
22-CPR-013

www.alcingenieria.com
Dirección Calle 127ª No 71ª-19 Bogotá DC. Colombia
Para confirmar validez del certificado comuníquese a la línea 310 422 1445 o al correo info@alcingenieria.com

CERTIFICADO DE PRODUCTO
No. 3321402026 V:0

Reportes de ensayos	Numero de informe	Nombre del Laboratorio
	LENC - 26 - I 0922	NYCE COLOMBIA SAS
Marca	JFC	

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
No. 3321402026 V:0

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	JFC-CPT-02	**Cajas de paso o transición** **LÁMINA:** fabricados en Lámina cold rolled, lámina galvanizada, fabricación según diseño, según requerimiento. Diseñados y fabricados para facilitar la transición al paso de un cableado eléctrico, se fabrican para acometidas eléctricas en los techos de los sótanos de los edificios, se instalan entramos rectos, o en caso de cambio de dirección. Diseño y fabricación de acuerdo a los requerimientos del proyecto. fabricadas en ángulo de hierro de 3/4" X 1/8". *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
2	JFC-C-PO-02A	**Cajas de ramificación** **LÁMINA:** fabricados en Lámina cold rolled, lámina galvanizada, fabricación según diseño, según requerimiento. Diseñados y fabricados para facilitar la transición. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
3	JFC-CI-IND-02	**Cajas para Interruptor Industrial.** **LÁMINA:** fabricados en Estructura metálica en Lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
No. 3321402026 V:0

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4	JFC-STT-PAU-02	**Cajas para sistemas de comunicación voz y datos PAU - Strip telefónico- CONEXIÓN DE PISO - SETS - SETI- PISO**. **LÁMINA**: fabricados en Estructura metálica en Lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
5	JFC-C-PAUO-02	**Caja de punto de acceso al usuario (PAU).** **LÁMINA**: fabricados en Estructura metálica en Lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10

Usos y Prohibiciones

USOS:

Alojamiento de Equipos Eléctricos y Electrónicos en Ambientes Hostiles: Diseñado para actuar como barrera física de protección para componentes eléctricos, de automatización, telecomunicaciones o control en áreas con alta presencia de agentes contaminantes.
Instalación en Ambientes Corrosivos y Marítimos (400h Cámara Salina): Clasificado para uso en zonas geográficas con atmósferas de alta salinidad, humedad relativa elevada o entornos industriales agresivos. El recubrimiento electrostático garantiza que el acero no presentará una progresión de corrosión superior a 2mm en la raya tras el ensayo normalizado.
Hermeticidad Total contra Polvo y Chorros de Agua (Grado IP65): Diseñado con un sistema de sellado continuo (empaque inyectado de poliuretano o neopreno de alta densidad) y laberintos de drenaje que garantizan:

- Protección total y hermética contra el ingreso de polvo (dígito 5).
- Protección contra chorros de agua lanzados desde cualquier dirección por medio de una boquilla (dígito 6).

Máxima Resistencia a Impactos Mecánicos Externos (Grado IK10): Construido con calibres de lámina estructurados (diseño de doble pestaña y refuerzos mecánicos) capaces de soportar una energía de impacto de **20 Julios** (equivalente a la caída de una masa de 5kg desde una altura de 40cm), protegiendo la integridad de los componentes internos contra vandalismo o accidentes mecánicos industriales.
Equipotencialidad Estructural Segura: Uso previsto como chasis conductor conectado a tierra. Dispone de pernos de cobre o acero inoxidable soldados por proyección en la puerta y en el cuerpo, asegurando la continuidad eléctrica exigida por el RETIE para la evacuación de corrientes de falla.

PROHIBICIONES:

Usos y Prohibiciones
Perforaciones, Cortes o Mecanizados Posteriores en Obra: Está **estrictamente prohibido** realizar punzonados, taladrados o cortes en la lámina después de aplicado el recubrimiento térmico. Cualquier intervención posterior destruye las 400 horas de protección galvánica, genera focos de oxidación inmediata y **anula por completo el grado IP65** si no se utilizan prensaestopas con el mismo índice de hermeticidad. **Sustitución de Herrajes, Empaques o Cerraduras Originales:** Prohibido cambiar los empaques de estanqueidad, bisagras ocultas de alta resistencia o sistemas de cierre de un cuarto de vuelta por componentes comerciales que no posean la misma especificación técnica. Esto degrada inmediatamente el índice IK10 e IP65. **Aplicación de Soldadura de Arco o Calor en Campo:** Prohibido soldar soportes, orejas de izaje o pedestales directamente sobre el cuerpo del gabinete en el sitio de instalación. El calor extremo calcina la pintura epoxi-poliéster externa e interna, destruyendo la estructura molecular de la capa anticorrosiva. **Puesta en Servicio sin Conexión de Tierra en la Puerta:** Prohibido energizar el tablero integrado sin haber instalado el conductor flexible de cobre (chicote de tierra) entre los pernos de la puerta móvil y el cuerpo del gabinete, invalidando la seguridad de operación del frente muerto. **Sometimiento a Esfuerzos de Impacto Mayores a 20 Julios o Presión de Agua de Alta Densidad:** Prohibido usar el gabinete en aplicaciones donde pueda recibir impactos superiores a la escala IK10 (ej. colisiones de maquinaria pesada sin defensas físicas) o lavado con mangueras de alta presión/vapor (lo cual requeriría una especificación IP66 o IP69K, superior a la certificada).

Notas:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulados en el GC-MN-01 “Términos y Condiciones para certificación”
3. AGENCIA LATINOAMERICANA DE CERTIFICACIÓN SAS realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con lo estipulado el GC-MN-01 “Términos y Condiciones para certificación.
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por AGENCIA LATINOAMERICANA DE CERTIFICACIÓN SAS, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado.
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.alcingenieria.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO.

****** FIN DEL CERTIFICADO ******

ISO/IEC 17065:2012
22-CPR-013