

ANÁLISIS DE FUNDACIÓN

Método de Elementos Finitos

CHANCADO PRIMARIO

PARÁMETROS DEL ANÁLISIS

Zapata:

- Dimensiones: 1.8m × 2.0m × 0.5m
- Profundidad de desplante: 2.5 m

Carga:

- Carga total: 414 kN
- Presión de contacto: 115 kPa

Suelo:

- Estrato 1: 2.35m, E=50 MPa
- Estrato 2: 12.65m, E=100 MPa
- Profundidad total: 15.0m

Software:

- OpenSeesPy + Gmsh
- Análisis 3D con simetría (1/4)

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

ASENTAMIENTOS

Profundidad de desplante (D_f): 2.5 m

Asentamiento máximo: 23.1003 mm

OBSERVACIONES:

- Asentamientos muy bajos debido a módulos E altos (50-100 MPa)
- Zapata pequeña (3.6 m²)
- Suelo competente

CRITERIOS DE DISEÑO:

- Asentamiento admisible típico: 25 mm
- Todos los valores están muy por debajo del límite

