



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta 10560 Indonesia Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 42881758, 42881763, 42881762, 42881745, Faksimile: (021) 42881754
E-mail: pusat1@litbang.depkes.go.id

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM
No. LB.02.03/II/ 3853 / 2014

Tanggal pengambilan contoh : 03-06-2014				Diterima di Laboratorium			
				Tanggal : 03-06-2014		Agenda No. : 25	
Dikirim oleh : PT. Adnyana – Andhika Group Menara Kadin Indonesia Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta							
Surat pengantar tanggal : -							
Jenis bahan pemeriksaan : AIR MINUM							
Pemeriksaan : Mikrobiologi							
No. Urut	NAMA BAHAN AIR, AIR MINUM, MINUMAN	Nomor Lab.	Code Pengiriman	HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM			Keterangan
				MPN (*)		Angka Kuman koloni/ml (**)	
				Coli Form	E. Coli		
1	Air setelah proses filter	90	1	0	0	27	Secara bakteriologi memenuhi syarat sbg air minum yang dapat digunakan secara langsung

Sampel diluar tanggung jawab Laboratorium Mikrobiologi

- *) PERMENKES No. : 492/MENKES/PER/IV/2010
**) Lampiran SK DIRJEN POM No. : 03726/B/SK/89

Jakarta, 18 Juni 2014

Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan,

Pretty Multihartina, Ph.D.
NIP. 196309271989012001

