Протокол контрольного осмотра МН-01

ЖК «Сосновый парк» · Индивидуальный тепловой пункт

Дата: 06.11.2026 · Технологическая карта ЭК-ТП-1.5, редакция 1

Выполненные действия

Осмотр корпуса и шкалы, замена повреждённого стекла, очистка поверхности. Отдельно выполнено сравнение с контрольным прибором.

Контрольная точка, бар	Показание, бар	Отклонение, бар
0,00	0,00	0,00
2,00	2,03	+0,03
4,00	4,04	+0,04
6,00	6,05	+0,05

Критерий карты: абсолютное отклонение не более 0,10 бар. Контрольный прибор КМ-01.

Выполнил: Алексей Морозов
Проверка инженером: по результатам приёмки отчёта в системе

Рабочий протокол эксплуатационной службы. Не заменяет свидетельство о поверке.