钢筋工程检验批质量验收记录

编号：JYP-TSG-GJ-2024-015

项目名称：云港新区市民活动中心图书馆工程
项目编号：YG-SQ-TSG-2024-003
建设单位：云港市文化广电和旅游局
施工单位：东海建工集团有限公司
监理单位：华信建设监理有限公司
设计单位：滨海建筑设计有限公司
工程地址：云港市海州区市民大道168号
开工日期：2024-04-15
竣工日期：2025-10-30
合同金额（元）：128600000
文件编号：JYP-TSG-GJ-2024-015

单位(子单位)工程名称 云港新区市民活动中心图书馆工程	分部(子分部)工程名称 主体结构	分项工程名称 钢筋工程
施工单位 东海建工集团有限公司	项目负责人 王建华	施工班组长 李志强
分包单位 /	分包单位项目负责人 /	监理单位 华信建设监理有限公司
检验批容量 二层梁板钢筋约15t	检验批部位 二层梁板	施工依据 GB50204 / 专项施工方案
验收依据 GB50204-2015		

序号	验收项目 / 设计要求及规范规定	最小/实际抽样	检查记录	结果
主控项目				
1	钢筋品种、规格、强度	全/抽查	符合设计，复试合格	合格
2	钢筋连接方式及接头	3/3	机械连接接头检验合格	合格
3	受力钢筋间距、排距	10/10	偏差在允许范围内	合格
一般项目				
1	钢筋表面	10/10	无严重锈蚀油污	合格
2	保护层厚度	10/10	符合设计	合格

施工单位检查结果：合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年　月　日	监理单位验收结论：同意验收 专业监理工程师： 年　月　日

质检章