云港市建设工程质量检测中心

检测报告

报告编号：JC-TSG-HNT-2024-115　　CMA

项目名称：云港新区市民活动中心图书馆工程
项目编号：YG-SQ-TSG-2024-003
建设单位：云港市文化广电和旅游局
施工单位：东海建工集团有限公司
监理单位：华信建设监理有限公司
设计单位：滨海建筑设计有限公司
工程地址：云港市海州区市民大道168号
开工日期：2024-04-15
竣工日期：2025-10-30
合同金额（元）：128600000
文件编号：JC-TSG-HNT-2024-115

检测项目 / 参数	结果 / 说明
检测项目	混凝土抗压强度
强度等级	C35
对应分部	主体结构
龄期	28d

检测结论：合格

主检：钱伟　　审核：孙丽　　批准：李建国

检测专用章