混凝土工程检验批质量验收记录

编号：JYP-TSG-HNT-2024-009

项目名称：云港新区市民活动中心图书馆工程
项目编号：YG-SQ-TSG-2024-003
建设单位：云港市文化广电和旅游局
施工单位：东海建工集团有限公司
监理单位：华信建设监理有限公司
设计单位：滨海建筑设计有限公司
工程地址：云港市海州区市民大道168号
开工日期：2024-04-15
竣工日期：2025-10-30
合同金额（元）：128600000
文件编号：JYP-TSG-HNT-2024-009

单位(子单位)工程名称 云港新区市民活动中心图书馆工程	分部(子分部)工程名称 主体结构	分项工程名称 混凝土工程
施工单位 东海建工集团有限公司	项目负责人 王建华	施工班组长 李志强
分包单位 /	分包单位项目负责人 /	监理单位 华信建设监理有限公司
检验批容量 约96m□	检验批部位 二层梁板	施工依据 GB50204 / 混凝土专项方案
验收依据 GB50204-2015		

序号	验收项目 / 设计要求及规范规定	最小/实际抽样	检查记录	结果
主控项目				
1	混凝土强度等级	试块	C35，同条件/标养试块合格	合格
2	位置、尺寸偏差	10/10	符合规范	合格
一般项目				
1	表面质量	全数	无严重蜂窝孔洞	合格

施工单位检查结果：合格 专业工长： 项目专业质量检查员： 年　月　日	监理单位验收结论：同意验收 专业监理工程师： 年　月　日

质检章