

A&C SOLUCIONES HII

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

NIT: 901269341-0
3108950832 / 3153763994
acsolucioneshidroelectricas@gmail.com
CARRERA 23 NO. 28 - 11

CLIENTE: Gabriel

DIRECCIÓN: Cra 2 #01-31

ENCARGADO: Roberto Carl

FECHA: 27/11/2025

TELÉFONO: 3131131314

CIUDAD: Cartagena

EQUIPOS DE BOMBEO

EQUIPO	MARCA	AMPERAJE (A)	PRESIÓN	TEMPERATUR	ESTADO	OBSERVACIONES
Emc2	KDW	600	50 PSI	50C	Operativo	motor acoplado con problemas
Bomba auxiliar (Sistema Presurizador) 2	Grundfos 2	9.1	60 PSI	28 °C	Operativo	Carga de estres de punto uno

PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y DE PRESIÓN

Voltaje Línea: 221V en alza a 225V

Corriente Línea: 16A (Máx.)

Presión Succión: 10 PSI

Presión Descarga: 55 PSI

OBSERVACIONES DE PARÁMETROS:

en si porque el motor acelera tan rapido

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

Guardar encimas

TÉCNICO: Gwendy Toro Tatiana

C.C./ID: N/A

CLIENTE / ENCARGADO

NOMBRE: Roberto Carl