

Ficha de Mantenimiento

Cliente: Robert
Teléfono: 3123214443
Fecha: 13/9/2025, 7:00:00 p. m.

Técnico Responsable: Daniela Bolaños
Teléfono Técnico: 3123214443
Correo Técnico: daniela@gmail.com

Introducción:

Mantenimiento de rutina a sistema de refrigeración.

Detalles del servicio:

Se realizó limpieza completa del sistema, revisión de válvulas y reemplazo de filtros.

Observaciones:

No se encontraron fallos adicionales.

Estado antes:

El sistema presentaba obstrucciones en los filtros.

Descripción del trabajo:

Limpieza completa, revisión y reemplazo de filtros.

Materiales utilizados:

Filtros nuevos, solución limpiadora.

Estado final:

El sistema opera correctamente.

Tiempo de trabajo: 3 horas

Recomendaciones:

Verificar filtros cada 4 meses.