Чек-лист проверки обеспечения безопасности	
при проведении работ	
	
Наименование объекта строительства (расположение, позиция):	
Подрядная организация:	
Период проведения проверки:	

№	Проверяемый аспект	Да (есть)	Нет	Не требуется
	Общие вопросы	[Г	
	Наличие проектов производства работ и			
1.	технологических карт и ознакомление с ними			
	работников.			
2.	Наличие инструкций по охране руда по			
	профессиям и (или) видам выполняемых работ.			
	Прохождение персоналом вводного,			
3.	первичного, повторного, внепланового,			
	целевого инструктажа по охране труда и			
	пожарной безопасности.			
	Наличие удостоверений о прохождении			
4.	проверки знаний требований охраны труда,			
	электробезопасности, пожарно-технического			
	минимума.			
5.	Наличие квалификационных удостоверений,			
	соответствующих выполняемой работе.			
	Наличие копии протокола аттестации в области			
6.	промышленной безопасности,			
	соответствующего виду выполняемых работ (для ИТР, при необходимости).			
	Наличие наряд-допуска на проведение работ			
7.	повышенной опасности.			
	Наличие специальной одежды, обуви, средств			
8.	индивидуальной защиты, соответствующих			
0.	виду выполняемых работ.			
	Применение при выполнении работ исправных			
9.	и испытанных инструментов и			
	приспособлений.			
10	Наличие и исправность средств коллективной			
10.	защиты работников (вентиляция, заземление и т.п.).			
	Наличие освещения строительной площадки,			
11.	участков строительного производства, рабочих			
11.	мест, проездов и подходов к ним в темное время			
	суток.			
	Наличие в местах перехода через траншеи, ямы,			
	канавы переходных мостиков, огражденных с			
12.	обеих сторон перилами со сплошной обшивкой			
	внизу и с дополнительной ограждающей			
	планкой.			
	Наличие знаков безопасности и (или)			
13.	предупредительных надписей опасных зон			
	работы строительной техники.			
14.	Наличие крышек, щитов или ограждений			
	колодцев, шурфов.			

	Соблюдение расстояния прокладки разводки		
	временных электросетей над уровнем земли не		
15	менее:		
15.	3,5 м - над проходами;		
	6,0 м - над проездами;		
	2.5 м - над рабочими местами.		

Выявленные нарушения:

Чек-лист выдал:		
.,	(должность, подпись, Ф.И.О.)	
С результатами ознакомлен:		
	(должность, подпись, Ф.И.О.)	