

**Чек-лист проверки обеспечения безопасности
при проведении погрузочно-разгрузочных работ**

Наименование объекта строительства (расположение, позиция): _____

Подрядная организация: _____

Период проведения проверки: _____

№	Проверяемый аспект	Да (есть)	Нет	Не требуется
Общие вопросы				
1.	Наличие квалификационных удостоверений, соответствующих выполняемой работе.			
2.	Наличие удостоверений о прохождении проверки знаний требований охраны труда, электробезопасности, пожарно-технического минимума.			
3.	Наличие копии протокола аттестации в области промышленной безопасности, соответствующего виду выполняемых работ (для ИТР, при необходимости).			
4.	Прохождение персоналом вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.			
5.	Прохождение персоналом стажировки.			
6.	Наличие на месте проведения работ разрешительных документов (наряд-допуск, разрешение на проведение работ в охранной зоне коммуникаций и т.п.)			
7.	Наличие специальной одежды, обуви, средств индивидуальной защиты, соответствующих виду выполняемых работ.			
8.	Применение при выполнении работ исправных и испытанных инструментов и приспособлений.			
9.	Наличие на месте проведения работ защитного и сигнального ограждений, знаков безопасности.			
10.	Наличие и исправность средств коллективной защиты работников (вентиляция, заземление и т.п.)			
Специальные вопросы				
11.	Соответствие грузоподъемности съемных грузозахватных приспособлений массе поднимаемого груза.			
12.	Наличие бирки (клейма) на съемных грузозахватных приспособлениях.			
13.	Целостность коушей и опрессовочных втулок съемных грузозахватных приспособлений.			
14.	Отсутствие смещения каната в заплетке или втулках съемных грузозахватных приспособлений.			
15.	Наличие и целостность оплетки или других защитных элементов при наличии выступающих концов проволоки у места заплетки съемных грузозахватных приспособлений.			
16.	Наличие предохранительных замков на крюках съемных грузозахватных приспособлений.			

17.	Отсутствие узлов, порезов, обрывов нитей стропов из синтетических лент на текстильной основе, повреждения лент от воздействия химических веществ.			
18.	Отсутствие повреждений на канатных и цепных съемных грузозахватных приспособлениях.			
19.	Наличие технологических регламентов (технологических карт, проектов производства работ) на погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных кранов.			
20.	Отсутствие работников в кузове или кабине транспортного средства при опускании груза на транспортное средство при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемных кранов.			
21.	Проведение погрузочно-разгрузочных работ с помощью грузоподъемной машины, в случае отсутствия данных по массе и центру тяжести поднимаемого груза под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.			
22.	Наличие письменного разрешения владельца линии электропередачи при проведении погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне линии электропередачи.			
23.	Наличие наряда-допуска и лица, ответственного за безопасное производство работ при установке и работе кранов стрелового типа в охранной зоне линии электропередачи или на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи.			
24.	Наличие схем строповки, графических изображений способов строповки на месте производства работ, либо у работников, производящих работы.			
25.	Погрузка и разгрузка грузов, на которые не разработаны схемы строповки, под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.			
26.	Наличие подкладок и прокладок, предотвращающих повреждение грузозахватных устройств при погрузке и разгрузке грузов, имеющих острые и режущие кромки и углы.			
27.	Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа в случае загрязнения воздуха рабочей зоны при погрузке и разгрузке сыпучих грузов.			
28.	Наличие трапов или настилов с перилами по всему пути передвижения и удерживающей или страховочная привязи для перехода работников по сыпучему грузу, имеющему большую текучесть и способность засасывания.			
29.	Наличие специальных скребков или лопат с удлиненными ручками для очистки поднятого кузова автомобиля-самосвала от остатков груза.			
30.	Наличие на таре, за исключением специальной технологической, ее номера, назначения, собственной массы, максимальной массы груза, для транспортировки и перемещения которого она предназначена.			
31.	Отсутствие работников в кузове транспортного средства при его движении.			

32.	Отсутствие работников на контейнере или внутри контейнера во время его подъема, опускания или перемещения, а также на рядом расположенных контейнерах.			
33.	Соответствие мест размещения грузов, размеров проходов и проездов технологическим картам.			
34.	Размещение грузов на расстоянии не менее 1,0 м от стен, колонн, перекрытий зданий, 0,5 м от светильников.			
35.	Наличие подкладок под крупногабаритными и тяжеловесными грузами.			
36.	Наличие искроуловителей на выхлопных трубах и металлических цепочек для снятия зарядов статического электричества на транспортных средствах, осуществляющих перевозку легковоспламеняющихся жидкостей и баллонов с газами.			
37.	Наличие защитного заземления каждой емкости при транспортировке легковоспламеняющихся жидкостей в отдельных емкостях, устанавливаемых на транспортное средство.			
38.	Погрузка и разгрузка легковоспламеняющихся веществ (грузов) при заглушенном двигателе автомобиля.			
39.	Наличие прокладок, предохраняющих баллоны от соприкосновения друг с другом при погрузке баллонов в кузов транспортного средства более чем в один ряд и их перевозке.			
40.	Раздельная транспортировка кислородных и ацетиленовых баллонов как наполненных, так и порожних (допускается совместная транспортировка ацетиленового и кислородного баллонов на специальной тележке на пост сварки в пределах одного производственного корпуса).			
41.	Не допускается переноска баллонов на плечах и спине работника, кантовка и перевалка, волочение, бросание, толкание, удары по баллонам, использование ломов при перемещении баллонов.			
42.	Не допускаются к работам по погрузке, разгрузке и перемещении кислородных баллонов работники в замасленной одежде, с замасленными грязными рукавицами.			
43.	Не допускается курение и применение открытого огня при погрузке, разгрузке и перемещении баллонов.			
44.	Не допускается переноска баллонов за вентили баллонов.			
45.	Не допускается транспортирование баллонов без предохранительных колпаков на вентилях.			
46.	Не допускается размещение баллонов вблизи нагревательных приборов, горячих деталей и печей, размещение их незащищенными от прямого воздействия солнечных лучей.			
47.	Закрепление сосудов со сжатым, сжиженным или растворенным под давлением газом при транспортировке в кузове автомобиля, для предотвращения их опрокидывания и падения.			

Выявленные нарушения:

Чек-лист выдал:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

С результатами ознакомлен:

(должность, подпись, Ф.И.О.)