

Раздел I. Информация о проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации
людей из зданий и сооружений при пожаре,
ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний
(пп. "б" п. 17 Правил противопожарного режима в РФ)

N п/ п	Дата проведения эксплуатацион- ных испытаний (не реже 1 раза в 5 лет)	Наименование испытываемых конструкций	Результаты проведения эксплуатационн- ых испытаний	Протокол испытани- й	Испытания проведены (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводивше- го испытания	Лицо, ответственное за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность)	Подпись лица, ответственно- го за пожарную безопасность
1	15.01.2021	Пожарная лестница маршевая	Конструкции прошли испытания, установленным требованиям соответствуют	Протокол N 11 от 15.01.2021	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915, (инженер Дерезков Р.А.)	<i>Дерезков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>

Раздел II. Информация о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет
отсутствия механических повреждений и их целостности
(п. 30 Правил противопожарного режима в РФ)

N п/п	Дата проверки (1 раз в год)	Наименование проверяемых средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	Количество	Результаты проверки (отсутствие механических повреждений, целостность)	Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего проверку	Лицо, ответственное за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность)	Подпись лица, ответственного за пожарную безопасность
1	20.01.2021	Самоспасатель пожарный изолирующий	3	Целостность проверена, механические	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>

		СПИ-20		повреждения отсутствуют				

Раздел III. Информация о проверке огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре
(п. 42 Правил противопожарного режима в РФ)

N п/ п	Дата проверки	Наименование проверяемых устройств	Результат ы проверки	Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего проверку	Лицо, ответственно е за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность)	Подпись лица, ответственного за пожарную безопасность
1	18.03.2021	Клапан огнезадерживающий с электроприводом в воздуховоде (ФК 6700)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дерезков Р.А.)	<i>Дерезков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
2	18.03.2021	Устройство блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения	Исправно	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дерезков Р.А.)	<i>Дерезков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
3	18.03.2021	Автоматическое устройство отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования	Исправно	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дерезков Р.А.)	<i>Дерезков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>

Раздел IV. Информация о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта
(п. 43 Правил противопожарного режима в РФ)

N п/ п	Дата проведени	Наименова ние объекта	Вид работ	Документ, которым	Акт о проведени	Работы проведены (должность, Ф.И.О.,	Подпись лица,	Лицо, ответственн	Подпись лица,
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------------	---	--------------------------	------------------------------	--------------------------

п	я работ (не реже 1 раза в год)	работ		определен порядок и сроки проведения работ	и работ	организация)	проводивше го работы	ое за пожарную безопасност ь (Ф.И.О., должность)	ответственн ого за пожарную безопасност ь
1	10.02.2021	Воздуховод	Очистка	Приказ директора N 12-т от 15.01.2021	Акт N 15 от 10.02.2021	ООО "Трубочист" ОГРН 1077765987157 (инженер Потапов К.С)	Потапов К.С.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.
2	10.02.2021	Фильтр	Очистка	Приказ директора N 12-т от 15.01.2021	Акт N 15 от 10.02.2021	ООО "Трубочист" ОГРН 1077765987157 (инженер Потапов К.С)	Потапов К.С.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.
3	10.02.2021	Вентиляцио нная камера	Очистка	Приказ директора N 12-т от 15.01.2021	Акт N 15 от 10.02.2021	ООО "Трубочист" ОГРН 1077765987157 (инженер Потапов К.С)	Потапов К.С.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.

Раздел V. Информация о проведении проверки наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и
внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи
(п. 48 Правил противопожарного режима в РФ)

№ п/п	Дата проверки (не реже 2 раз в год - весной и осенью)	Наименование водопровода	Результаты проверки	Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего проверку	Лицо, ответственное за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность)	Подпись лица, ответственного за пожарную безопасность
1	02.03.2021	Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения (пожарный кран ПК 0016)	Результаты проверки водоотдачи соответствуют нормативному значению	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	Дережков Р.А.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.
2	02.03.2021	Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения (пожарный кран ПК 0017)	Результаты проверки водоотдачи соответствуют нормативному	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер	Дережков Р.А.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.

			значению	Дережков Р.А.)			
3	02.03.2021	Наружный водопровод противопожарного водоснабжения, находящийся на территории организации (пожарный гидрант)	Результаты проверки водоотдачи соответствуют нормативному значению	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
4	05.10.2021	Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения (пожарный кран ПК 0016)	Результаты проверки водоотдачи соответствуют нормативному значению	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
5	05.10.2021	Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения (пожарный кран ПК 0017)	Результаты проверки водоотдачи соответствуют нормативному значению	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
6	05.10.2021	Наружный водопровод противопожарного водоснабжения, находящийся на территории организации (пожарный гидрант)	Результаты проверки водоотдачи соответствуют нормативному значению	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>

Раздел VI. Информация о перекатке пожарных рукавов (п. 50 Правил противопожарного режима в РФ)

N п/п	Дата проведения работ (не реже 1 раза в год)	Характеристики пожарного рукава	Вид работ	Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего работы	Лицо, ответственное за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность)	Подпись лица, ответственного за пожарную безопасность
1	19.02.2021	Пожарный рукав (пожарный шкаф N1)	Перекатка пожарного рукава	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>

				Дережков Р.А.)			
2	19.02.2021	Пожарный рукав (пожарный шкаф N2)	Перекачка пожарного рукава	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	Дережков Р.А.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.

Раздел VII. Информация о проведении проверок работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов
(п. 52 Правил противопожарного режима в РФ)

N п/ п	Дата проверки (проверка задвижек проводится не реже 2 раз в год, пожарных насосных агрегатов - ежемесячно)	Наименование проверяемых устройств	Результаты проверки работосп особност и	Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводивше го проверку	Лицо, ответственно е за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность)	Подпись лица, ответственн ого за пожарную безопасность
1	15.01.2021	Задвижка N 1 с электроприводом, установленная на обводной линии водомерного устройства	Исправна	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	Дережков Р.А.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.
2	15.01.2021	Задвижка N 2 с электроприводом, установленная на обводной линии водомерного устройства	Исправна	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	Дережков Р.А.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.
3	15.01.2021	Пожарный насосный агрегат (основной рабочий)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	Дережков Р.А.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.
4	15.01.2021	Пожарный насосный агрегат (резервный)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915	Дережков Р.А.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.

				(инженер Дережков Р.А.)			
5	15.02.2021	Пожарный насосный агрегат (основной рабочий)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
6	15.02.2021	Пожарный насосный агрегат (резервный)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
7	15.03.2021	Пожарный насосный агрегат (основной рабочий)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
8	15.03.2021	Пожарный насосный агрегат (резервный)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
9	15.04.2021	Пожарный насосный агрегат (основной рабочий)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
10	15.04.2021	Пожарный насосный агрегат (резервный)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
11	14.05.2021	Пожарный насосный агрегат (основной рабочий)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>

12	14.05.2021	Пожарный насосный агрегат (резервный)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
13	15.06.2021	Пожарный насосный агрегат (основной рабочий)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
14	15.06.2021	Пожарный насосный агрегат (резервный)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
15	14.07.2021	Пожарный насосный агрегат (основной рабочий)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
16	14.07.2021	Пожарный насосный агрегат (резервный)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
17	14.07.2021	Задвижка N 1 с электроприводом, установленная на обводной линии водомерного устройства	Исправна	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
18	14.07.2021	Задвижка N 2 с электроприводом, установленная на обводной линии водомерного устройства	Исправна	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
19	13.08.2021	Пожарный насосный агрегат	Исправен	ООО "Проект"	<i>Дережков</i>	Директор	<i>Соловьев А.В.</i>

		(основной рабочий)		ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Р.А.</i>	Соловьев А.В.	
20	13.08.2021	Пожарный насосный агрегат (резервный)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
21	13.09.2021	Пожарный насосный агрегат (основной рабочий)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
22	13.09.2021	Пожарный насосный агрегат (резервный)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
23	13.10.2021	Пожарный насосный агрегат (основной рабочий)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
24	13.10.2021	Пожарный насосный агрегат (резервный)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (Инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
25	12.11.2021	Пожарный насосный агрегат (основной рабочий)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
26	12.11.2021	Пожарный насосный агрегат (резервный)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>

				(инженер Дережков Р.А.)			
27	10.12.2021	Пожарный насосный агрегат (основной рабочий)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
28	10.12.2021	Пожарный насосный агрегат (резервный)	Исправен	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дережков Р.А.)	<i>Дережков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>

Раздел VIII. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения
(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

N п/п	Дата выполнения работ	Наименование средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	Вид работ	Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего работы	Лицо, ответственное за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность)	Подпись лица, ответственного за пожарную безопасность
1	15.01.2021	Система автоматического пожаротушения	Техническое обслуживание	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дерезков Р.А.)	<i>Дерезков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
2	15.01.2021	Система пожарной сигнализации	Ремонт	ООО "Проект" ОГРН 1077765487915 (инженер Дерезков Р.А.)	<i>Дерезков Р.А.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>

Раздел IX. Учет наличия, периодического осмотра и сроков перезарядки огнетушителей
(п. 60 Правил противопожарного режима в РФ)

N п/п	Дата	Наименован ие	Место нахождени	Вид работ	Комментари й	Работы проведены	Подпись лица,	Лицо, ответственно	Подпись лица, ответственног
------------------	-------------	--------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

п		огнетушитель	я			(должность, Ф.И.О., организация)	проводившего работы	е за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность)	о за пожарную безопасность
1	26.01.2021	ОВ(М)5	Лестничная площадка 1- го этажа	Учет наличия	В наличии	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.
2	26.01.2021	ОВ(М)5	Лестничная площадка 1- го этажа	Периодически й осмотр	Исправен	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.
3	26.01.2021	ОВ(М)5	Лестничная площадка 1- го этажа	Перезарядка	Выполнена	ООО "Пожуслуги" ОГРН 107776548794 5 (специалист Королева А.А.)	Королева А.А.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.
4	26.01.2021	ОВ(М)5	Коридор 1- го этажа	Учет наличия	В наличии	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.
5	26.01.2021	ОВ(М)5	Коридор 1- го этажа	Периодически й осмотр	Исправен	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.
6	26.01.2021	ОВ(М)5	Коридор 1- го этажа	Перезарядка	Выполнена	ООО "Пожуслуги" ОГРН 107776548794 5 (специалист Королева А.А.)	Королева А.А.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.

Раздел X. Информация об обработке деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами
(п. 95 Правил противопожарного режима в РФ)

N п/ п	Дата	Наименование объекта обработки	Вид работ	Срок действия огнезащитно й пропитки	Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившег о работы	Лицо, ответственное за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность)	Подпись лица, ответственного за пожарную безопасность
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел XI. Информация о работах по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений
(п. 124 Правил противопожарного режима в РФ)

N п/п	Дата проведения работ (не реже 1 раза в год)	Наименование устройств, аппаратов, на которых проведены работы	Вид работ	Акт о проведении работ	Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего работы	Лицо, ответственное за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность)	Подпись лица, ответственного за пожарную безопасность
1	12.02.2021	Вытяжное устройство сушильной камеры (НРН-23)	Очистка	Акт N18-ПВ от 12.02.2021	ООО "Трубочист" ОГРН 1077765987157 (инженер Потапов К.С)	Потапов К.С.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.
2	12.02.2021	Вытяжное устройство RRK-jj	Очистка	Акт N19-ПВ от 12.02.2021	ООО "Трубочист" ОГРН 1077765987157 (инженер Потапов К.С)	Потапов К.С.	Директор Соловьев А.В.	Соловьев А.В.

Раздел XII. Информация о проверке покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности
(п. 412 Правил противопожарного режима в РФ)

N п/п	Дата проверки	Наименование покрывала	Результат проверки	Проверка проведена	Подпись лица, проводившего	Лицо, ответственное	Подпись лица, ответственного
------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---

	<i>(1 раз в год)</i>			(должность, Ф.И.О., организация)	работы	за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность)	за пожарную безопасность
1	13.01.2021	ПП 300 размер 1 м х 2 м	Целостность не нарушена, механические повреждения отсутствуют	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>
2	13.01.2021	ПП 600 размер 1 м х 1,5 м	Целостность не нарушена, механические повреждения отсутствуют	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>	Директор Соловьев А.В.	<i>Соловьев А.В.</i>