

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке осмотра и закрытия помещений после окончания работы

Настоящая инструкция устанавливает выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. и соблюдения противопожарного режима, установленного в _____ (далее по тексту Компания).

1. Цель проверки

— устранение причин, способствующих вызвать возникновение пожара и его быстрого распространения в нерабочее время.

2. Обязанности лиц, уходящих из помещений последними

2.1. Внимание! Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все помещения и проверить:

Лица, уходящие из помещений последними и сдающие их под охрану в ходе проверки должны убедиться, что:

- произведена тщательная уборка помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора
- проверить выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно)
- в офисных помещениях проверить отключение всех электроприборов (компьютеров, ламп освещения, кондиционеров, электронагревательных приборов, вентиляторов, сетевых фильтров и т.д.)
- освобождены основные проходы в помещениях и запасные выходы
- проверить удаление из производственных и складских помещений легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (при их наличии)
- обеспечен беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения
- проверить исправность дежурного освещения
- проверить визуально исправность электропроводки
- в помещении нет запаха дыма и гари
- удалить всех лиц из сдаваемых под охрану помещений
- закрыть окна на задвижки
- закрыть двери на ключ (если это предусмотрено)

- сдать ключи дежурному и сделать соответствующую запись в журнале о сдаче помещения под охрану (если предусмотрено)