

**АКТ
ПЕРЕКАТКИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ**

г. Москва

"16" ноября 2021г.

Комиссия в составе:

Начальник цеха № 1 – Иванова И.В.

Начальника АХО – Петров Д.А.

Специалиста по ПБ – Смирнов А.А.

в соответствии с п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации произвела перекатку пожарных рукавов в цех № 1, результаты приведены в таблице:

№ п/п	Расположение ПК	Наличие дефектов, разрывов	Перекатка пожарного рукава на новое ребро	Примечание
1.	ПК-1 (сборочный участок, 1 этаж)	Отсутствуют	Произведена	
2.	ПК-2 (сварочный пост)	Отсутствуют	Произведена	
3.	ПК-3 (пробивной станок)	Отсутствуют	Произведена	
4.	ПК-4 (сборочный участок НКУ, 2 этаж)	Отсутствуют	Произведена	
5.	ПК-5 (административное здание)	Отсутствуют	Произведена	

Отмеченные замечания: замечания отсутствуют

Подписи:

Начальник цеха № 1

(подпись, дата) Иванова И.В.

Начальник АХО

(подпись, дата) Петров Д.А.

Специалист по ПБ

(подпись, дата) Смирнов А.А.