

**ЖУРНАЛ**  
**эксплуатации систем противопожарной защиты**

Начат: " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончен: " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Содержание журнала

N	Наименование раздела журнала	Частота
1.	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. <i>п.17 "б" Правил противопожарного режима в РФ</i>	раз в пять лет
2.	Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. <i>п.30 Правил противопожарного режима в РФ</i>	раз в год
3.	Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции кондиционирования при пожаре. <i>п.42 Правил противопожарного режима в РФ</i>	в соответствии с технической документацией
4.	Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений. <i>п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ</i>	не реже одного раза в год
5.	Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. <i>п.48 Правил противопожарного режима в РФ</i>	не реже 2 раз в год (весной и осенью)
6.	Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). <i>п.50 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
7.	Перекачка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. <i>п.50 Правил противопожарного режима в РФ</i>	не реже 1 раза в год
8.	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. <i>п.52 Правил противопожарного режима в РФ</i>	не реже двух раз в год
9.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. <i>п.54 Правил противопожарного режима в РФ</i>	ежемесячно
10.	Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей.	

	<i>п.60 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
11.	Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки). <i>п.13, п.95 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
12.	Работы по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений. <i>п.124 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
13.	Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности. <i>п.412 Правил противопожарного режима в РФ</i>	один раз в год

[illegible]

[illegible]

В журнале пронумеровано,  
прошнуровано и опечатано  
печатью:

---

(кол-во страниц)

---

(Ответственный: ФИО, подпись)