

**Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**

№ п/п	Описание нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования	Ответственность за нарушение обязательных требований	Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)	Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)	Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)	Кол-во выявленных нарушений за отчетный период	Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии, включая вопросы федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии</b>								
<b>Часто встречающиеся нарушения в части атомных станций</b>								
1	Не обеспечивается выполнение программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС в части управления документацией, соблюдения условий действия лицензий	п.6 НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	17	1 кв. 2021 г.
2	Несоответствие отчета по обеспечению безопасности АС реальному состоянию энергоблока (имеются расхождения, влияющие на безопасность АС, между информацией, содержащейся в ООБ АС и проекте АС, и реализацией проекта АС в части отдельного оборудования)	п. 1.2.8 НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	9	2 кв. 2021 г.

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Часто встречающиеся нарушения в части исследовательских ядерных установок								
3	Документы по эксплуатации ИЯУ (в том числе инструкции по эксплуатации ИР, инструкции по эксплуатации систем и элементов ИР и Инструкции по обеспечению ядерной безопасности при хранении, перегрузке и транспортировании свежего и отработавшего ЯТ) не корректируются с учетом полученного опыта эксплуатации ИР, введения в действие новых нормативных документов, внесения изменений в технологические системы и оборудование РУ и не пересматриваются раз в пять лет	п. 107 НП-009-17 «Правила ядерной безопасности исследовательских реакторов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	5	2 кв. 2021 г.
4	На плане площадки ИЯУ не приведены места расположения: - основных инженерных коммуникаций; - оборудования и материалов для оснащения аварийно-спасательных служб и формирований, привлекаемых к выполнению работ по ликвидации последствий аварии	п. 34 НП-075-19 «Требования к содержанию плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на исследовательских ядерных установках»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	3	1 кв. 2021 г.

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Руководящий персонал ИЯУ не имеет разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии	П. 5.1.2 НП-033-11 «Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	5	3 кв. 2021 г.
Часто встречающиеся нарушения в части осуществления государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии								
6	Отклонения от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.	ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина	669	3 кв. 2021 г.
Часто встречающиеся нарушения на радиационно-опасных объектах								
7	Эксплуатация радиационных источников после завершения назначенного (проектного) или продленного срока эксплуатации	п. 78, 99 НП-038-16 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»	ч.1 ст.9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства, отсутствие у организаций финансовых ресурсов	12	1 кв. 2021 г.
8	Несоблюдение требований к содержанию программ обеспечения качества	разделы III и IV НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии»	ч.1 ст.9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина	32	1 кв. 2021 г.

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Несоблюдение установленных сроков обучения, проверок знаний, получения разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии	п. 67, 68 НП-038-16 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»	ч. 1, 3 ст. 9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный контроль со стороны руководства	85	1 кв. 2021 г.
Часто встречающиеся нарушения на объектах ядерного топливного цикла								
10	Не разработана организационно-распорядительная документация, эксплуатационная документация, регламентирующая порядок проведения регламентных работ	п. 3.9 НП-016-05 «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)»	ч.1 ст.9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина	15	1 кв. 2021 г.
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием учета, контроля и физической защиты:								
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля ядерных материалов								
11	В Инструкции по учету и контролю ЯМ не определен перечень объектов применения средств контроля доступа (систем наблюдения), ответственное лицо за учет и контроль ЯМ в зоне баланса материалов (далее – ЗБМ) не назначено приказом руководителя организации, после перерегистрации ЗБМ не разработаны инструкции по учету и контролю ЯМ.	пп. 9-30, 92-102 НП-030-19 «Основных правил учета и контроля ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	61	1 кв. 2021 г.
12	Планы мероприятий по устранению причин аномалий и предотвращению их повторного	пп. 13, 58 НП-030-19 «Основных правил учета и	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень	23	1 кв. 2021 г.

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	возникновения не выполнены в полном объеме, в установленные сроки, в журналах нет отметки об административном контроле.	контроля ядерных материалов»				квалификации персонала по УК		
13	При проведении годовой физической инвентаризации ЯМ не было проверено наличие учетных единиц, не соблюдены установленные сроки представления отчетных документов, оформленных по результатам годовой физической инвентаризации, не проводилась проверка соответствия данных списка наличного количества и данных учетных документов.	пп. 70-91 НП-030-19 «Основных правил учета и контроля ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	18	2 кв. 2021 г.
14	Должностные лица и персонал, ответственные за осуществление учета и контроля ЯМ, не проходили обучение и проверку знаний федеральных норм и правил в области использования атомной энергии раз в три года, ответственные за организацию учета и контроля ЯМ в организации не проходили переподготовку или повышение квалификации раз в пять лет, руководящий персонал организации, обеспечивающий учет и контроль ЯМ, не имеет разрешения на право ведения работ в области	пп. 121, 122 НП-030-19 «Основных правил учета и контроля ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	10	4 кв. 2021 г.

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	использования атомной энергии.							
15	Не разработаны расчетные методики, в программе измерений ЯМ не приведены формы и не указаны сроки составления документов, в которых регистрируются результаты измерений, не соблюдены сроки периодической поверки средств измерений, не определен вид и объем подтверждающих измерений учетных единиц при передаче ЯМ в ЗБМ.	пп. 55, 57, 58 НП-030-19 «Основных правил учета и контроля ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	9	4 кв. 2021 г.
16	Используемые пломбы не соответствуют требованиям действующих национальных стандартов, акт утилизации пломб составлен не на основании данных журналов утилизаций пломб, в перечень объектов пломбирования не включено оборудование, содержащее ЯМ, в ЗБМ не установлены пломбы на оборудование, где имеются ЯМ.	пп. 51, 52 НП-030-19 «Основных правил учета и контроля ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	8	3 кв. 2021 г.
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов								
17	Не разработано положение по учёту и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (далее – УК РВ и РАО), не установлена категория радиационной опасности закрытых радионуклидных источников (далее – ЗРИ)	пп. 15, 17, 71, 72 НП-067-16 «Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	81	2 кв. 2021 г.

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в паспортах (сертификатах) на ЗРИ либо в отдельных документах, инструкция по УК РВ и РАО не пересматривалась с установленной периодичностью	в организации»						
17	Не ведется журнал учета РВ, в журнал учета РВ не внесены сведения об операциях, проведенных с РВ, исправления в учетных документах производятся с использованием корректирующей жидкости, без оформления новой записи, несвоевременно осуществляется предоставление отчетных документов в информационно-аналитические центры	пп. 14, 74, 81 НП-067-16 «Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	45	2 кв. 2021 г.
18	Руководящий персонал организации не имеет разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии, должностные лица, ответственные за УК РВ и РАО, не проходят обучение и проверку знаний	пп. 83, 85 НП-067-16 «Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	41	1 кв. 2021 г.
19	В перечень объектов пломбирования не включено оборудование, содержащее РВ и РАО, отсутствуют пломбы на сейфах и в местах доступа к оборудованию, нарушена	пп. 25-30 НП-067-16 «Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	24	3 кв. 2021 г.

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	периодичность установки пломб, отсутствует документальное подтверждение результатов проверки состояния и целостности пломб в период между проведением инвентаризаций.	радиоактивных отходов в организации»						
20	Инвентаризация РВ и РАО проводится в структурных подразделениях с нарушением установленного в организации порядка, отсутствует акт проведения инвентаризации.	пп. 51-63 НП-067-16 «Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	22	3 кв. 2021 г.
21	ЗРИ с истекшим назначенным сроком службы не переведены в категорию РАО, не поставлены на учет образовавшиеся РАО.	п. 3, 20 НП-067-16 «Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Низкая	Легкой тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала по УК	11	4 кв. 2021 г.
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на ядерных объектах								
22	Периметры охраняемых зон (запретная зона, охраняемая полоса), а также контрольно-пропускные пункты (далее – КПП) и здания не в полной мере оснащены инженерно-техническими средствами охраны	пп. 20, 22, 25, 37, 50-56, 58, 64-67, 72-74, 79, 80, 81, 84, 85, 87-89, 110 «Требований к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ, отсутствие у организации финансовых ресурсов	38	1 кв. 2021 г.



9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2017 г. № 646						
23	Отсутствуют или требуют корректировки отдельные документы по организационным мероприятиям (положения, планы, инструкции)	п. 46 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	43	2 кв. 2021 г.
24	На отдельных участках охраняемых зон (защищенных и внутренних) отсутствуют некоторые из обязательных средств охранной сигнализации,	пп. 63-90 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации	23	1 кв. 2021 г.

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тревножно-вызывной сигнализации, системы оптико-электронного наблюдения или технические средства смонтированы таким образом, что не выполняют свою задачу по назначению	материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»				персонала ФЗ, отсутствие у организации финансовых ресурсов		
25	Оборудование контрольно-пропускных пунктов для прохода людей и проезда транспортных средств не в полной мере обеспечивают контроль разрешенного прохода (проезда) персонала объекта и транспортных средств и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) запрещенных предметов (ядерных материалов, радиоактивных веществ, взрывчатых веществ и предметов из металла)	пп. 109-112 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ, отсутствие у организаций финансовых ресурсов	20	1 кв. 2021 г.
26	Подготовка и допуск к эксплуатации инженерно-технических средств физической защиты персонала физической защиты, периодичность проверки знаний им правил эксплуатации и безопасности осуществляется с нарушениями требований норм и правил	пп. 98-105 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	9	2 кв. 2021 г.
27	Двери и стекла окон пунктов	п. 117	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней	Недостаточный	8	1 кв. 2021 г.

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	управления системы физической защиты не обеспечивают защиту персонала физической защиты от поражения огнем стрелкового оружия, определенного в модели нарушителей	НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»			тяжести	уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ		
28	Оценка эффективности системы физической защиты на объекте проведена с отступлениями от положений нормативных документов	пп. 35-40 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	10	1 кв. 2021 г.
29	Анализ уязвимости системы физической защиты на объекте проведен с отступлениями от положений нормативных документов	пп. 26-30 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	7	1 кв. 2021 г.
30	В помещении центрального	п. 50	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней	Недостаточный	4	2 кв. 2021 г.

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пункта управления смена операторов находится не постоянно, и/или смена операторов составляет менее 2 человек	НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»			тяжести	уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ		
Часто встречающиеся нарушения в сфере надзора за состоянием физической защиты на радиационно опасных объектах								
31	Периметры охраняемых зон (запретная зона, охраняемая полоса), а также КПП и здания не в полной мере оснащены инженерно-техническими средствами охраны.	п.п. 20-110 «Требований к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2017 № 646	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов	38	3 кв. 2021 г.
32	Отсутствуют или требуют	п. 46	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней	Недостаточный	43	3 кв. 2021 г.

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	корректировки отдельные документы по организационным мероприятиям (положения, планы, инструкции).	НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»			тяжести	уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ		
33	На отдельных участках охраняемых зон (защищенных и внутренних), а также в категорированных зданиях (сооружениях) отсутствуют некоторые из обязательных средств охранной сигнализации, тревожно-вызывной сигнализации, системы оптико-электронного наблюдения или технические средства смонтированы таким образом, что не выполняют свою задачу по назначению.	пп. 63-90 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов	23	2 кв. 2021 г.
34	Оборудование КПП для прохода людей и проезда транспортных средств не в полной мере обеспечивают контроль разрешенного прохода (проезда) персонала объекта и транспортных средств и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) запрещенных предметов (ядерных материалов,	пп. 109-112 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ. Отсутствие у организаций финансовых ресурсов	20	1 кв. 2021 г.

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	радиоактивных веществ, взрывчатых веществ и предметов из металла).							
35	Оценка эффективности системы физической защиты на объекте проведена с отступлениями от положений нормативных документов.	пп. 35-40 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	10	4 кв. 2021 г.
36	Подготовка и допуск к эксплуатации инженерно-технических средств физической защиты персонала физической защиты, периодичность проверки знаний им правил эксплуатации и безопасности осуществляется с нарушениями требований норм и правил.	пп. 98-105 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	9	4 кв. 2021 г.
37	Двери и стекла окон пунктов управления системы физической защиты не обеспечивают защиту персонала физической защиты от поражения огнем стрелкового оружия, определенного в модели нарушителей.	пп. 117 НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Недостаточный уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ	8	4 кв. 2021 г.
38	Анализ уязвимости системы	пп. 26-30	ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ	Средняя	Средней	Недостаточный	7	4 кв. 2021 г.

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	физической защиты на объекте проведён с отступлениями от положений нормативных документов.	НП-083-15 «Требований к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»			тяжести	уровень подготовки и низкий уровень квалификации персонала ФЗ.		
<b>Федеральный государственный энергетический надзор, федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений</b>								
Часто встречающиеся нарушения в отношении генерирующих объектов, энергоустановок потребителей и объектов электросетевого хозяйства								
39	Не соблюдается периодичность выполнения планово-предупредительных ремонтов электрооборудования	п.п.1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 (далее – ПТЭ ЭСиС)	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	82	4 кв. 2020 г.
40	Не в полном объеме проводятся работы в соответствии с разработанными и утвержденными годовыми планами-графиками технического обслуживания	п.п.1.6, 1.9.16, 4.1.52, 4.7.13, 5.1.41, 5.7.1, 5.7.6, 5.8.1, 5.8.13 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	76	4 кв. 2020 г.

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Не проводится техническое освидетельствование зданий, сооружений и оборудования	п.п.1.5.1, 1.5.2, 1.5.7, 2.2.1, 3.1.41 ПТЭ ЭСиС Правила проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 14 мая 2019 г. № 465 (далее – ПТО)	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	867	2 кв. 2021 г.
42	Несоблюдение водно-химического режима на оборудовании ТЭС, теплогенерирующих установках и тепловых сетях	п.4.8 ПТЭ ЭСиС п.12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – ПТЭ ТЭ)	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	319	4 кв. 2020 г.



17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Наличие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации	п.п.2.5.1, 9.18, 13.2, 13.6 ПТЭ ТЭ ППТО	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	466	4 кв. 2020 г.
46	Невыполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии	п.п.2.7.1, 2.7.3, 3.3.29, 6.2.41, 6.2.42 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	1414	2 кв. 2021 г.
47	Нарушение целостности изоляции оборудования ТЭС, теплогенерирующих установок, тепловых сетей	п.п.4.2.2, 4.9.11, 4.12.19 ПТЭ ЭСис п.п.4.2.53, 4.3.8, 5.2.5, 5.2.14, 5.2.15, 6.1.33 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	699	2 кв. 2021 г.
48	Состояние приёмных ёмкостей и резервуаров для хранения основного, резервного (аварийного) жидкого топлива на источниках тепловой энергии, не отвечает требованиям безопасности	п.п.4.1.25, 4.1.32, 4.1.33, 4.11.10 ПТЭ ЭСис п.п.4.2.21, 4.2.24, 4.2.29, 4.2.30 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП РФ	Высокая, средняя, низкая	Тяжкая, средней тяжести, легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	22	4 кв. 2020 г.
49	Не проводятся плановые ремонты и испытания оборудования в установленные техническими нормами сроки (ремонты	ПТЭ ЭСис	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности	398	4 кв. 2021 г.

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	выполняются по факту выхода из строя оборудования)					энергоустановок		
50	Не проведены противоаварийные тренировки по ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период	Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 февраля 2000 г. № 49 (зарегистрировано в Минюсте России 16 марта 2000 г. № 2150)	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	148	4 кв. 2021 г.
51	Не соблюдается выполнение требований инструкций и других нормативно-технических документов при эксплуатации оборудования, зданий и сооружений	ПТЭ ЭСис	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	287	4 кв. 2021 г.
52	Не соблюдается защита оборудования от попадания воды	ПТЭ ЭСис	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	103	4 кв. 2021 г.

19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Не нанесены предупреждающие знаки и диспетчерские наименования	ПТЭ ЭСис	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	137	4 кв. 2021 г.
54	Не проводятся режимно-наладочные испытания не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном топливе	п. 5.3.7 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	1056	4 кв. 2021 г.
55	Не проводится инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации – один раз в 3 года в период летнего отключения котлов	п. 3.3.14 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	804	4 кв. 2021 г.
56	Не проводятся испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь с периодичностью 1 раз в 5 лет	п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	465	4 кв. 2021 г.
57	Не соблюдение сроков или отсутствие проведения проверки знаний персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц,	п.п. 2.2.2, 2.3.15, 2.3.20 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	514	4 кв. 2021 г.

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, а также электротехнического и электротехнологического персонала							
58	Не проводится теплотехнические испытания на тепловых энергоустановках	п.п. 2.6.3, 5.3.4, 5.3.7, 6.2.13 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	636	4 кв. 2021 г.
59	В котельных установлены КИПиА (манометры, термометры), не прошедшие поверку в установленном порядке	п.п. 2.9.1, 2.9.2, 2.9.11 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	186	4 кв. 2021 г.
60	Отсутствует утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями	п. 2.8.1 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	121	4 кв. 2021 г.
61	Отсутствует свободный доступ к теплотрассе надземной прокладки, а именно: в местах прокладки теплотрассы произрастают многолетние кустарники и деревья	п. 6.1.8 ПТЭ ТЭ	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности энергоустановок	114	4 кв. 2021 г.
62	Не защищены антикоррозионным покрытием металлоконструкции	п. 4.12.18 ПТЭ ЭСис	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала	130	4 кв. 2021 г.

21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						по обеспечению безопасности энергоустановок		
63	Допущена эксплуатация зданий и сооружений по истечении установленного срока эксплуатации без проведения своевременного технического освидетельствования	п. 1.5.2 ПТЭ ЭСис	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	1315	2 кв. 2021 г.
64	Не выполняются требования по проведению комплексного обследования строительных конструкций основных производственных зданий и сооружений по истечении 25 лет эксплуатации, с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных организаций	п. 2.2.1 ПТЭ ЭСис	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его	555	2 кв. 2021 г.

22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						несоблюдение		
65	Допущена эксплуатация зданий и сооружений электросетевого хозяйства с дефектами строительных конструкций	п.п. 2.2.1, 2.2.8 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	3399	2 кв. 2021 г.
66	Не организован контроль за состоянием оборудования в части планирования ремонтных работ. Допущены нарушения периодичности проведения ремонтов оборудования. Энергообъекты не располагают запасными частями, материалами и обменным фондом узлов и оборудования для своевременного обеспечения запланированных объемов ремонта	п.п. 1.1.3, 1.6.1, 1.6.3 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение	902	1 кв. 2021 г.

23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Нарушаются объем и нормы испытаний электрооборудования	п. 5.4.30 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	804	1 кв. 2021 г.
68	Не осуществляется контроль за состоянием заземляющих устройств. Не проводится измерение сопротивления заземляющих устройств, выборочная проверка состояния элементов заземлителей в земле, проверка коррозионного состояния заземлителей	п.п. 5.10.6, 5.10.7, 5.10.9 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	3164	3 кв. 2021 г.
69	Маслоприемники, маслосборники, гравийные подсыпки, дренажи и маслоотводы не поддерживаются в исправном состоянии	п. 5.4.7 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	2621	2 кв. 2021 г.
70	Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование на дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, наружных и внутренних лицевых частях КРУ, сборках, а также на лицевой и обратной сторонах панелей щитов	п. 5.4.14 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	2701	2 кв. 2021 г.
71	Уровень масла в масляных выключателях, измерительных трансформаторах и вводах не содержится в пределах шкалы маслоуказателя при	п. 5.4.8 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	450	3 кв. 2021 г.

24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	максимальном и минимальном значениях температуры окружающего воздуха							
72	Не обеспечивается поддержание ширины просек ВЛ в размерах, предусмотренных нормативно-техническими документами, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) и иными способами	п.п. 5.7.1, 5.7.17, 5.7.8 ПТЭ ЭСис, п.п. 21, 23 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160	ст. 9.8, 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	4388	2 кв. 2021 г.
73	Ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов	п. 1.2.6 ПТЭ ЭСис	ст. 9.9 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	169	3 кв. 2021 г.
74	Не организован учет и контроль за содержанием средств защиты	п. 1.1.7 ПТЭ ЭСис, п. 1.4.2	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	145	3 кв. 2021 г.



25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СО 153-34.03.603-2003						
75	Персонал не доукомплектован средствами защиты, средствами пожаротушения, инструментом, приспособлениями, необходимой для производства ремонтных работ оснасткой, а также производственными инструкциями	п.п. 1.6.18, 1.7.2, 1.7.8, 5.4.1, 5.4.13 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	214	3 кв. 2021 г.
76	Не производится при эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должным образом техническое обслуживание и текущий ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Не обеспечивается содержание ВЛ в исправном состоянии (недопустимое загнивание деревянных стоек опор ВЛ, недопустимый наклон опор, отсутствие необходимых надписей на опорах)	п.п. 1.1.7, 5.7.1, 5.7.5, 5.7.16 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	6856	1 кв. 2021 г.
77	Расстояние от проводов при наибольшей стреле их провеса или наибольшем отклонении до деревьев, кустов и прочей растительности менее допустимого	п.п. 1.1.7, 5.7.16 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	617	2 кв. 2021 г.

26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	Не заперты привода линейных/ подстанционных разъединителей на ВЛ	п.п. 1.1.7, 5.4.11 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	210	3 кв. 2021 г.
79	Не в полном объеме представлена техническая документация. Отсутствуют или не актуализируются электрические схемы, технические паспорта на энергооборудование, ВЛ и КЛ, отсутствуют акты технического освидетельствования электрооборудования, протоколы измерений и т.д.	п.п. 1.1.7, 1.7.1 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	900	1 кв. 2021 г.
80	Разрушение, повреждение (сколы, трещины) железобетонных несгораемых плит перекрытий кабельных каналов	п.п. 1.1.7, 5.4.6 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	144	3 кв. 2021 г.
81	Не в полном объеме проводится работа с персоналом, направленная на обеспечение его готовности к выполнению профессиональных функций и поддержание его квалификации	п.п. 1.3.4 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	82	1 кв. 2021 г.
82	В распределительных устройствах ТП двери ячеек без запирающих устройств	п.п. 1.1.3, 1.1.7, 1.1.9, 5.4.11 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Иные основания	538	3 кв. 2021 г.
	Отсутствует расцветка фаз на металлических частях корпуса	п.п. 5.4.14 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	189	2 кв. 2021 г.

27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	На кабельных линиях отсутствуют бирки с информацией о марке, сечении, напряжении кабелей	п.п. 5.8.9 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	279	3 кв. 2021 г.
84	Допускаются течи масла на маслonaполненном оборудовании	п.п. 1.1.7, 5.4.1, 5.4.8 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	799	2 кв. 2021 г.
85	Не окрашиваются рукоятки приводов заземляющих ножей и заземляющие ножи	п. 5.4.12 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	410	2 кв. 2021 г.
86	Неисправно освещение (рабочее, аварийное и эвакуационное освещение во всех помещениях, на рабочих местах и на открытой территории не обеспечивает освещенность согласно установленным требованиям. Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской)	п. 5.12.1 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	408	3 кв. 2021 г.
87	Металлические конструкции имеют следы коррозии металла	п.п. 1.1.7, 1.1.9, 2.2.11 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	1880	2 кв. 2021 г. кв. 2021 г.
88	Неисправны устройства контроля увлажнения трансформаторного масла (темный цвет силикагеля)	п.п. 5.3.1, 5.3.23 ПТЭ ЭСиС	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	1786	3 кв. 2021 г.
89	Не обеспечены необходимые профилактические испытания и измерения электрооборудования	п.п. 1.2.2, 2.2.38, 2.3.12, 2.4.28 Правил технической	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Средней тяжести	В результате бездействия юридических и должностных	909	1 кв. 2021 г.

28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и электроустановок	эксплуатации электроустановок Потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (далее – ПТЭЭП)				лиц		
90	Не проводятся ремонты, техобслуживание электроустановок и оборудования, отсутствует планирование ремонтов	п.п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1, 1.6.3, 2.2.17 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Средней тяжести	В результате бездействия юридических и должностных лиц	752	2 кв. 2021 г.
91	Электроустановки не укомплектованы испытанными, готовыми к применению защитными средствами согласно норм комплектования Отсутствует «Журнал учета и содержания средств защиты»	п.п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП, п.1.4.4 приложения №8 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Средней тяжести	В результате бездействия юридических и должностных лиц	546	1 кв. 2021 г.

29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	Не назначен или отсутствует приказ о назначении ответственного за электрохозяйство	п. 1.2.3 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Средней тяжести	В результате бездействия юридических и должностных лиц	165	1 кв. 2021 г.
93	Не проводится своевременно проверка знаний по электробезопасности	п. 1.4.3. ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	719	1 кв. 2021 г.
94	Не обеспечена эксплуатация электроустановок подготовленным электротехническим персоналом (не проводятся обязательные формы работы (стажировка, дублирование, допуск к самостоятельной работе)	п.п. 1.2.1, 1.4.5 ПТЭЭП,	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	516	1 кв. 2021 г.
95	Не организовано оперативное обслуживание электроустановок, на рабочих местах оперативного персонала отсутствует, не пересматривается оперативная документация, оперативные, эксплуатационные электрические схемы	п.п. 1.2.6, 1.5.18, 1.8.9 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	6718	2 кв. 2021 г.
96	В вводно-распределительных устройствах (ВРУ) на ключах, кнопках и рукоятках управления нет	п. 2.2.14 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению	1287	2 кв. 2021 г.

30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	надписей, указывающих операцию, для которой они предназначены					безопасной эксплуатации энергоустановок		
97	В щитовой применяются некалиброванные плавкие вставки и отсутствует запас плавких вставок	п. 2.2.16 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	318	1 кв. 2021 г.
98	Распорядительным документом руководителя не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	п.п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП п. 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н, (зарегистрировано в Минюсте России от 30 декабря 2020 г. № 61957)	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	116	1 кв. 2021 г.
99	Не проводится проверка заземляющего устройства со вскрытием грунта 1 раз в 12 лет	п. 2.7.10 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению	497	2 кв. 2021 г.

31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						безопасной эксплуатации энергоустановок		
100	Не пересмотрены в установленные сроки должностные инструкции и инструкции по охране труда	п. 1.8.8 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	197	1 кв. 2021 г.
101	Не предохранены от коррозии и не окрашены в чёрный цвет открыто проложенные заземляющие проводники	п. 2.7.7 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	816	2 кв. 2021 г.
102	Замаслена гравийная подсыпка трансформаторов	п. 2.1.7 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	904	2 кв. 2021 г.
103	Отсутствие бирок на открыто проложенных кабелях	п. 2.4.5 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	4193	1 кв. 2021 г.
104	Отсутствует заземление электроустановки, подлежащей заземлению	п. 2.7.6 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего	224	1 кв. 2021 г.

32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок		
105	Отсутствует исполнительная рабочая схема первичных и вторичных электрических соединений (однолинейная схема электроснабжения)	п.п. 1.2.6, 1.8.1, 1.8.5 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	1395	1 кв. 2021 г.
106	Отсутствуют должностные инструкции на ответственного за электрохозяйство и его заместителя	п.п. 1.8.1, 1.8.7, 1.8.8 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	1698	1 кв. 2021 г.
107	Не уплотнены огнеупорным материалом места захода (выхода) кабелей из кабельных каналов (лотков)	п. 2.2.11 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	852	2 кв. 2021 г.
108	Отсутствует запирающие устройства и ограждения в распределительных устройствах	п. 2.2.11 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	612	2 кв. 2021 г.



33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	Не выполнены требования по нанесению надписей, указывающих диспетчерское наименование на дверях распределительных щитов	п. 2.2.20 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	1345	2 кв. 2021 г.
110	Не обеспечено в организации отличие знаками или окраской светильников аварийного освещения от светильников рабочего освещения	п. 2.12.3 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	742	2 кв. 2021 г.
111	Отсутствуют бирки на кабельных линиях	п. 2.4.5 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Низкая	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	542	1 кв. 2021 г.
112	Не обеспечено в организации наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети	п. 1.5.18 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	345	1 кв. 2021 г.
113	Открыто проложенные заземляющие проводники не защищены от коррозии	п. 2.7.7 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной	681	2 кв. 2021 г.

34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						эксплуатации энергоустановок		
114	Не составляются паспорта на заземляющие устройства	п. 2.7.15 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	515	2 кв. 2021 г.
115	Не разработан перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	п. 2.7.15 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	515	1 кв. 2021 г.
116	Не проводится Техническое освидетельствование электротехнического оборудования электрооборудования по истечении срока службы, установленного нормативно-технической документацией для оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации	п. 1.6.7 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	1315	1 кв. 2021 г.
117	Не установлен порядок допуска в эксплуатацию и подключение новых и реконструированных электроустановок	глава 1.3 ПТЭЭП, постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 «Об утверждении	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	715	4 кв. 2021 г.

35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»						
118	Уровень масла в расширителе трансформатора (реактора) не соответствует норме	п. 2.1.4 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации	702	2 кв. 2021 г.

36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						энергоустановок		
119	На дверях трансформаторных пунктов и камер с наружной и внутренней стороны отсутствуют подстанционные номера трансформаторов, а также с наружной стороны отсутствуют предупреждающие знаки. Двери не закрыты на замок	п. 2.1.8 ПТЭЭП	ст. 9.11 КоАП	Средняя	Средняя тяжесть	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок	329	2 кв. 2021 г.
Часто встречающиеся нарушения в отношении гидротехнических сооружений								
120	Не обеспечивается контроль (мониторинг) показателей состояния ГТС	ст. 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Федеральный закон № 117-ФЗ)	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средняя	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности ГТС	129	III квартал 2021 г.
121	Не проведена аттестация работников эксплуатирующей организации по вопросам безопасности ГТС в объеме требований к обеспечению безопасности ГТС	ст. 9.1 Федерального закона № 117-ФЗ	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средняя	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности ГТС	33	III квартал 2021 г.
122	Не осуществляется собственником (эксплуатирующей организацией) ежегодная	п. 6 Правил определения величины финансового	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средняя	Неудовлетворительная работа руководящего персонала	45	III квартал 2021 г.

37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	индексация с учетом уровня инфляции величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения	обеспечения гражданской ответственности и за вред, причиненный в результате аварии гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. № 1596				по обеспечению безопасности ГТС		
123	Отсутствуют документы, подтверждающие назначение уполномоченных лиц, ответственных за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС	ст. 9 Федерального закона № 117-ФЗ, п. 6.2 СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные положения (далее – СП 58.13330.2019)	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средняя	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности ГТС	92	III квартал 2021 г.
124	Не оформляются акты готовности сооружений к предстоящим паводкам при проведении комиссионных осмотров ГТС перед началом паводков	ст. 9 Федерального закона № 117-ФЗ, п. 20 Правил эксплуатации	ст.9.2 КоАП	Средняя	Средняя	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности	57	III квартал 2021 г.

38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мелиоративных систем, отдельно стоящих гидротехнических сооружений, утв. Приказом Минсельхоз России от 31 июля 2020 г. № 438				ГТС		
125	Отсутствует комплексное обследование сооружений с оценкой их прочности, надежности, устойчивости и эксплуатационной надежности	ст. 9 Федерального закона № 117-ФЗ, п. 6.13 СП 58.13330.2019	ст. 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности ГТС	85	I квартал 2020 г.
126	Не проводится комплексное обследование производственных зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, независимо от состояния с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных организаций	Федеральный закон № 117-ФЗ, ПТЭ ЭСис	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средней тяжести	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности ГТС	39	IV квартал 2018 г.
127	Коррозия металлических конструкций механического оборудования ГТС, разрушение антикоррозийной защиты, отсутствие эффективного	Федеральный закон № 117-ФЗ, ПТЭ ЭСис	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средняя	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности	419	III квартал 2019 г.

39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	контроля за эффективностью АКЗ					ГТС		
128	Пьезометры, марки, реперы плотин гидротехнических сооружений находятся в неработоспособном состоянии	Федеральный закон № 117-ФЗ, ПТЭ ЭСиС	ст. 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности ГТС	41	III квартал 2019 г.
129	На пьезометрах, реперах плотин гидротехнических сооружений отсутствуют комплектующие элементы. Отсутствует нумерация согласно проекту	Федеральный закон № 117-ФЗ, ПТЭ ЭСиС	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средняя	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности ГТС	327	III квартал 2019 г.
130	Неудовлетворительное состояние дренажных систем, не производится оценка фильтрационных расходов. Отсутствует система организованного сбора и отвода фильтрационных вод в дренажную систему	Федеральный закон № 117-ФЗ, ПТЭ ЭСиС	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Средняя	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности ГТС	79	III квартал 2019 г.
131	На плитах крепления верхового откоса в зоне переменного уровня имеются участки с разрушением защитного слоя бетонной поверхности с оголением рабочей арматуры, нарушена целостность межплиточных швов	Федеральный закон № 117-ФЗ, ПТЭ ЭСиС	ст. 9.2 КоАП	Высокая	Средняя	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности ГТС	285	III квартал 2019 г.
132	Не обеспечена водонепроницаемость затворов, правильная	Федеральный закон № 117-ФЗ,	ст. 9.2 КоАП	Высокая	Тяжкая	Неудовлетворительная работа руководящего	24	III квартал 2019 г.

40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	посадка их на порог и плотное прилегание к опорному контуру	ПТЭ ЭСиС				персонала по обеспечению безопасности ГТС		
133	Бермы и кюветы каналов не регулярно очищаются от грунта осыпей и выносов, зарастание откосов и гребня грунтовых сооружений деревьями и кустарниками	Федеральный закон № 117-ФЗ, ПТЭ ЭСиС	ст. 9.2 КоАП	Средняя	Легкая	Неудовлетворительная работа руководящего персонала по обеспечению безопасности ГТС	387	III квартал 2019 г.
<b>Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии)</b>								
Часто встречающиеся нарушения на объектах федерального государственного строительного надзора								
134	Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство, либо после окончания срока имеющегося разрешения, в случае если для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство	ст. 51, ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 9.5 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	п.п. 4, 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства, коммерческий приоритет перед требованиями законодательства)	117	I-IV квартал 2021 года
135	Нарушение	ст.52	ст. 9.4 КоАП РФ	Высокая	Средней	п.п. 6 (иные	107	I-IV квартал



41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	установленного порядка строительства в том числе: - застройщик или технический заказчик заблаговременно, не менее чем за 7 рабочих дней до начала строительства, не направил извещение о начале строительства; - не извещение территориального органа Ростехнадзора о завершении работ, подлежащих проверке; - приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется должностным лицом сведения, о котором не включены в национальный реестр специалистов в области строительства	Градостроительного кодекса Российской Федерации			тяжести	основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)		2021 года
136	Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий), стандартизации или требований специальных	ст. 48, 49, 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральный	ст. 9.4 КоАП РФ	Средняя, высокая	Средней тяжести, тяжкая	п.п. 4, 6 (иные недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный	28924	I-IV квартал 2021 года

42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>технических условий при строительстве объектов капитального строительства, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение требований технических регламентов;</li> <li>- применение строительных материалов, отличных от предусмотренных требованиями <i>проектной и разработанной на ее основе рабочей документации</i>;</li> <li>- отклонение от технологии производства работ, установленной нормативной и <i>проектной и разработанной на ее основе рабочей документации</i>;</li> <li>- несоответствие выполненных строительно-монтажных работ <i>проектной и разработанной на ее основе рабочей документации</i> (в том числе, нарушения санитарных, противопожарных норм и экологии);</li> <li>- нарушения по</li> </ul>	закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ				<p>контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих их строительство., низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства, коммерческий приоритет перед требованиями законодательства и иных нормативных документов)</p>		

43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>организации строительной площадки предусмотренных требованиями <b>проектной и разработанной на ее основе рабочей документации</b> (ПОС);</p> <p>- нарушение требований пожарной безопасности установленной нормативной и <b>проектной и разработанной на ее основе рабочей документации</b> (ПОС);</p> <p>- нарушение требований в сфере охраны окружающей среды;</p> <p>- нарушение санитарно-эпидемиологических требований.</p>							
137	<p><b>Нарушение требований к составу и порядку ведения исполнительной документации (журналов работ, актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, исполнительных геодезических схем,</b></p>	<p><b>ст. 52, 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации;</b> РД-11-05-2007; РД-11-02-2006</p>	ст. 9.4 КоАП РФ	<b>средняя, низкая</b>	<b>средней тяжести</b>	<p>п.п. 6 (иные основания – недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства,</p>	<b>2606</b>	I-IV квартал 2021 года

44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>актов испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения, результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, документов, подтверждающих проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов) или ее отсутствие</b>					коммерческий приоритет перед требованиями законодательства и иных нормативных документов)		
138	Проектная документация, в которую внесены изменения, затрагивающие конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства и (или) приводящие к увеличению сметы на его строительство или реконструкцию, не передана для проведения повторной экспертизы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 9.4 КоАП РФ	высокая	тяжкая	п.п. 5)	174	I-IV квартал 2021 года

45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Либо отсутствует заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» (или его филиала), проводившего экспертизу проектной документации о подтверждении того, что изменения, внесенные в проектную документацию, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства.							
139	Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод в эксплуатацию.	ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 9.5 КоАП РФ	Средняя, высокая	Средняя, тяжелая, средней тяжести	п.п. 5. 6 (иные основания – низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства, коммерческий приоритет перед требованиями законодательства и иных нормативных документов)	128	I-IV квартал 2021 года
140	Невыполнение в	ст. 54	ст. 19.5 КоАП РФ	Средняя,	Средняя,	п.п. 6 (иные	97	I-IV квартал

46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти	Градостроите льного кодекса Российской Федерации		высокая	тяжкая	основания – недостаточная организация производствен ного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющ их строительство., низкая исполнительск ая дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательст ва, коммерческий приоритет перед требованиями законодательст ва и иных нормативных документов, длительные сроки внесения изменений в проектную		2021 года

47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации)		
141	Лицом, осуществляющим строительство, нарушается порядок осуществления строительного контроля за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, в том числе: не осуществляется совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами, и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения, допускается выполнение последующих этапов работ без окончания процедуры освидетельствования	ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, СП 48.13330.2019	ст. 9.4 КоАП РФ	Средняя, высокая	Средней тяжести, тяжкая	п.п. 5, 6 (иные основания – недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих их строительство., низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства)	465	I-IV квартал 2021 года

48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	предыдущих скрытых работ							
142	Не обеспечена консервация объекта капитального строительства после прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев.	ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802	ст. 9.4 КоАП РФ	высокая	тяжкая	п.п. 5	31	I-IV квартал 2021 года
143	Должностные обязанности специалистов по организации строительства исполняют лица, сведения о которых не включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а именно: 1) организация входного контроля проектной документации объекта капитального строительства; 2) оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного контроля в процессе строительства	ст. 55_5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ст. 9.4 КоАП РФ	средняя	средняя	п.п. 6 (иные основания – недостаточная организация производственного процесса, а также недостаточный контроль со стороны руководства заказчиков и лиц, осуществляющих их строительство, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение	6	I-IV квартал 2021 года



49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	данного объекта капитального строительства; 3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству данного объекта капитального строительства, элементов, конструкций и частей объекта капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих документов, что подтверждается не представлением данных документов в ходе проведения проверки.					требований федерального законодательства)		
<b>Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности</b>								
Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения горных работ								
144	Нарушения паспортов крепления и управления кровлей	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля	<b>1128</b>	-

50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утверждённых приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505						
145	Нарушения проектов (паспортов) вентиляции	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля	<b>439</b>	-

51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505						
146	Нарушения газового режима	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля	<b>64</b>	-

52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утверждённых приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505						
147	Нарушения на карьерном транспорте	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля	<b>456</b>	-

53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утверждённых приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505						
148	Нарушения в электромеханическом хозяйстве	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля	<b>1267</b>	-

54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		полезных ископаемых», утверждённых приказом Ростехнадзор а от 8 декабря 2020 г. № 505						
149	Нарушения обращения со взрывчатыми материалами	Федерального закона «О промышленно й безопасности опасных производстве нных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области промышленно й безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых», утверждённые	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производствен ного контроля	<b>350</b>	-

55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		х приказом Ростехнадзор а от 8 декабря 2020 г. № 505						
150	Нарушения в организации и осуществлении производственного контроля	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утверждённых приказом Ростехнадзор а	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Низкий уровень производственного контроля	<b>2394</b>	-

56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		от 8 декабря 2020 г. № 505						
151	Нарушения противопожарной защиты	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505	ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля	<b>497</b>	-
Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения взрывных работ								



57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	Нарушения установленных требований к хранению и учету взрывчатых материалов	ст. 9. ч. 1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» утвержденные Приказом Ростехнадзора от 04 декабря 2020	ч. 2. ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неудовлетворительная организация производства работ	900	-

58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		г. № 494						
153	Нарушения технологии производства взрывных работ	ст. 9. ч. 1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» утвержденные Приказом Ростехнадзора от 04	ч. 2. ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неудовлетворительная организация производства работ	720	-

59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		декабря 2020 г. № 494						
154	Нарушения требований промышленной безопасности при изготовлении взрывчатых веществ	ст. 9. ч. 1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» утвержденные Приказом Ростехнадзор	ч. 2 ст. 9.1. КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неудовлетворительная организация производства работ	79	-

60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		а от 04 декабря 2020 г. № 494						
155	Нарушения при составлении и оформлении проектной и технической документации	ст. 9. ч. 1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» утвержденные Приказом	ч. 2 ст. 9.1. КоАП РФ)	высокая	тяжкая	Неудовлетворительная организация производства работ	528	-

61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ростехнадзор а от 04 декабря 2020 г. № 494						
156	Нарушения установленных требований к хранению и учету взрывчатых материалов	ст. 9. ч. 1. Федерального закона «О промышленно й безопасности опасных производстве нных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области промышленно й безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленно го назначения» утвержденны	ч. 2. ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неудовлетвори тельная организация производства работ	900	-

62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		е Приказом Ростехнадзор а от 04 декабря 2020 г. № 494						
157	Нарушения технологии производства взрывных работ	ст. 9. ч. 1. Федерального закона «О промышленно й безопасности опасных производве нных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области промышленно й безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленно го назначения»	ч. 2. ст. 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неудовлетвори тельная организация производства работ	720	-

63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		утвержденные Приказом Ростехнадзора от 04 декабря 2020 г. № 494						
Часто встречающиеся нарушения на объектах металлургических производств								
158	Не проводится экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на опасном производственном объекте.	ст. 7. ч.2; ст. 9. ч. 1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утв. Приказом	ч. 1. ст. 9.1 КоАП РФ Должностные и юридические лица (20 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно)	Средняя	Средней тяжести	Низкий уровень производственного контроля	69	-

64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ростехнадзор а от 20 октября 2020 г. № 420.						
159	Не выполнены мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооружений, установленные по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности.	ст. 9. ч. 1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утв. Приказом Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420.	ч. 1. ст. 9.1 КоАП РФ Должностные и юридические лица (20 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно)  Приостановление деятельности ТУ и ЗиС на срок до 90 суток	Средняя          Высокая	Средней тяжести          Тяжкой тяжести	Низкий уровень производственного контроля          Низкий уровень производственного контроля	52          5	-



65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	Допускается эксплуатация технических устройств без ограждения движущихся частей, которые могут являться источниками опасности травмирования работников.	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов». утв. Приказом Ростехнадзора от 9 декабря 2020 № 512	ч. 1. ст. 9.1 КоАП РФ Должностные и юридические лица (20 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно)	Средняя	Средней тяжести	Низкий уровень производственного контроля	15	
161	Допускается ведение технологических процессов и (или) работа оборудования, эксплуатация технических устройств с неисправными или отключенными системами контроля, управления, сигнализации.	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов». утв. Приказом Ростехнадзора от 9 декабря	ч. 1. ст. 9.1 КоАП РФ Должностные и юридические лица (20 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно)	Средняя	Средней тяжести	Низкий уровень производственного контроля	15	

66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020 № 512						
Часто встречающиеся нарушения при производстве маркшейдерских работ								
162	Нарушения требований по производству маркшейдерских работ	Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 30.09.2017) «О недрах». Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1467 "О лицензировании производства маркшейдерских работ"	п.2 ст. 8.10 КоАП РФ	средняя	средней тяжести		880	-
163	Нарушения лицензионных требований и условий при производстве маркшейдерских работ	Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1467 "О лицензировании производства маркшейдерских работ"	п.2 ст. 8.10 КоАП РФ ст. 7.2 КоАП РФ	средняя	средней тяжести		85	-
164	Количество повторных нарушений, установленных требований по ранее выданным предписаниям (на момент проверки)	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных	ст. 19.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести		31	-

67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997;						
Часто встречающиеся нарушения на объектах котлонадзора и подъёмных сооружениях								
165	Ввод в эксплуатацию оборудования с нарушением требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, а также оборудования не соответствующего требованиям технических регламентов и статье 7 Федерального закона № 116 от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	пункты 212-220 Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536 и п. 141 Федеральных норм и правил в области промышленной	Статья 9.1. КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина	6	2 кв. 2021 г.

68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		безопасности «Правила безопасности опасных производствен ных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461)						
166	Допуск к работе неквалифицированного персонала, не прошедшего обучение и стажировку, назначение ответственных лиц, не прошедших аттестацию	пункт 228 Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производствен ных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Статья 9.1. КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина	3	2 кв. 2021 г.

69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		от 15 декабря 2020 г. № 536 и пп. 23, 26 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461)						
167	Эксплуатация технических устройств с отсутствием автоматики безопасности, предохранительных устройств и технологических защит на ОПО	пункт 218 Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением,	Статья 9.1. КоАП РФ	Высокая	Высокая	Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина	4	2 кв. 2021 г.

70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536 и п. 23 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461)						
168	Выполнение ремонтных работ на технических устройствах с применением не прошедших подтверждение соответствия комплектующих, не соответствующих установленным паспортным характеристикам технического устройства	пункты 96-103 Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых	Статья 9.1. КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина	4	1 кв. 2021 г.

71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536						
169	Нарушение сроков (периодичности) проведения технических освидетельствований, диагностирования оборудования	пункты 394-402 Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому,	Статья 9.1. КоАП РФ	Высокая	Средней тяжести	Неосуществление производственного контроля надлежащим образом, низкая производственная дисциплина	4	2 кв. 2021 г.

72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536						
170	Не осуществление при эксплуатации ОПО, в состав которых входят подъемные сооружения и объекты котлонадзора, производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»	Статья 9.1. КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Низкая производственная дисциплина	23	3 кв. 2017 г.
Часто встречающиеся нарушения предприятий оборонно-промышленного комплекса								
171	Невыполнение мероприятий, указанных в заключениях экспертиз промышленной безопасности, после выполнения которых объект экспертизы будет соответствовать требованиям промышленной безопасности.	Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ)	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ.	Высокая	Средней тяжести	Иные	63	2021
172	Эксплуатация технических устройств, применяемых на ОПО, без продления назначенного срока службы	Федеральный закон № 116-ФЗ Федеральные	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ.	Высокая	Средней тяжести	6	29	2021



73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для их безопасной эксплуатации	нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20 октября 2020 года № 420 (далее – ФНП № 420).						
173	Эксплуатация зданий и сооружений без продления назначенного срока службы их безопасной эксплуатации	Федеральный закон № 116-ФЗ; ФНП № 420.	ч. 1 с. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	6	34	2021
174	Несоответствие информации, указанной в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, фактическому составу объекта	Федеральный закон № 116-ФЗ	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ.	Средняя	средней тяжести	Иные	32	2021
175	Не обеспечена подготовка и аттестация работников предприятий в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей	Федеральный закон № 116-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365; <i>Приказ</i>	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные	21	2021

74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Ростехнадзор</i> <i>а от 04.09.</i> <i>2020 № 334</i>						
176	Невыполнение требований промышленной безопасности при хранении взрывопожароопасных веществ.	Федеральный закон №116-ФЗ «О ФНП «Основные требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спец химии» утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №458 (далее – ФНП № 458)	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ.	Высокая	тяжкая	Иные	65	2021
177	Нарушения требований безопасности к заземлению технических устройств	Федеральный закон № 116-ФЗ; <i>ФНП № 458</i>	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ.	Средняя	Средней тяжести	иные	10	2021
178	Отсутствуют датчики автоматического контроля превышения ПДК опасных веществ, световая и звуковая сигнализация.	Федеральный закон № 116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов»,	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ.	Средняя	Средней тяжести	6	25	II квартал 2021 года

75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.						
179	Неверная идентификация опасного производственного объекта спецхимии с занижением класса опасности объекта	Федеральный закон № 116-ФЗ; Требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 30 ноября 2020 г. № 471	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ.	Высокая	Средней тяжести	1	9	2021
180	Нарушение требований безопасной эксплуатации электроустановок	ФНП №458	ч.1 ст.9.1, КоАП РФ	Средняя	средней тяжести	Иные	190	2021
181	Отсутствие средств оказания первой помощи	ФНП № 458	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	средней тяжести	Иные	7	2021
182	Отсутствие системы видеонаблюдения в помещениях, в которых выполняются особо опасные операции	ФНП № 458	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	средней тяжести	Иные	11	2021
183	Отсутствие проектной	Федеральный	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Высокая	Средней	Иные	8	2021

76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	документации на опасный производственный объект	закон № 116-ФЗ			тяжести			
Часто встречающиеся нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья								
184	Не внесены изменения или не актуализировано Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах в связи с изменениями требований промышленной безопасности к осуществлению производственного контроля	часть 1 статьи 9, часть 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ); пункт 5 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утв. постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 (далее – Правила	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	17	2021 год

77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		производственного контроля № 2168)						
185	Отсутствие технологических регламентов, проектной документации (документации) на объект или не соответствуют требованиям (не отражены в технологической схеме модели, основные характеристики технологического, аспирационного, транспортного оборудования, средства взрывопредупреждения, взрывозащиты, противоаварийная защита, движение сырья; не отражены сведения о возможных инцидентах в работе и способах их ликвидации)	Части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункты 6, 9, 10, 11 Федеральных норм и правил «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утв. приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 (далее – ФНП № 331)	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	высокая	средней тяжести	Неэффективный производственный контроль	78	2021 год
186	Не разработан или не соответствует обязательным требованиям технический паспорт взрывобезопасного производственного объекта хранения и переработки растительного сырья	части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункты 9, 827, 834 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Не эффективная работа производственного контроля	65	2021 год
187	Не соблюдается пылевой режим, а именно не осуществляется уборка пыли	части 1 и 2 статьи 9 Федерального	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Не эффективная	23	2021 год

78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в производственном помещении опасного производственного объекта в соответствии с разработанным планом уборки пыли	закона № 116-ФЗ, пункты 31, 124 ФНП № 331				работа произвольного контроля		
188	Частично утрачена и не восстановлена проектная документация	части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункт 6 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	11	I полугодие 2021 года
189	Не установлены взрыворазрядители на нориях, молотковых дробилках, фильтр-циклонах	Части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункт 43 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	Средняя	Тяжкая	Иные основания	9	I полугодие 2021 года
190	В нарушении требований промышленной безопасности на нориях элеватора не установлено реле контроля скорости	часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 46 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	иные основания	55	I полугодие 2021 года
200	В нарушении требований промышленной безопасности на нориях элеватора не установлено устройство сбегания ленты	Часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 46 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести*	иные основания	9	II квартал 2021 года
201	Не установлен датчик подпора на нории, входящий в состав опасного производственного объекта	Часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 46	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	иные основания	41	1 полугодие 2021 года

79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ФНП № 331						
202	В нарушении требований промышленной безопасности на нориях не установлены автоматически действующие тормозные устройства, предотвращающие обратный ход ленты при внезапных остановках норий	Часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 47 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	иные основания	17	I полугодие 2021 года
203	В нарушении требований промышленной безопасности на нориях не обеспечено наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями	Часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункты 46 и 47 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	средняя	Средней тяжести	иные основания	17	II полугодие 2021 года
204	При приеме сырья с автомобильного, водного и железнодорожного транспорта не предусмотрена эффективная магнитная защита	часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 58 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	6	2021 год
205	При эксплуатации опасных производственных объектах не разработана инструкция по промышленной безопасности с указанием мер по защите от опасных проявлений статического электричества	части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 132 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	Высокая	Высокая	Иные	9	2021 год
206	В нарушении требований промышленной	часть 1 статьи 9 Федерального	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	7	II квартал 2021

80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	безопасности при установке норий снаружи зданий нории не оборудованы (у головок) площадками с перилами высотой не менее 1 м и лестницами с поручнями высотой подъема не более 6 м и уклоном маршей 60°	закона № 116-ФЗ; пункт 232 ФНП № 331						
207	Технологическое, транспортное, аспирационное и другое оборудование, а также самотеки, материалопроводы не промаркированы в соответствии с технологической схемой	части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 278 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	Средняя	средней тяжести	Иные	27	2021 год
208	Специальная площадка для обслуживания головки нории не имеет зашивки внизу на 0,15м	части 1, 2 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; п. 414 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	Средняя	средней тяжести	Иные	34	2021
209	Не обеспечено проведение аттестации (в том числе периодической) руководящего состава и инженерно-технических работников	части 1 и 2 статьи 9, статья 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ; подпункты а), б) п. 2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехничес	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	58	2021 год



81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ких сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 № 1365 (далее – Положение № 1365)						
210	При эксплуатации зданий и сооружений объектов не проводится оценка технического состояния их строительных конструкций, которая заключается в определении степени повреждения (категории технического состояния) и возможности их дальнейшей эксплуатации по прямому или измененному (при техническом перевооружении) функциональному назначению (без проведения экспертизы промышленной безопасности)	части 1, 2 статьи 9, части 1 статьи 13 Федерального закона № 116- ФЗ; пункт 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 (далее –	ст. 9.1. КоАП РФ	высокая	тяжкая	Не эффектов ная работа произвольного контроля	57	2021 год

82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ФНП № 420), пункт 460 ФНП № 331						
211	Неудовлетворительная организация производственного контроля за своевременным и качественным проведением планово-предупредительного ремонта и системы технического обслуживания	части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункты 743-780 ФНП № 331; п.п. к) п. 14 Правил производственного контроля № 2168	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	10	2021 год
212	Все патрубки вентиляторов, дефлекторы, расположенные снаружи металлических силосов, не защищены от атмосферных осадков	части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 789 ФНП № 331	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Лёгкая	Иные	8	2021 год
213	Не обеспечена безопасная эксплуатация технических устройств (не определен срок безопасной эксплуатации), применяемых на опасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья	части 1, 2 статьи 9, часть 2 ст. 7, ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 4 ФНП № 420, пункта 149 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Не эффективная работа производственного контроля	30	2021 год
214	Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (внесения изменений в сведения, содержащиеся в	часть 5 статьи 2, часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ;	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	71	2021 год

83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственном реестре) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов	пункты 7, 14 и 27 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471; пункт 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371						
215	Отсутствуют эксплуатационная	Части 1 и 2 статьи 9	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Не эффектив	19	2021 год

84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	документация (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации) с указанием организацией-изготовителем данных о сроке службы технических устройств, эксплуатируемых на ОПО	Федерального закона № 116-ФЗ; п. 149 ФНП № 331				ная работа производственного контроля		
216	Отсутствует огнепреграждающее (пламеотсекающие) устройства	Части 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункты 69, 73 ФНП № 331	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	иные основания	17	2021 год
217	На вентиляторах аспирационных сетей отсутствуют перемычки из проволоки или троса на мягких вставках между вентилятором и присоединяемыми к нему трубами	Части 1 и 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункты 141, 410 ФНП № 331	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	высокая	средняя тяжесть	иные основания	89	2021 год
218	Не назначается руководителем эксплуатирующей организации должностное лицо, ответственное за техническое состояние, эксплуатацию и своевременный ремонт взрыворазрядителей	части 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 817 ФНП № 331	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	иные основания	85	1 полугодие 2021 года
219	Полы не имеют ровного, стойкого к разрушению покрытия, при этом в помещении с пыльными производствами не предусмотрена легкость	часть 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункты 464, 473 ФНП №	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	несоблюдение установленных обязательных требований	5	2 полугодие 2021 года

85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	уборки и малое пылевыведение покрытия. В полах производственных помещений имеются значительные выбоины	331						
220	Насадки пожарных рукавов не имеют распылителя в целях предотвращения образования пылевого облака	часть 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 726 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1. КоАП РФ	Низкая	Легкая	иные основания	5	II квартал 2021 года
221	Движущиеся части производственного оборудования, являющиеся источником опасности, не ограждены	части 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 161 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1. КоАП РФ	высокая	тяжкая	п.п. 4) п.4.2.1.12 высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его не соблюдение	12	IV квартал 2021 года
222	Отсутствуют паспорта на взрыворазрядные устройства	части 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 9 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1. КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований	5	2 полугодие 2021 года

86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						федерального законодательства		
223	Не проводится проверка знания действий персонала в предаварийных и аварийных ситуациях.	части 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 739 ФНП № 331	часть 1 статьи 9.1. КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства	5	2 полугодие 2021 года
224	Не выполняются основные задачи производственного контроля, а именно: обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в эксплуатирующей организации; анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз; разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде; контроль за соблюдением	части 1, 2 статьи 9, части 1, 2 статьи 11 Федерального закона № 116-ФЗ; подпункты а), д) пункта 8, пункты 9, 10, 11, 17 Правил производственного контроля № 2168	часть 1 статьи 9.1. КоАП РФ.	средняя	Средней тяжести	иные основания	23	2 полугодие 2021 года

87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, а также локальных нормативных актов эксплуатирующей организации по вопросам промышленной безопасности; контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений; не представлен приказ о назначении ответственного за организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности; не представлены документы, по результатам проведенных проверок ответственным за организацию и осуществление производственного контроля							

88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Часто встречающиеся нарушения на объектах транспортирования опасных веществ								
225	Положение о производственном контроле над соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах не содержит: - порядок организации расследования и учета инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах; - порядок учета результатов производственного контроля при применении мер поощрения и взыскания в отношении работников эксплуатирующей организации; - порядок организации проведения экспертизы промышленной безопасности	Части 1, 2 статьи 9, статья 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – 116-ФЗ); пункт 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»	Административная ответственность, предусмотренная статьей 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	6	1, 2 квартал 2021 года
226	Руководители и специалисты организации, эксплуатирующей опасный производственный объект не аттестованы в объеме требований промышленной безопасности, необходимых	Ст.9, ст.14.1 116-ФЗ; «Положение об аттестации в области промышленной безопасности	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя*	Средней тяжести*	6**	24	IV квартал 2021 года



89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для исполнения трудовых обязательств.	гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утв. постановление м Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365.						
227	Допущена эксплуатация опасного производственного объекта при отсутствии проектной документации на строительство, реконструкцию, документации на техническое перевооружение	Ст.8, 9, 13 116-ФЗ;	Административная в соответствии с ч. 1, 2 статьи 9.1. КоАП РФ	средняя	средняя	6**	2	2021
228	Допущена эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте: - без оценки соответствия обязательным требованиям технических регламентов, промышленной безопасности до ввода в эксплуатацию; - с истекшим сроком эксплуатации, - отсутствующим сроком эксплуатации,	Ст. 7, 9, 13 № 116-ФЗ,  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» от 20.10.2020 № 420 (далее -	Административная в соответствии с частью 1 статьи 9.1. КоАП РФ	средняя	средней тяжести	6**	94	2021

90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-по истечении срока безопасной эксплуатации, установленной заключением экспертизы промышленной безопасности	ФНП № 420)						
229	Не выполнены мероприятия, указанные в экспертизе промышленной безопасности, которые необходимы для дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы	Ст.9 116-ФЗ ФНП № 420	Административная в соответствии с частью 1 статьи 9.1. КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	4	II квартал
230	Не внесены изменения в сведения, характеризующие ОПО содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, а именно: в сведениях, характеризующих ОПО, отсутствует информация об эксплуатируемых технических устройствах, зданиях, сооружениях	пункт 5 статьи 2, пункты 1, 2 статьи 9 № 116-ФЗ; пункт 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утв. постановление м Правительства РФ от 24.11.1998 № 1371; пункты 6, 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных	Административный штраф по ч.1 ст.9.1, КоАП РФ, или замена штрафа на предупреждение если предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательств а.	Легкая	Легкая	Иные	5	2021

91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471.						
231	Не обеспечена полнота и достоверность проведенной идентификации, и достоверность сведений, характеризующих ОПО в части: - железнодорожных вагонов используемых для транспортирования опасных веществ; - железнодорожных путей необщего пользования для транспортирования опасных веществ	ст. 2 116-ФЗ; п.5 Постановления Правительства РФ «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» от 24.11.1998 № 1371; п. 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра	Ч.1 и ч.2 ст. 9.1 КоАП РФ	Средний	Легкая	5)	8	2021

92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		опасных производственных объектов, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.11.2020 № 471.						
232	Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Участков транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом, не соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437.	Части 1, 2 статьи 9, статья 10 116-ФЗ; пункт 10 «Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437.	Административная ответственность, предусмотренная статьей 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Иные основания	10	1, 2 квартал 2021 года

93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
233	Допущена эксплуатация трубопроводов кислот без использования специальных желобов или коробов (коллекторов) с отводом утечек кислот и щелочей в безопасные места, над пешеходными проходами/проездами фронтов погрузки/выгрузки кислот и щелочей, в местах подъема на эстакаду налива слива серной кислоты.	Ст. 9 116-ФЗ, п.241 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 № 500.	Административная в соответствии с КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	5)	2	30.06.2021
234	Не разработан перечень газоопасных работ на ОПО	Статья 9 116-ФЗ; пункт 13 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства	5	2021

94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		работ» (Далее – ФНП 528), утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528						
235	Не разработаны документы (стандарты, инструкции, положения, технологические карты), уточняющие и конкретизирующие требования организации и проведения ремонтных, газоопасных, огневых работ на ОПО	Статья 9 116-ФЗ; пункт 7 ФНП 528	ч.1 ст.9.1 КоАП	средняя	средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства	4	2021
236	Не ведется журнал учета газоопасных работ II группы, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ	Статья 9 116-ФЗ; пункт 19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства	3	2021

95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
237	На сливоналивных железнодорожных эстакадах, предназначенных для слива-налива нефти и светлых нефтепродуктов, не установлены датчики загазованности рабочей зоны. Тем самым не соблюдается требование, что слив и налив должен автоматически прекращаться при достижении загазованности воздушной среды выше 50 процентов объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР).	Ст. 9 116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529) (далее - ФНП № 529)	Административная в соответствии с частью 1 статьи 9.1. КоАП РФ	высокая	высокая	Иные основания	4	II квартал
238	На эстакадах для отгрузки нефтепродуктов в автоцистерны не установлены блокировки по прекращению операций слива-налива и сигнализация, оповещающая о запрете запуска двигателей автомобилей при превышении концентрации паров нефтепродуктов более 20% объемных от НКПРП	Ст. 9 116-ФЗ; ФНП №529	Административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Иные основания	4	II квартал 2021 года
239	На сливоналивной железнодорожной эстакаде, предназначенной для слива светлых нефтепродуктов, отсутствуют датчики загазованности рабочей зоны.	пункты 1,2 Ст. 9 116-ФЗ; пункт 30 ФНП № 529	ч.1.ст.9.1	Высокая	Тяжкая	Отсутствие должного контроля со стороны лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию	3	I, III квартал 2021

96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						ОПО		
240	Заземлители, токоотводы не подвергаются контролю, вскрытию и проверке на поражение их коррозией.	Ст. 9 116-ФЗ ФНП № 529	Административная в соответствии с частью 1 статьи 9.1. КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	3	III квартал
241	Автомобильные наливные станции не оборудованы специальными устройствами (светофорами, шлагбаумами или другими средствами, ограничивающими несогласованное движение транспорта) для предотвращения выезда заполненных нефтепродуктами автомобильных цистерн с опущенными в их горловины наливными устройствами.	Ст. 9 116-ФЗ ФНП № 529	Административная в соответствии с частью 1 статьи 9.1. КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	2	III квартал
242	Пункты налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны не оборудованы специальными устройствами (светофорами, шлагбаумами или другими средствами, ограничивающими несогласованное движение транспорта) для предотвращения выезда заполненных нефтепродуктами автомобильных цистерн с опущенными в их горловины наливными устройствами	Статья 9 116-ФЗ пункт 50 ФНП № 529	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства	3	2021
243	Железнодорожная сливноналивная эстакада не оборудована устройствами	пункты 1,2 статьи 9, 116-ФЗ;	ч.1.ст.9.1 КоАП РФ	средней тяжести	средней тяжести	Отсутствие должного контроля со	5	I, II квартал 2021



97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	отвода в дренажную систему для сбора и отвода загрязненных нефтепродуктами атмосферных осадков, а также для смыва пролитых нефтепродуктов.	- пункт 12 ФНП 529				стороны лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ОПО		
244	Откидные мостики на сливной железнодорожной эстакаде, предназначенной для слива нефтепродуктов, находятся в неисправном состоянии, не обеспечивают безопасного соприкосновения с металлической поверхностью цистерн (деревянные прокладки отсутствуют или деформированы)	Статья 9 116-ФЗ, п. 6 ФНП «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» от 15.12.2020 № 529	Ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	п.п.6 п.4.2.1.12 иные основания	2	IV квартал 2021 года
245	На эстакадах для отгрузки нефтепродуктов в автоцистерны отсутствуют каплесборники для сбора остатков продукта, стекающих с наливной трубы при извлечении ее из цистерны	статья 9 116-ФЗ, ФНП № 529	Административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.1 КоАП РФ	низкая	легкая	Иные основания	2	II квартал 2021 года
246	Для выполнения операций по аварийному освобождению неисправных цистерн от нефтепродуктов не предусмотрены специальные места для их освобождения	Ст.9 116-ФЗ п. 11 ФНП № 529	Ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	п.п.6 п.4.2.1.12 иные основания	2	IV квартал 2021 года
247	При проведении ремонтных работ на сливной железнодорожной эстакаде	Ст.9 116-ФЗ п. 263 ФНП № 529	Ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	п.п.6 п.4.2.1.12 иные основания	4	II квартал 2021 года

98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	допускается использование не искробезопасного инструмента (стальные арматура, ломы, трубы, топоры, гаечные ключи и т.д.)							
248	Сливоналивные эстакады, которые предназначены для проведения операций налива ЛВЖ насосами, не оборудованы средствами их дистанционного отключения	Ст. 9 116-ФЗ; пункт 134 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (далее – ФНП № 533), утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года № 533.	ч.1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Недостаточный контроль со стороны руководства, низкая исполнительская дисциплина, несоблюдение требований федерального законодательства	2	2021
249	Отсутствует либо нарушено антикоррозийное покрытие сооружений и элементов конструкций	статья 9 116-ФЗ; ФНП № 500; ФНП № 533	Административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные основания	8	II квартал 2021 года

99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	На предприятиях отсутствует локальный акт (внутренние правила, регламент, инструкция, положение или иной другой документ) определяющий порядок перемещения транспортных средств с опасными грузами по внутренним автодорогам предприятия и обязанности участников перевозки в области безопасности.	ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 9 116-ФЗ; ч.5. ст.6, ст.13, ч.1. ст.20, ч.2. ст. 21, ч.1 ст.22, ст.32 Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  443-ФЗ «Об организации дорожного движения...» ст.16;  п.п.170-173 Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургичес	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	5)	5	30.06.2021

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		кой промышленнос ти», утв. Приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 № 440;  ДОПОГ п.п. 1.3.1.–1.3.2.3., Гл. 1.4., п.1.8.3. абз.3 подабз.9, гл.1.9., гл.1.10, гл. 7.2., гл. 7.5.						
251	Посторонние предметы находится внутри габаритов приближения строений,	Статьи 3, 9 116-ФЗ, пункт 5 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктур ы железнодорож ного транспорта», глава IV Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.	Административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.1 КоАП РФ	Низкая	Легкая	Иные основания	2	II квартал 2021 года
252	Отсутствует заземление технических устройств и потребителей	Статьи 3, 9 № 116-ФЗ, пункт 2.7.5 Правил	Административное правонарушение, предусмотренное	высокая	тяжкая	Иные основания	2	II квартал 2021 года

101

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Минэнерго России.	статьей 9.1 КоАП РФ					
Часто встречающиеся нарушения предприятий химического комплекса								
253	Допускается эксплуатация технических устройств, применяемых на ОПО, с истекшим сроком службы	Части 1 и 2 ст. 9 Закона № 116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 (далее – ФНП 420)	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неэффективная работа производственного контроля	80	2021
254	Не вносятся изменения в сведениях характеризующие опасный производственный объект, при изменении состава ОПО.	Пункт 5 Статьи 2 №116-ФЗ	Административная в соответствии с КоАП РФ	Низкая	Легкая	Иные	53	2021
255	Допускается эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для	Части 1 и 2 ст. 9 часть 2 ст. 7 Закона № 116-	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неэффективная работа производственн	66	2021

102

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	осуществления технологических процессов, с истекшим сроком службы	ФЗ; ФНП 420				ого контроля		
256	Отсутствуют датчики автоматического контроля превышения ПДК, световая и звуковая сигнализация.	Части 1 и 2 ст. 9 Закона № 116-ФЗ; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 (далее – ФНП 500)	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Иные основания	50	2021
257	Допускается эксплуатация с невыполненными в полном объеме мероприятиями, указанными в заключениях ЭПБ	Части 1 и 2 ст. 9 Закона № 116-ФЗ, ФНП 420	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Неэффективная работа производственного контроля	56	2021
258	Не обеспечено безопасное проведение газоопасных, огневых и ремонтных работ	Части 1, 2 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 "Об утверждении федеральных	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Неэффективная работа производственного контроля	57	2021

103

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"						
259	Не обеспечено проведение в полном объеме производственного контроля	часть 1 статья 11 Закона № 116-ФЗ	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	высокая	тяжкая	Иные основания	52	2021
260	Отсутствие технологических регламентов, проектной документации (документации)	Части 1, 2 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" (далее – ФНП)	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	высокая	средней тяжести	Неэффективная работа производственного контроля	18	2021
261	Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при	часть 5 статьи 2, часть 1 статьи 9 Закона	часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Иные основания	95	2021

104

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	регистрации (внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов	№ 116-ФЗ; пункты 7, 14 и 27 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471; пункт 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371						
262	Не обеспечено проведение	части 1 и 2	ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ	средняя	средней	Неэффективная	112	2021



105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	аттестации руководящего состава и инженерно-технических работников	статьи 9, статья 14.1 Закона № 116-ФЗ; подпункты а), б) п. 2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 № 1365			тяжести	работа производственного контроля		
263	Отсутствие эксплуатационной документации (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации)	Части 1 и 2 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; ФНП 500	ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ	средняя	средней тяжести	Неэффективная работа производственного контроля	20	2021
264	Отсутствует перечень газоопасных работ, согласованного с аттестованной на ведение газоспасательных работ ПАСС (Ф), с которой	Статья 9 116-ФЗ; Пункты 14-16 федеральных норм и правил в области	Административная в соответствии с КоАП РФ	Средняя	Средняя	Иные	13	2021

106

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	заключен договор на обслуживание, не соблюдение требования о его ежегодном пересмотре и утверждении	промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных работ» (далее – ФНП 528) утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №528.						
265	В целях приведения химически опасных производственных объектов (далее – ХОПО) в соответствие с требованиями Правил не проведено однократное комплексное обследование фактического состояния ХОПО.	Пункт 2. Статьи 9. Федерального закона от 21.07.97 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Пункт 5. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утв. Приказом Ростехнадзора от 07.12.2020	Предупреждения юридическому лицу, должностным лицам предприятий, отнесенных к малому и среднему бизнесу; Административный штраф на должностное лицо по ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ.	средняя	Средней тяжести	иные	12	2021

107

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		№500						
266	Несоответствие раздела «Безопасная эксплуатация производства» технологических регламентов установленным требованиям.	116-ФЗ ФНП 500	статья 9.1 КоАП РФ	высокая	средней тяжести	иные	12	2021
267	Допущено применение контрольно-измерительных приборов с истекшим сроком поверки	Статья 9 116-ФЗ; Пункт 194 ФНП 500; Подпункт а) пункта 343 ФНП 536.	ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ	высокая	тяжкая	иные	5	2021
268	Допущено применение металлорукавов при перекачивании ЛВЖ и ГЖ в место стационарных трубопроводов	п. 194 ФНП 533	ч.1 ст.9.1. КоАП РФ	средняя	средней тяжести	п.п. 6) иные основания	11	2021
269	Допущена эксплуатация ОПО с неисправной ручной системой сигнализации «Человек в камере» в холодильной камере	п.525 ФНП 500	ч.1 ст.9.1. КоАП РФ	высокая	тяжкая	п.п. 6) иные основания	7	2021
Часто встречающиеся нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа								
270	Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
271	Несоблюдение сроков проведения регламентных	п. 1 ст. 9 Федерального	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется	Организационные	-		

108

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	работ по техническому обслуживанию оборудования	закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ		возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	и технические			
272	Не обеспечены полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
273	Несоблюдение требований к порядку оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов, не предполагает всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы.	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
274	Не обеспечена безопасность ведения технологического процесса в соответствии с нормативными и техническими документами	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к	Организационные и технические	-		

109

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ		классификации нарушений по степени риска)				
275	Несоблюдение требований Правил охраны магистральных трубопроводов. Не обозначена опознавательными знаками трасса магистрального трубопровода	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производствен ных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организацио нные и технические	-		
276	Не обеспечена готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производствен ных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организацио нные и технические	-		
Часто встречающиеся нарушения на объектах газораспределения и газопотребления								
277	Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производствен ных объектов»	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации	Организацио нные и технические	-		

110

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности	от 21.07.1997 № 116-ФЗ		нарушений по степени риска)				
278	Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
279	Эксплуатация опасных производственных объектов без получения (переоформления) соответствующей лицензии	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
280	Неудовлетворительная организация производственного контроля за своевременным и качественным проведением комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных производственных объектов	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		

111

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии							
281	Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
282	Нарушения в части организации и осуществления производственного контроля	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
283	Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
284	Не обеспечено	п. 1 ст. 9	ст. 9.1. КоАП РФ	Не	Организационные	-		

112

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	предоставление информации о технических устройствах, применяемых на опасном производственном объекте, в составе сведений, характеризующих объект, при его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов и в процессе эксплуатации	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	нные			
285	Применение на опасном производственном объекте технических устройств, не оборудованных автоматикой безопасности, предохранительными устройствами и технологическими защитами в соответствии с требованиями НТД в области промышленной безопасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические			
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтегазодобывающей промышленности								
286	Отсутствие документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, входящую в состав опасных производственных объектов предприятий	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
287	Отсутствие актов приемки участков буровых работ и буровых установок	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным	Организационные	-		



113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в эксплуатацию	промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ		(отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)				
288	Не обеспечена полнота и достоверность сведений при регистрации (перерегистрации) ОПО в государственном реестре ОПО	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
289	Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
290	Проведение реконструкции опасных производственных объектов с нарушениями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		

114

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		от 21.07.1997 №116-ФЗ						
291	Отсутствие учета инцидентов, несвоевременная передача оперативных сообщений об авариях	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
292	Разработка технологических регламентов опасных производственных объектов без учета проектной документации, а также перечня параметров, определяющих опасность процессов и подлежащих дистанционному контролю	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
293	Отсутствие разрешения на строительство и реконструкцию опасного производственного объекта «Фонд скважин»	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
294	Нарушения в части организации	п. 1 ст. 9 Федерального	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется	Организационные	-		

115

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и осуществления производственного контроля	закона «О промышленной безопасности опасных производствен ных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ		возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)				
295	Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производствен ных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организацио нные и технические	-		
296	Нарушения требований к разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производствен ных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организацио нные	-		
297	Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов	Организацио нные и технические	-		

116

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов	производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		к классификации нарушений по степени риска)				
298	Отсутствуют разработанные изготовителем руководство (инструкция) по эксплуатации и технические паспорта	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения								
299	Нарушение требований при организации и проведении газоопасных работ	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
300	Нарушения порядка проведения аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени	Организационные	-		

117

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				риска)				
301	Эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
302	Отсутствие систем управления технологическими процессами и противоаварийной автоматической защиты; неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений, в том числе работ повышенной опасности	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные и технические	-		
303	Несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к	Организационные и технические	-		

118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	регламентированных параметров при ведении технологических процессов	ных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		классификации нарушений по степени риска)				
304	Отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов; неудовлетворительное ведение и оформление эксплуатационной документации (после проведения ремонтов и испытаний оборудования)	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
305	Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
306	В сведения, характеризующие опасный производственный объект, не включены технические устройства, участвующие в технологическом процессе	п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
307	Не разработан (отсутствует)	п. 2 ст. 9	ст. 9.1. КоАП РФ	Не	Организационные	-		

119

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	журнал осмотра резервуаров, отражающий результаты их технического состояния	Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ		представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	нные			
308	Не осуществляется контроль за уровнем вибрации насосных агрегатов в целях обеспечения их безопасной эксплуатации	п. 1, п. 2 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	ст. 9.1. КоАП РФ	Не представляется возможным (отсутствие единых подходов к классификации нарушений по степени риска)	Организационные	-		
Часто встречающиеся нарушения в части надзора в угольной промышленности								
309	Неисправное состояние технических устройств, защит и блокировок (конвейера скребковые и ленточные, лебедки, монорельсовые и рельсовые дизелевозы, электровозы и т.д.)	п.1 ст. 3 Федерального закон № 116-ФЗ	Статья 9.1 КоАП РФ	Средняя	Средней тяжести	Эксплуатация неисправного оборудования	9981	I кв. 2021
310	Нарушения взрывозащиты электрооборудования	п.1 ст. 3 Федерального закон № 116-ФЗ	Статья 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Несоблюдения требований документации завода-изготовителя технических устройств при их эксплуатации	7232	I кв. 2021

120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						и обслуживании		
311	Нарушение утвержденного паспорта крепления горной выработки	п.1 ст. 3 Федеральный закон № 116-ФЗ	Статья 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Не соблюдение требований проектно-технической и эксплуатационной документации	6418	I кв. 2021
312	Обеспечение противопожарной защиты	п.1 ст. 3 Федеральный закон № 116-ФЗ	Статья 9.1 КоАП РФ	Высокая	Тяжкая	Несоблюдение требований в части обеспечения МФСБ	5664	I кв. 2021