(наименование или Ф.И.О. работолателя, ИНН, адрес)	

## ПРИКАЗ N \_\_ Об организации безопасной эксплуатации электроустановок

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Γ	"" 20_ г.	
	соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок лей (ПТЭЭП), утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6.	
	ПРИКАЗЫВАЮ	
1.	Ответственным за электрохозяйство назначить [должность, ФИО] – группа по электробезопасности V до и выше 1000В	
2.	Заместителем ответственного за электрохозяйство назначить [должность, ФИО] группа по электробезопасности до и выше 1000В	
3.	Назначить комиссию по проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в составе:	
	Председатель комиссии: [должность, ФИО] – группа по электробезопасности до и выше 1000В	
	Члены комиссии:	
	[должность, ФИО] – группа по электробезопасности до и выше 1000В	
	[должность, ФИО] – группа по электробезопасности до и выше 1000В	
4.	Право выдачи нарядов, распоряжений предоставить:	
	[должность, $\Phi$ ИО] – группа по электробезопасности до и выше 1000В, для работ во всех электроустановках.	
5.	В случае отсутствии работника указанного в п. 5 настоящего приказа, право выдачи нарядов и распоряжений предоставить [должность, $\Phi$ ИО] — группа по электробезопасности до и выше $1000$ В	
6.	Право быть ответственным руководителем работ в электроустановках предоставить [должность, ФИО] – группа по электробезопасности до и выше 1000В	
7.	Право исполнять обязанности допускающего при проведении работ по наряду, распоряжению в электроустановках до и выше $1000B$ предоставить [должность, $\Phi MO$ ] — группа по электробезопасности до и выше $1000B$	
8.	Право исполнять обязанности производителя работ в электроустановках до и выше $1000\mathrm{B}$ предоставить [должность, ФИО] — группа по электробезопасности до и выше $1000\mathrm{B}$	
9.	Право исполнять обязанности наблюдающего в электроустановках до и выше 1000В предоставить [должность, ФИО] – группа по электробезопасности до и выше	

10. Право единоличного осмотра электроустановок до и выше 1000В предоставить

1000B

$[должность, \Phi V]$	<ul><li>IO] – группа по электро</li></ul>	безопасности до и	выше 1000B			
		еключения в электроус безопасности до и	становках предоставить выше 1000B			
•	редоставить [должності	оворов с [наименован ь, ФИО] – группа по эле	ние энергоснабжающей ктробезопасности			
13. Определить сле	дующий порядок хране	ния и выдачи ключей от	электроустановок:			
Комплекты	ключей хранятся:					
Рабочий						
Запасной			···			
электрохозя электрохозя	йство. Запасные ключ йство. Каждый ключ д	и выдаются с разреше	чатан ответственным за ения ответственного за иеталлической биркой с становки.			
Ключи долж	кны выдаваться под рас	писку работникам.				
* ' '	ующий перечень работ й эксплуатации.	, выполняемых в электр	оустановках до 1000В, в			
[Перечислит	гь виды работ]					
15. Утвердить п электротехноло по электробезог	гического персонала, по	инженерно-техничес о которым необходимо и	ских работников и меть следующие группы			
[должность,	ФИО] – [группа по эле	ктробезопасности]				
[должность,	ФИО] – [группа по эле	ктробезопасности]				
[должность,	ФИО] – [группа по эле	ктробезопасности]				
1	Утвердить перечень должностей (профессий) неэлектротехнического персонала, по которым необходимо иметь 1 группу по электробезопасности:					
[должность,	ФИО]					
[должность,	ФИО]					
[должность,	ФИО]					
17. Ответственным электробезопас: до и выш	ности назначить [долж		оение 1 группы по по электробезопасности			
18. [должность, ФИ	ІО] довести данный при	каз до лиц в части их ка	сающейся, под роспись.			
19. Контроль за ист	полнением приказа оста	вляю за собой				
Генеральный директор						
С приказом ознакомлены:	(подпись)	(Φ.)	И.О.)			
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)			
(лолжность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(лата)			