

ФОРМА ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

Наименование лаборатории
(наименование лаборатории)

Протокол N 1

от " 07 " 10 20 21 г.

Перчатки диэлектрические
(наименование средства защиты)

N 40056 П в количестве 1 шт.
принадлежащие

(наименование организации)

испытаны напряжением переменного тока частотой 50 Гц:

изолирующие части 6 кВ в течение 1 мин.

рабочие части 6 кВ в течение 1 мин.

Ток, протекающий через изделие 3,1 мА

Специальные требования¹

Дата следующего испытания 04 20 22 г.

Руководитель лаборатории (подпись) Иванов И.И.
(фамилия, и., о.)

Испытания провел (подпись) Петров А.В.
(фамилия, и., о.)

Примечание. При проверке напряжения индикации, проверке работы при повышенном напряжении, испытании соединительного провода и др. результаты испытаний вписываются дополнительно.

¹ Требования, обусловленные особенностями конструкции средства защиты.