รายงานผลการบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ

ห้องเก็บยาและตู้เย็นเก็บยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศีขรภูมิ

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ขอบเขตรายงาน	ทุกห้องยา (4 ห้อง)
เกณฑ์มาตรฐาน	ห้องยา: อุณหภูมิ 15–25 °C, ความชื้นไม่เกิน 60 %RH ตู้เย็น: อุณหภูมิ 2–8 °C
ความถี่การบันทึก	วันละ 4 ครั้ง (00.30, 09.00, 15.00, 20.00 น.)
วันที่จัดทำรายงาน	21 ตุลาคม 2569

1. สรุปภาพรวม

จุดตรวจวัด	ความครบถ้วนการบันทึก	ค่านอกเกณฑ์	ขาดบันทึก
12	**77.3%**	**225**	**327**
ห้องยา 6 · ตู้เย็น 6	1113 / 1440 ครั้ง	ครั้ง จาก 12 จุด	ครั้ง

ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 มีการบันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 1,113 ครั้ง จากที่กำหนดไว้ 1,440 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 77.3 ของการบันทึกตามกำหนด พบค่าที่อยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานรวม 225 ครั้ง จาก 12 จุดตรวจวัด และมีช่วงเวลาที่ไม่ได้บันทึก 327 ครั้ง รายละเอียดแยกตามห้องยาดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปผลการบันทึกรายห้องยา

ลำดับ	ห้องยา	จำนวนจุดตรวจวัด	บันทึก / ตามกำหนด (ครั้ง)	ร้อยละความครบถ้วน	ค่านอกเกณฑ์ (ครั้ง)	ผลการประเมิน
1	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	4	368 / 480	76.7	69	พบค่านอกเกณฑ์ บันทึกไม่ครบ
2	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	3	277 / 360	76.9	66	พบค่านอกเกณฑ์ บันทึกไม่ครบ
3	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	3	286 / 360	79.4	51	พบค่านอกเกณฑ์ บันทึกไม่ครบ
4	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	2	182 / 240	75.8	39	พบค่านอกเกณฑ์ บันทึกไม่ครบ
รวม		**12**	**1113 / 1440**	**77.3**	**225**	**พบค่านอกเกณฑ์ บันทึกไม่ครบ**

หมายเหตุ: "ค่านอกเกณฑ์" นับเป็นครั้งของการบันทึกที่มีค่าอุณหภูมิหรือความชื้นอย่างน้อยหนึ่งค่าอยู่นอกเกณฑ์ · "ตามกำหนด" นับเฉพาะช่วงเวลาที่ถึงกำหนดแล้ว · กรณีบันทึกซ้ำในช่วงเวลาเดียวกัน ใช้ค่าที่บันทึกล่าสุด

2. ผลการบันทึกแยกตามห้องยา

2.1 ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)

ลำดับ	จุดตรวจวัด	รายการ	เกณฑ์	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	นอกเกณฑ์ครั้ง (ร้อยละ)	บันทึก / ตามกำหนด (ร้อยละ)
1	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ (°C)	15–25	23.6	21.0	**26.1**	**18 (20.2)**	89 / 120 (74.2)
		ความชื้น (%RH)	≤ 60	52.7	45.1	**61.3**	**9 (10.1)**	
2	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ (°C)	15–25	23.6	21.0	**26.1**	**18 (19.4)**	93 / 120 (77.5)
		ความชื้น (%RH)	≤ 60	52.9	45.3	**62.0**	**6 (6.5)**	
3	ตู้เย็น OPD 7 - Hitachi	อุณหภูมิ (°C)	2–8	5.8	3.1	**8.5**	**11 (12.4)**	89 / 120 (74.2)
4	ตู้เย็น OPD 7 - Samsung	อุณหภูมิ (°C)	2–8	5.9	3.0	**8.6**	**11 (11.3)**	97 / 120 (80.8)

รายการค่านอกเกณฑ์ ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7) (69 ครั้ง)

ลำดับ	วันที่	ช่วงเวลา	จุดตรวจวัด	ค่าที่วัดได้	เกณฑ์
1	06/09/2569	15.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 26.0°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
2	06/09/2569	20.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 26.0°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
3	07/09/2569	15.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 25.1°C, ความชื้น 60.6%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
4	09/09/2569	20.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 25.5°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
5	10/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Samsung	อุณหภูมิ 8.6°C	2–8 °C
6	11/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Hitachi	อุณหภูมิ 8.5°C	2–8 °C
7	12/09/2569	15.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	ความชื้น 61.3%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
8	12/09/2569	15.00 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 26.1°C, ความชื้น 60.6%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
9	12/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Samsung	อุณหภูมิ 8.1°C	2–8 °C
10	12/09/2569	20.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	ความชื้น 60.4%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
11	13/09/2569	00.30 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	ความชื้น 60.7%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
12	13/09/2569	15.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 25.7°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
13	13/09/2569	15.00 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 25.4°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
14	13/09/2569	20.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 26.0°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
15	13/09/2569	20.00 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 25.6°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
16	14/09/2569	00.30 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 26.0°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
17	14/09/2569	09.00 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 25.9°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
18	14/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Hitachi	อุณหภูมิ 8.2°C	2–8 °C
19	15/09/2569	00.30 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 25.8°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
20	15/09/2569	00.30 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 25.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH

21	15/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Samsung	อุณหภูมิ 8.1°C	2–8 °C
22	15/09/2569	09.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Hitachi	อุณหภูมิ 8.5°C	2–8 °C
23	15/09/2569	15.00 น.	Sub-Stock OPD 7	ความชื้น 60.6%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
24	15/09/2569	20.00 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 26.0°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
25	15/09/2569	20.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Samsung	อุณหภูมิ 8.4°C	2–8 °C
26	16/09/2569	15.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	ความชื้น 60.8%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
27	16/09/2569	15.00 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 25.6°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
28	16/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Hitachi	อุณหภูมิ 8.1°C	2–8 °C
29	16/09/2569	20.00 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 25.2°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
30	17/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Samsung	อุณหภูมิ 8.2°C	2–8 °C
31	17/09/2569	09.00 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 26.0°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
32	17/09/2569	15.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 25.8°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
33	17/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Hitachi	อุณหภูมิ 8.2°C	2–8 °C
34	18/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Hitachi	อุณหภูมิ 8.4°C	2–8 °C
35	18/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Samsung	อุณหภูมิ 8.4°C	2–8 °C
36	19/09/2569	15.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	ความชื้น 60.9%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
37	20/09/2569	00.30 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 25.4°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
38	20/09/2569	09.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Hitachi	อุณหภูมิ 8.5°C	2–8 °C
39	20/09/2569	20.00 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 25.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
40	20/09/2569	20.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Samsung	อุณหภูมิ 8.2°C	2–8 °C
41	21/09/2569	09.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 25.9°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
42	21/09/2569	20.00 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 25.2°C, ความชื้น 60.5%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
43	22/09/2569	15.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 26.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
44	22/09/2569	20.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 25.6°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
45	22/09/2569	20.00 น.	Sub-Stock OPD 7	ความชื้น 61.6%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
46	22/09/2569	20.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Samsung	อุณหภูมิ 8.2°C	2–8 °C
47	23/09/2569	00.30 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 25.2°C, ความชื้น 61.3%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
48	23/09/2569	20.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 25.8°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
49	23/09/2569	20.00 น.	Sub-Stock OPD 7	ความชื้น 62.0%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
50	24/09/2569	09.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Hitachi	อุณหภูมิ 8.5°C	2–8 °C
51	24/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Samsung	อุณหภูมิ 8.2°C	2–8 °C
52	25/09/2569	00.30 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	ความชื้น 61.3%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
53	25/09/2569	00.30 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 25.7°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
54	25/09/2569	09.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Samsung	อุณหภูมิ 8.3°C	2–8 °C
55	26/09/2569	15.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 25.6°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH

56	26/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Hitachi	อุณหภูมิ 8.3°C	2–8 °C
57	26/09/2569	20.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Hitachi	อุณหภูมิ 8.3°C	2–8 °C
58	27/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Samsung	อุณหภูมิ 8.3°C	2–8 °C
59	27/09/2569	09.00 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 25.2°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
60	27/09/2569	20.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	ความชื้น 60.3%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
61	28/09/2569	20.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 25.7°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
62	28/09/2569	20.00 น.	ตู้เย็น OPD 7 - Hitachi	อุณหภูมิ 8.5°C	2–8 °C
63	29/09/2569	00.30 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 26.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
64	29/09/2569	00.30 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 25.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
65	29/09/2569	15.00 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 26.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
66	29/09/2569	15.00 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 25.7°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
67	29/09/2569	20.00 น.	Sub-Stock OPD 7	อุณหภูมิ 25.2°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
68	30/09/2569	00.30 น.	ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)	อุณหภูมิ 25.9°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
69	30/09/2569	09.00 น.	Sub-Stock OPD 7	ความชื้น 61.1%	15–25 °C, ≤ 60 %RH

ขาดบันทึก 112 ครั้ง (รายละเอียดดูตารางบันทึกรายวันในภาคผนวก)

2.2 ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)

ลำดับ	จุดตรวจวัด	รายการ	เกณฑ์	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	นอกเกณฑ์ครั้ง (ร้อยละ)	บันทึก / ตามกำหนด (ร้อยละ)
1	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ (°C)	15–25	23.6	21.0	**26.1**	**18 (19.8)**	91 / 120 (75.8)
		ความชื้น (%RH)	≤ 60	52.2	45.0	**61.5**	**5 (5.5)**	
2	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ (°C)	15–25	23.6	21.0	**26.2**	**20 (21.3)**	94 / 120 (78.3)
		ความชื้น (%RH)	≤ 60	53.4	45.2	**62.0**	**10 (10.6)**	
3	ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5	อุณหภูมิ (°C)	2–8	6.1	3.0	**8.6**	**14 (15.2)**	92 / 120 (76.7)

รายการค่านอกเกณฑ์ ห้องยา 5/1 (OPD 5/1) (66 ครั้ง)

ลำดับ	วันที่	ช่วงเวลา	จุดตรวจวัด	ค่าที่วัดได้	เกณฑ์
1	06/09/2569	00.30 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 25.6°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
2	06/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5	อุณหภูมิ 8.4°C	2–8 °C
3	06/09/2569	20.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 26.2°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
4	07/09/2569	09.00 น.	ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5	อุณหภูมิ 8.1°C	2–8 °C
5	07/09/2569	15.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 26.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
6	08/09/2569	00.30 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 25.7°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
7	08/09/2569	09.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 26.0°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
8	08/09/2569	15.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 25.8°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
9	09/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5	อุณหภูมิ 8.4°C	2–8 °C

10	09/09/2569	20.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 25.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
11	10/09/2569	00.30 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 25.5°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
12	10/09/2569	20.00 น.	ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5	อุณหภูมิ 8.1°C	2–8 °C
13	11/09/2569	00.30 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 25.5°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
14	11/09/2569	09.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 25.2°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
15	11/09/2569	15.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 25.9°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
16	11/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5	อุณหภูมิ 8.2°C	2–8 °C
17	11/09/2569	20.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	ความชื้น 60.8%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
18	11/09/2569	20.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 26.0°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
19	12/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5	อุณหภูมิ 8.3°C	2–8 °C
20	12/09/2569	09.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 25.9°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
21	12/09/2569	15.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	ความชื้น 61.8%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
22	13/09/2569	00.30 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 25.3°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
23	13/09/2569	09.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 25.8°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
24	13/09/2569	15.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	ความชื้น 61.2%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
25	14/09/2569	00.30 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 25.2°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
26	14/09/2569	09.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	ความชื้น 60.4%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
27	14/09/2569	20.00 น.	ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5	อุณหภูมิ 8.2°C	2–8 °C
28	15/09/2569	09.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	ความชื้น 61.8%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
29	16/09/2569	00.30 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	ความชื้น 61.5%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
30	16/09/2569	15.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 25.9°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
31	17/09/2569	00.30 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 26.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
32	17/09/2569	09.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 25.6°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
33	18/09/2569	00.30 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 26.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
34	18/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5	อุณหภูมิ 8.2°C	2–8 °C
35	18/09/2569	09.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 25.7°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
36	18/09/2569	15.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 25.3°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
37	19/09/2569	00.30 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 25.4°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
38	19/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5	อุณหภูมิ 8.6°C	2–8 °C
39	19/09/2569	20.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 25.9°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
40	19/09/2569	20.00 น.	ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5	อุณหภูมิ 8.1°C	2–8 °C
41	20/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5	อุณหภูมิ 8.4°C	2–8 °C
42	20/09/2569	20.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 25.3°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
43	21/09/2569	00.30 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 25.9°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
44	21/09/2569	20.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 26.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH

45	22/09/2569	00.30 น.	Sub-Stock OPD 5/1	ความชื้น 61.7%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
46	22/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5	อุณหภูมิ 8.5°C	2–8 °C
47	22/09/2569	15.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 25.2°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
48	22/09/2569	15.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 25.4°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
49	23/09/2569	09.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 25.4°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
50	24/09/2569	09.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	ความชื้น 60.6%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
51	24/09/2569	20.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	ความชื้น 61.1%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
52	25/09/2569	15.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	ความชื้น 61.1%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
53	26/09/2569	00.30 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 25.2°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
54	26/09/2569	09.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 25.2°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
55	26/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5	อุณหภูมิ 8.4°C	2–8 °C
56	27/09/2569	09.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 25.4°C, ความชื้น 60.3%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
57	27/09/2569	15.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	ความชื้น 62.0%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
58	27/09/2569	20.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	ความชื้น 61.5%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
59	28/09/2569	09.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 25.5°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
60	28/09/2569	15.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 25.6°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
61	28/09/2569	20.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 25.8°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
62	29/09/2569	00.30 น.	Sub-Stock OPD 5/1	อุณหภูมิ 26.0°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
63	29/09/2569	20.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	ความชื้น 60.1%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
64	29/09/2569	20.00 น.	ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5	อุณหภูมิ 8.2°C	2–8 °C
65	30/09/2569	09.00 น.	ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)	อุณหภูมิ 25.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
66	30/09/2569	09.00 น.	Sub-Stock OPD 5/1	ความชื้น 60.3%	15–25 °C, ≤ 60 %RH

ขาดบันทึก 83 ครั้ง (รายละเอียดดูตารางบันทึกรายวันในภาคผนวก)

2.3 ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)

ลำดับ	จุดตรวจวัด	รายการ	เกณฑ์	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	นอกเกณฑ์ครั้ง (ร้อยละ)	บันทึก / ตามกำหนด (ร้อยละ)
1	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ (°C)	15–25	23.5	21.0	**26.1**	**23 (24.0)**	96 / 120 (80.0)
		ความชื้น (%RH)	≤ 60	54.0	45.2	**62.0**	**14 (14.6)**	
2	ตู้เย็น IPD 1 - Toshiba	อุณหภูมิ (°C)	2–8	5.8	3.0	**8.6**	**11 (11.3)**	97 / 120 (80.8)
3	ตู้เย็น IPD 2 - Mitsubishi	อุณหภูมิ (°C)	2–8	5.5	3.1	**8.3**	**6 (6.5)**	93 / 120 (77.5)

รายการค่านอกเกณฑ์ ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7) (51 ครั้ง)

ลำดับ	วันที่	ช่วงเวลา	จุดตรวจวัด	ค่าที่วัดได้	เกณฑ์
1	06/09/2569	09.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.8°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH

2	06/09/2569	20.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.1°C, ความชื้น 60.2%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
3	08/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น IPD 2 - Mitsubishi	อุณหภูมิ 8.3°C	2–8 °C
4	08/09/2569	15.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	ความชื้น 60.1%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
5	08/09/2569	20.00 น.	ตู้เย็น IPD 1 - Toshiba	อุณหภูมิ 8.6°C	2–8 °C
6	09/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น IPD 1 - Toshiba	อุณหภูมิ 8.2°C	2–8 °C
7	10/09/2569	00.30 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	ความชื้น 62.0%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
8	10/09/2569	09.00 น.	ตู้เย็น IPD 2 - Mitsubishi	อุณหภูมิ 8.3°C	2–8 °C
9	11/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น IPD 2 - Mitsubishi	อุณหภูมิ 8.1°C	2–8 °C
10	11/09/2569	09.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.2°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
11	11/09/2569	15.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	ความชื้น 61.5%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
12	12/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น IPD 1 - Toshiba	อุณหภูมิ 8.2°C	2–8 °C
13	12/09/2569	20.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	ความชื้น 61.0%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
14	12/09/2569	20.00 น.	ตู้เย็น IPD 2 - Mitsubishi	อุณหภูมิ 8.3°C	2–8 °C
15	13/09/2569	09.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	ความชื้น 60.4%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
16	14/09/2569	00.30 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.7°C, ความชื้น 61.7%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
17	15/09/2569	09.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	ความชื้น 60.7%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
18	16/09/2569	09.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	ความชื้น 61.3%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
19	16/09/2569	20.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 26.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
20	17/09/2569	15.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.2°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
21	18/09/2569	00.30 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 26.0°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
22	18/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น IPD 1 - Toshiba	อุณหภูมิ 8.3°C	2–8 °C
23	18/09/2569	20.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	ความชื้น 60.6%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
24	19/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น IPD 1 - Toshiba	อุณหภูมิ 8.3°C	2–8 °C
25	19/09/2569	09.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
26	19/09/2569	15.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.8°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
27	19/09/2569	20.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.7°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
28	20/09/2569	00.30 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.6°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
29	22/09/2569	09.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	ความชื้น 61.1%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
30	22/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น IPD 1 - Toshiba	อุณหภูมิ 8.6°C	2–8 °C
31	22/09/2569	20.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	ความชื้น 60.9%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
32	23/09/2569	00.30 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	ความชื้น 61.5%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
33	23/09/2569	09.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.6°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
34	23/09/2569	09.00 น.	ตู้เย็น IPD 1 - Toshiba	อุณหภูมิ 8.4°C	2–8 °C
35	24/09/2569	00.30 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.8°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
36	24/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น IPD 1 - Toshiba	อุณหภูมิ 8.4°C	2–8 °C

37	24/09/2569	15.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.9°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
38	24/09/2569	20.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 26.0°C, ความชื้น 60.1%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
39	25/09/2569	00.30 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.4°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
40	25/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น IPD 1 - Toshiba	อุณหภูมิ 8.4°C	2–8 °C
41	25/09/2569	09.00 น.	ตู้เย็น IPD 2 - Mitsubishi	อุณหภูมิ 8.3°C	2–8 °C
42	25/09/2569	15.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.7°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
43	26/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น IPD 1 - Toshiba	อุณหภูมิ 8.4°C	2–8 °C
44	26/09/2569	20.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.2°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
45	28/09/2569	00.30 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.4°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
46	28/09/2569	09.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.7°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
47	28/09/2569	09.00 น.	ตู้เย็น IPD 1 - Toshiba	อุณหภูมิ 8.4°C	2–8 °C
48	29/09/2569	20.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
49	30/09/2569	00.30 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.7°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
50	30/09/2569	15.00 น.	ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)	อุณหภูมิ 25.2°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
51	30/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น IPD 2 - Mitsubishi	อุณหภูมิ 8.3°C	2–8 °C

ขาดบันทึก 74 ครั้ง (รายละเอียดดูตารางบันทึกรายวันในภาคผนวก)

2.4 ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)

ลำดับ	จุดตรวจวัด	รายการ	เกณฑ์	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	นอกเกณฑ์ ครั้ง (ร้อยละ)	บันทึก / ตามกำหนด (ร้อยละ)
1	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ (°C)	15–25	23.6	21.0	**26.2**	**20 (22.5)**	89 / 120 (74.2)
		ความชื้น (%RH)	≤ 60	52.5	45.0	**61.6**	**8 (9.0)**	
2	ตู้เย็น OPD P.5/2 - No. 1	อุณหภูมิ (°C)	2–8	5.8	3.0	**8.6**	**13 (14.0)**	93 / 120 (77.5)

รายการค่านอกเกณฑ์ ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2) (39 ครั้ง)

ลำดับ	วันที่	ช่วงเวลา	จุดตรวจวัด	ค่าที่วัดได้	เกณฑ์
1	06/09/2569	15.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 26.0°C, ความชื้น 60.8%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
2	07/09/2569	09.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.7°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
3	08/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น OPD P.5/2 - No. 1	อุณหภูมิ 8.3°C	2–8 °C
4	08/09/2569	20.00 น.	ตู้เย็น OPD P.5/2 - No. 1	อุณหภูมิ 8.1°C	2–8 °C
5	09/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น OPD P.5/2 - No. 1	อุณหภูมิ 8.1°C	2–8 °C
6	10/09/2569	09.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.6°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
7	11/09/2569	15.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.3°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH

8	12/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น OPD P.5/2 - No. 1	อุณหภูมิ 8.5°C	2–8 °C
9	13/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น OPD P.5/2 - No. 1	อุณหภูมิ 8.5°C	2–8 °C
10	15/09/2569	00.30 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.6°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
11	15/09/2569	09.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	ความชื้น 60.9%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
12	17/09/2569	09.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.5°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
13	19/09/2569	00.30 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 26.2°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
14	19/09/2569	09.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.9°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
15	19/09/2569	09.00 น.	ตู้เย็น OPD P.5/2 - No. 1	อุณหภูมิ 8.2°C	2–8 °C
16	20/09/2569	00.30 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 26.0°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
17	20/09/2569	09.00 น.	ตู้เย็น OPD P.5/2 - No. 1	อุณหภูมิ 8.4°C	2–8 °C
18	21/09/2569	00.30 น.	ตู้เย็น OPD P.5/2 - No. 1	อุณหภูมิ 8.6°C	2–8 °C
19	22/09/2569	15.00 น.	ตู้เย็น OPD P.5/2 - No. 1	อุณหภูมิ 8.3°C	2–8 °C
20	23/09/2569	09.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	ความชื้น 60.4%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
21	24/09/2569	00.30 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.4°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
22	24/09/2569	09.00 น.	ตู้เย็น OPD P.5/2 - No. 1	อุณหภูมิ 8.5°C	2–8 °C
23	24/09/2569	20.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	ความชื้น 61.6%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
24	25/09/2569	00.30 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
25	25/09/2569	09.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	ความชื้น 60.2%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
26	25/09/2569	15.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.5°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
27	25/09/2569	20.00 น.	ตู้เย็น OPD P.5/2 - No. 1	อุณหภูมิ 8.2°C	2–8 °C
28	26/09/2569	00.30 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	ความชื้น 60.5%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
29	26/09/2569	09.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.4°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
30	26/09/2569	15.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 26.1°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
31	27/09/2569	09.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.5°C, ความชื้น 60.1%	15–25 °C, ≤ 60 %RH

32	28/09/2569	15.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.5°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
33	28/09/2569	20.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.8°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
34	28/09/2569	20.00 น.	ตู้เย็น OPD P.5/2 - No. 1	อุณหภูมิ 8.4°C	2–8 °C
35	29/09/2569	09.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.2°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
36	29/09/2569	15.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.7°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH
37	30/09/2569	09.00 น.	ตู้เย็น OPD P.5/2 - No. 1	อุณหภูมิ 8.1°C	2–8 °C
38	30/09/2569	15.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	ความชื้น 61.6%	15–25 °C, ≤ 60 %RH
39	30/09/2569	20.00 น.	ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)	อุณหภูมิ 25.6°C	15–25 °C, ≤ 60 %RH

ขาดบันทึก 58 ครั้ง (รายละเอียดดูตารางบันทึกรายวันในภาคผนวก)

ความคิดเห็น / การแก้ไขที่ดำเนินการ

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำรายงาน

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ ..... / ..... / .....

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ ..... / ..... / .....

ภาคผนวก ตารางบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์รายวัน

1.1 ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7)

ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7) · เกณฑ์ อุณหภูมิ 15–25 °C, ความชื้นไม่เกิน 60 %RH · บันทึก 89 / 120 ครั้ง · นอกเกณฑ์ 25 ครั้ง

วันที่	00.30 น.		09.00 น.		15.00 น.		20.00 น.	
	°C	%RH	°C	%RH	°C	%RH	°C	%RH
01/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
02/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
03/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
04/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
05/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
06/09/2569	23.9	47.0	22.5	47.9	**26.0***	50.5	**26.0***	45.1
07/09/2569	21.8	53.4	24.7	55.9	**25.1***	**60.6***	–	–
08/09/2569	24.9	52.8	23.1	46.5	23.7	55.4	22.6	49.1
09/09/2569	–	–	21.6	50.6	24.9	46.1	**25.5***	52.0
10/09/2569	–	–	24.7	56.8	22.6	59.1	21.8	47.8
11/09/2569	22.0	58.4	21.7	47.0	21.9	51.8	24.6	46.7
12/09/2569	23.6	58.6	21.6	45.3	22.4	**61.3***	23.7	**60.4***
13/09/2569	21.5	**60.7***	–	–	**25.7***	54.1	**26.0***	46.5
14/09/2569	21.8	50.0	21.6	58.1	22.5	45.3	22.7	56.9
15/09/2569	**25.8***	53.2	24.8	45.6	23.2	45.4	24.3	55.3
16/09/2569	21.4	58.1	21.3	56.4	22.7	**60.8***	22.3	58.7
17/09/2569	24.6	58.3	22.9	54.0	**25.8***	57.1	23.3	51.6
18/09/2569	22.3	46.7	24.1	59.8	–	–	–	–
19/09/2569	21.5	46.5	23.4	55.2	23.8	**60.9***	–	–
20/09/2569	24.8	51.6	24.7	56.3	24.0	49.0	23.8	47.1
21/09/2569	22.6	49.6	**25.9***	50.5	22.0	51.8	–	–
22/09/2569	22.0	46.1	22.2	55.5	**26.1***	45.6	**25.6***	58.6
23/09/2569	**25.2***	**61.3***	21.0	45.2	24.4	46.8	**25.8***	49.6
24/09/2569	24.1	47.4	23.5	58.2	22.4	59.4	24.0	45.3
25/09/2569	21.6	**61.3***	23.7	50.7	23.5	58.8	24.4	46.0
26/09/2569	23.6	56.1	22.2	52.1	**25.6***	46.5	22.0	47.5
27/09/2569	23.9	46.2	21.1	52.7	24.9	47.6	21.8	**60.3***
28/09/2569	–	–	22.9	57.4	–	–	**25.7***	55.8
29/09/2569	**26.1***	56.6	–	–	**26.1***	56.5	24.6	53.5
30/09/2569	**25.9***	47.8	22.5	52.9	21.5	53.4	24.3	53.1

* ค่านอกเกณฑ์มาตรฐาน – ไม่มีการบันทึก ช่องว่าง = ยังไม่ถึงเวลาบันทึก

1.2 Sub-Stock OPD 7

ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7) · เกณฑ์ อุณหภูมิ 15–25 °C, ความชื้นไม่เกิน 60 %RH · บันทึก 93 / 120 ครั้ง · นอกเกณฑ์ 22 ครั้ง

วันที่	00.30 น.		09.00 น.		15.00 น.		20.00 น.	
	°C	%RH	°C	%RH	°C	%RH	°C	%RH
01/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
02/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
03/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
04/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
05/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
06/09/2569	22.5	58.3	22.8	51.0	22.2	57.6	24.1	53.0
07/09/2569	22.2	50.0	22.6	45.5	23.9	56.1	24.8	50.2
08/09/2569	–	–	22.7	47.7	23.3	59.7	21.0	53.3
09/09/2569	24.1	47.4	24.5	51.1	–	–	24.3	46.6
10/09/2569	–	–	22.7	53.6	23.9	50.0	21.8	46.6
11/09/2569	24.7	51.7	24.8	47.7	24.4	59.9	22.0	57.8
12/09/2569	21.5	58.2	22.7	49.9	**26.1***	**60.6***	24.4	53.8
13/09/2569	23.2	60.0	24.3	48.2	**25.4***	45.5	**25.6***	52.9
14/09/2569	**26.0***	46.8	**25.9***	58.0	21.6	48.2	22.0	45.9
15/09/2569	**25.1***	45.3	24.2	57.7	22.7	**60.6***	**26.0***	47.7
16/09/2569	21.9	58.3	24.6	55.7	**25.6***	50.2	**25.2***	51.2
17/09/2569	22.4	53.9	**26.0***	52.6	–	–	21.8	48.6
18/09/2569	–	–	23.7	54.1	24.9	50.9	22.1	46.3
19/09/2569	24.0	54.6	22.9	57.5	23.6	58.3	22.0	58.3
20/09/2569	**25.4***	50.9	24.2	55.5	21.8	45.6	**25.1***	58.1
21/09/2569	23.4	46.5	24.7	47.0	23.1	51.6	**25.2***	**60.5***
22/09/2569	23.0	58.8	23.2	49.2	23.7	48.0	23.3	**61.6***
23/09/2569	21.3	47.3	23.6	58.4	23.6	45.9	24.3	**62.0***
24/09/2569	22.8	45.8	22.3	59.7	21.2	46.9	22.9	52.9
25/09/2569	**25.7***	55.0	22.7	47.4	22.6	58.6	21.8	59.7
26/09/2569	21.6	58.9	23.7	52.2	23.5	49.4	21.3	54.1
27/09/2569	–	–	**25.2***	51.3	24.7	52.1	22.6	45.7
28/09/2569	22.7	55.5	24.2	46.3	23.5	53.1	24.6	49.5
29/09/2569	**25.1***	53.3	21.5	57.5	**25.7***	54.9	**25.2***	57.7
30/09/2569	23.0	55.7	24.0	**61.1***	22.3	51.9	–	–

* ค่านอกเกณฑ์มาตรฐาน – ไม่มีการบันทึก ช่องว่าง = ยังไม่ถึงเวลาบันทึก

1.3 ตู้เย็น OPD 7 - Hitachi

ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7) · เกณฑ์ อุณหภูมิ 2–8 °C · บันทึก 89 / 120 ครั้ง · นอกเกณฑ์ 11 ครั้ง

วันที่	00.30 น. (°C)	09.00 น. (°C)	15.00 น. (°C)	20.00 น. (°C)
01/09/2569	–	–	–	–
02/09/2569	–	–	–	–
03/09/2569	–	–	–	–
04/09/2569	–	–	–	–
05/09/2569	–	–	–	–
06/09/2569	5.7	5.2	7.2	6.9
07/09/2569	3.5	3.7	3.3	8.0
08/09/2569	4.6	7.0	–	6.8
09/09/2569	–	5.6	5.4	6.5
10/09/2569	–	6.8	–	5.3
11/09/2569	**8.5***	6.5	3.6	6.2
12/09/2569	4.0	4.3	6.8	3.2
13/09/2569	5.7	3.1	3.1	7.6
14/09/2569	7.2	4.3	**8.2***	5.9
15/09/2569	6.6	**8.5***	–	4.6
16/09/2569	5.8	3.6	**8.1***	4.9
17/09/2569	4.9	6.0	**8.2***	5.6
18/09/2569	**8.4***	–	4.9	4.1
19/09/2569	5.4	4.5	3.3	4.7
20/09/2569	5.6	**8.5***	7.0	6.0
21/09/2569	–	6.7	–	7.4
22/09/2569	4.7	6.2	5.9	–
23/09/2569	6.1	5.7	6.9	5.0
24/09/2569	6.1	**8.5***	4.6	3.7
25/09/2569	4.0	3.7	6.4	6.1
26/09/2569	6.9	4.6	**8.3***	**8.3***
27/09/2569	–	7.6	–	5.4
28/09/2569	6.9	7.6	4.4	**8.5***
29/09/2569	6.3	3.5	6.2	5.7
30/09/2569	3.3	7.4	3.8	7.0

* ค่านอกเกณฑ์มาตรฐาน – ไม่มีการบันทึก ช่องว่าง = ยังไม่ถึงเวลาบันทึก

1.4 ตู้เย็น OPD 7 - Samsung

ห้องยานอกเบอร์ 7 (OPD 7) · เกณฑ์ อุณหภูมิ 2–8 °C · บันทึก 97 / 120 ครั้ง · นอกเกณฑ์ 11 ครั้ง

วันที่	00.30 น. (°C)	09.00 น. (°C)	15.00 น. (°C)	20.00 น. (°C)
01/09/2569	–	–	–	–
02/09/2569	–	–	–	–
03/09/2569	–	–	–	–
04/09/2569	–	–	–	–
05/09/2569	–	–	–	–
06/09/2569	3.3	6.7	6.1	7.9
07/09/2569	3.6	6.7	5.6	3.5
08/09/2569	4.3	6.4	4.9	7.9
09/09/2569	5.8	3.6	7.3	4.3
10/09/2569	6.2	7.5	**8.6***	6.5
11/09/2569	4.5	4.7	6.6	3.9
12/09/2569	5.3	6.8	**8.1***	3.8
13/09/2569	6.2	6.9	7.3	7.5
14/09/2569	4.4	3.1	7.3	4.0
15/09/2569	**8.1***	6.6	3.2	**8.4***
16/09/2569	4.1	3.1	7.1	6.7
17/09/2569	**8.2***	4.1	6.4	3.0
18/09/2569	7.7	4.0	**8.4***	7.4
19/09/2569	3.2	5.3	4.1	6.5
20/09/2569	–	5.9	3.6	**8.2***
21/09/2569	3.9	–	6.4	3.7
22/09/2569	6.1	7.2	–	**8.2***
23/09/2569	7.1	5.5	4.8	7.6
24/09/2569	6.6	5.6	**8.2***	7.0
25/09/2569	5.8	**8.3***	7.0	4.7
26/09/2569	8.0	3.1	4.4	6.7
27/09/2569	**8.3***	5.3	6.7	4.2
28/09/2569	5.3	6.1	4.6	7.2
29/09/2569	7.8	4.8	3.1	3.9
30/09/2569	5.9	6.3	7.5	7.3

* ค่านอกเกณฑ์มาตรฐาน – ไม่มีการบันทึก ช่องว่าง = ยังไม่ถึงเวลาบันทึก

2.1 ห้องยา 5/1 (OPD 5/1)

ห้องยา 5/1 (OPD 5/1) · เกณฑ์ อุณหภูมิ 15–25 °C, ความชื้นไม่เกิน 60 %RH · บันทึก 91 / 120 ครั้ง · นอกเกณฑ์ 23 ครั้ง

วันที่	00.30 น.		09.00 น.		15.00 น.		20.00 น.	
	°C	%RH	°C	%RH	°C	%RH	°C	%RH
01/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
02/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
03/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
04/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
05/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
06/09/2569	23.3	53.6	23.3	49.0	23.6	52.5	24.0	52.5
07/09/2569	–	–	22.9	46.3	**26.1***	55.8	23.7	45.6
08/09/2569	**25.7***	46.8	21.7	57.3	21.5	47.4	24.0	48.7
09/09/2569	24.2	46.1	23.1	50.3	22.5	45.0	**25.1***	47.9
10/09/2569	**25.5***	56.1	22.6	60.0	25.0	48.5	23.5	50.8
11/09/2569	**25.5***	51.0	**25.2***	58.6	24.1	45.1	22.4	**60.8***
12/09/2569	23.9	48.1	21.1	53.0	21.9	53.1	21.0	52.1
13/09/2569	**25.3***	51.5	**25.8***	56.2	22.3	55.1	24.9	48.7
14/09/2569	21.0	56.5	21.7	51.5	21.8	53.9	24.6	58.0
15/09/2569	23.4	58.2	21.6	48.7	22.6	58.0	21.6	50.9
16/09/2569	21.6	**61.5***	23.3	49.5	**25.9***	45.0	22.8	52.5
17/09/2569	**26.1***	55.9	23.5	49.8	23.8	45.4	–	–
18/09/2569	–	–	23.1	47.1	**25.3***	58.2	24.2	45.9
19/09/2569	**25.4***	45.5	21.6	59.8	–	–	24.7	51.4
20/09/2569	22.0	56.1	22.1	57.0	21.7	46.0	**25.3***	51.8
21/09/2569	–	–	23.2	45.1	23.1	46.1	**26.1***	57.0
22/09/2569	22.5	59.8	25.0	53.5	**25.2***	54.9	–	–
23/09/2569	23.9	54.3	23.5	46.8	24.8	48.5	24.9	50.0
24/09/2569	24.1	51.6	22.7	**60.6***	24.1	54.3	21.5	**61.1***
25/09/2569	23.4	58.3	23.0	57.2	23.6	52.2	–	–
26/09/2569	24.8	49.5	23.7	58.8	–	–	–	–
27/09/2569	22.5	47.1	24.8	57.5	22.8	45.8	23.4	46.0
28/09/2569	21.8	48.3	22.4	48.0	**25.6***	55.7	**25.8***	47.2
29/09/2569	23.6	57.4	24.1	59.0	22.2	47.0	22.0	**60.1***
30/09/2569	22.6	51.9	**25.1***	48.6	22.6	47.8	24.3	51.3

* ค่านอกเกณฑ์มาตรฐาน – ไม่มีการบันทึก ช่องว่าง = ยังไม่ถึงเวลาบันทึก

2.2 Sub-Stock OPD 5/1

ห้องยา 5/1 (OPD 5/1) · เกณฑ์ อุณหภูมิ 15–25 °C, ความชื้นไม่เกิน 60 %RH · บันทึก 94 / 120 ครั้ง · นอกเกณฑ์ 29 ครั้ง

วันที่	00.30 น.		09.00 น.		15.00 น.		20.00 น.	
	°C	%RH	°C	%RH	°C	%RH	°C	%RH
01/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
02/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
03/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
04/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
05/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
06/09/2569	**25.6***	55.0	22.7	47.6	23.3	52.5	**26.2***	52.8
07/09/2569	23.5	46.1	21.4	46.2	23.3	46.3	22.0	56.2
08/09/2569	22.2	51.6	**26.0***	49.7	**25.8***	57.8	24.4	53.4
09/09/2569	22.9	50.1	23.4	53.8	24.8	50.4	24.0	55.0
10/09/2569	–	–	24.7	45.2	24.7	54.5	24.6	48.0
11/09/2569	24.0	57.8	23.8	56.5	**25.9***	51.1	**26.0***	56.5
12/09/2569	22.5	57.0	**25.9***	57.9	22.4	**61.8***	22.3	47.5
13/09/2569	23.4	48.9	21.0	54.8	23.2	**61.2***	24.0	54.1
14/09/2569	**25.2***	58.8	22.4	**60.4***	22.5	46.8	23.7	46.3
15/09/2569	24.2	53.2	22.4	**61.8***	21.7	49.4	21.4	46.0
16/09/2569	21.0	59.2	–	–	22.6	56.2	23.1	58.9
17/09/2569	22.9	52.1	**25.6***	47.0	24.1	55.0	21.2	58.8
18/09/2569	**26.1***	50.6	**25.7***	59.8	–	–	24.5	49.4
19/09/2569	23.7	57.2	22.5	46.8	24.4	57.8	**25.9***	47.8
20/09/2569	23.2	53.5	21.2	54.4	22.0	59.5	25.0	58.7
21/09/2569	**25.9***	51.7	23.8	52.9	21.0	49.3	22.8	54.1
22/09/2569	22.1	**61.7***	22.9	54.6	**25.4***	53.4	21.8	59.0
23/09/2569	21.9	58.6	**25.4***	48.9	–	–	23.7	46.1
24/09/2569	24.7	54.4	23.3	47.4	23.0	53.5	22.1	49.9
25/09/2569	24.1	48.2	21.9	59.4	24.4	**61.1***	23.9	56.5
26/09/2569	**25.2***	48.1	**25.2***	56.5	21.6	46.3	24.4	54.8
27/09/2569	24.5	50.3	**25.4***	**60.3***	23.7	**62.0***	24.7	**61.5***
28/09/2569	–	–	**25.5***	53.3	24.5	55.8	24.7	48.4
29/09/2569	**26.0***	54.0	–	–	24.8	49.8	21.4	47.8
30/09/2569	22.7	52.2	21.4	**60.3***	22.2	50.6	22.9	47.2

* ค่านอกเกณฑ์มาตรฐาน – ไม่มีการบันทึก ช่องว่าง = ยังไม่ถึงเวลาบันทึก

2.3 ตู้เย็น OPD 5/1 - No. 5

ห้องยา 5/1 (OPD 5/1) · เกณฑ์ อุณหภูมิ 2–8 °C · บันทึก 92 / 120 ครั้ง · นอกเกณฑ์ 14 ครั้ง

วันที่	00.30 น. (°C)	09.00 น. (°C)	15.00 น. (°C)	20.00 น. (°C)
01/09/2569	–	–	–	–
02/09/2569	–	–	–	–
03/09/2569	–	–	–	–
04/09/2569	–	–	–	–
05/09/2569	–	–	–	–
06/09/2569	**8.4***	4.3	–	7.7
07/09/2569	5.3	**8.1***	6.7	5.7
08/09/2569	5.8	4.9	7.6	3.0
09/09/2569	6.0	5.3	**8.4***	4.3
10/09/2569	3.7	5.2	5.6	**8.1***
11/09/2569	–	8.0	**8.2***	4.7
12/09/2569	**8.3***	4.3	5.9	6.9
13/09/2569	7.8	–	6.9	5.6
14/09/2569	4.5	7.6	7.6	**8.2***
15/09/2569	7.5	3.6	–	7.2
16/09/2569	7.0	–	4.3	5.9
17/09/2569	6.3	3.5	3.6	4.3
18/09/2569	**8.2***	5.1	3.5	6.3
19/09/2569	5.5	5.4	**8.6***	**8.1***
20/09/2569	7.7	5.3	**8.4***	–
21/09/2569	3.7	5.2	5.1	4.7
22/09/2569	**8.5***	5.1	–	3.1
23/09/2569	6.5	7.4	5.9	7.0
24/09/2569	6.7	3.3	6.1	7.5
25/09/2569	5.8	4.7	7.9	5.6
26/09/2569	8.0	6.5	**8.4***	6.2
27/09/2569	7.3	6.5	7.1	4.7
28/09/2569	5.0	5.8	5.7	7.8
29/09/2569	–	5.8	5.7	**8.2***
30/09/2569	7.0	4.7	4.1	4.3

* ค่านอกเกณฑ์มาตรฐาน – ไม่มีการบันทึก ช่องว่าง = ยังไม่ถึงเวลาบันทึก

3.1 ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7)

ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7) · เกณฑ์ อุณหภูมิ 15–25 °C, ความชื้นไม่เกิน 60 %RH · บันทึก 96 / 120 ครั้ง · นอกเกณฑ์ 34 ครั้ง

วันที่	00.30 น.		09.00 น.		15.00 น.		20.00 น.	
	°C	%RH	°C	%RH	°C	%RH	°C	%RH
01/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
02/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
03/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
04/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
05/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
06/09/2569	21.4	53.5	**25.8***	49.1	22.4	58.0	**25.1***	**60.2***
07/09/2569	21.7	47.8	23.3	51.4	24.9	58.3	24.1	51.7
08/09/2569	24.8	59.5	24.2	58.4	21.4	**60.1***	21.0	55.5
09/09/2569	24.7	45.2	23.4	49.3	23.3	54.3	23.0	46.5
10/09/2569	22.5	**62.0***	24.0	58.1	24.9	59.2	22.7	53.7
11/09/2569	24.8	57.0	**25.2***	56.4	21.8	**61.5***	–	–
12/09/2569	23.1	59.0	23.8	53.3	24.7	56.5	24.3	**61.0***
13/09/2569	21.7	57.8	22.2	**60.4***	–	–	21.4	52.1
14/09/2569	**25.7***	**61.7***	23.8	51.2	21.3	48.2	21.7	46.8
15/09/2569	23.1	58.6	24.0	**60.7***	22.5	47.6	22.0	46.0
16/09/2569	21.2	48.8	22.9	**61.3***	21.3	51.4	**26.1***	53.3
17/09/2569	21.7	51.4	21.8	56.8	**25.2***	46.0	21.8	55.8
18/09/2569	**26.0***	53.2	24.4	54.0	23.1	58.3	24.2	**60.6***
19/09/2569	–	–	**25.1***	47.8	**25.8***	53.6	**25.7***	56.0
20/09/2569	**25.6***	55.3	22.8	50.5	23.3	45.3	22.7	57.0
21/09/2569	22.1	53.5	22.9	51.5	21.2	59.9	24.9	49.5
22/09/2569	–	–	22.9	**61.1***	22.3	45.8	21.2	**60.9***
23/09/2569	24.4	**61.5***	**25.6***	48.6	23.1	53.7	23.9	53.7
24/09/2569	**25.8***	49.9	21.8	53.5	**25.9***	58.8	**26.0***	**60.1***
25/09/2569	**25.4***	51.9	22.4	45.3	**25.7***	51.9	22.2	45.3
26/09/2569	21.5	55.0	21.3	53.1	24.3	45.4	**25.2***	50.1
27/09/2569	21.3	46.5	21.0	54.5	22.6	57.3	24.6	56.8
28/09/2569	**25.4***	57.3	**25.7***	51.0	24.9	54.7	22.5	57.7
29/09/2569	23.0	45.6	22.5	58.7	21.8	52.3	**25.1***	45.9
30/09/2569	**25.7***	52.6	24.8	58.0	**25.2***	58.9	21.8	47.8

* ค่านอกเกณฑ์มาตรฐาน – ไม่มีการบันทึก ช่องว่าง = ยังไม่ถึงเวลาบันทึก

3.2 ตู้เย็น IPD 1 - Toshiba

ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7) · เกณฑ์ อุณหภูมิ 2–8 °C · บันทึก 97 / 120 ครั้ง · นอกเกณฑ์ 11 ครั้ง

วันที่	00.30 น. (°C)	09.00 น. (°C)	15.00 น. (°C)	20.00 น. (°C)
01/09/2569	–	–	–	–
02/09/2569	–	–	–	–
03/09/2569	–	–	–	–
04/09/2569	–	–	–	–
05/09/2569	–	–	–	–
06/09/2569	5.5	3.5	5.0	3.2
07/09/2569	–	5.6	6.8	5.3
08/09/2569	6.5	6.2	6.0	**8.6***
09/09/2569	3.5	7.4	**8.2***	6.5
10/09/2569	5.7	4.7	5.1	4.4
11/09/2569	4.6	5.9	4.0	7.0
12/09/2569	**8.2***	5.1	3.6	7.1
13/09/2569	7.5	3.3	7.9	6.3
14/09/2569	7.0	7.0	4.4	3.0
15/09/2569	6.6	7.6	5.9	6.9
16/09/2569	7.1	7.4	4.1	7.5
17/09/2569	4.7	4.9	6.9	4.9
18/09/2569	5.2	7.4	**8.3***	7.3
19/09/2569	**8.3***	3.4	5.3	5.6
20/09/2569	–	4.6	4.6	7.5
21/09/2569	6.4	4.5	7.7	7.6
22/09/2569	6.7	4.9	**8.6***	4.1
23/09/2569	–	**8.4***	5.3	4.4
24/09/2569	**8.4***	4.3	7.0	3.4
25/09/2569	**8.4***	3.5	3.4	7.9
26/09/2569	**8.4***	7.7	5.0	5.4
27/09/2569	4.1	6.5	7.0	4.6
28/09/2569	3.5	**8.4***	5.9	3.5
29/09/2569	3.9	6.0	4.7	5.5
30/09/2569	3.4	3.3	6.3	5.0

* ค่านอกเกณฑ์มาตรฐาน – ไม่มีการบันทึก ช่องว่าง = ยังไม่ถึงเวลาบันทึก

3.3 ตู้เย็น IPD 2 - Mitsubishi

ห้องยาในเบอร์ 7 (IPD 7) · เกณฑ์ อุณหภูมิ 2–8 °C · บันทึก 93 / 120 ครั้ง · นอกเกณฑ์ 6 ครั้ง

วันที่	00.30 น. (°C)	09.00 น. (°C)	15.00 น. (°C)	20.00 น. (°C)
01/09/2569	–	–	–	–
02/09/2569	–	–	–	–
03/09/2569	–	–	–	–
04/09/2569	–	–	–	–
05/09/2569	–	–	–	–
06/09/2569	4.1	–	5.2	3.1
07/09/2569	5.5	8.0	4.1	4.9
08/09/2569	**8.3***	5.2	–	7.2
09/09/2569	3.5	4.1	4.7	7.7
10/09/2569	5.8	**8.3***	5.0	3.4
11/09/2569	**8.1***	5.0	5.3	7.1
12/09/2569	–	6.5	4.3	**8.3***
13/09/2569	4.3	4.2	4.5	3.4
14/09/2569	4.3	3.4	4.3	5.1
15/09/2569	4.0	4.7	4.2	–
16/09/2569	4.9	7.5	5.7	3.9
17/09/2569	5.8	3.8	6.3	3.4
18/09/2569	5.3	3.8	7.4	5.7
19/09/2569	7.3	6.6	6.5	3.3
20/09/2569	5.6	6.9	7.5	5.6
21/09/2569	–	3.9	–	5.7
22/09/2569	6.0	3.1	3.1	3.7
23/09/2569	6.4	4.2	4.1	5.4
24/09/2569	4.8	5.9	7.1	6.3
25/09/2569	7.3	**8.3***	7.3	6.5
26/09/2569	5.1	–	5.0	6.2
27/09/2569	6.2	7.9	3.8	5.4
28/09/2569	6.7	5.4	5.7	4.9
29/09/2569	4.9	4.9	6.0	5.9
30/09/2569	7.6	3.1	**8.3***	3.7

* ค่านอกเกณฑ์มาตรฐาน – ไม่มีการบันทึก ช่องว่าง = ยังไม่ถึงเวลาบันทึก

4.1 ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2)

ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2) · เกณฑ์ อุณหภูมิ 15–25 °C, ความชื้นไม่เกิน 60 %RH · บันทึก 89 / 120 ครั้ง · นอกเกณฑ์ 26 ครั้ง

วันที่	00.30 น.		09.00 น.		15.00 น.		20.00 น.	
	°C	%RH	°C	%RH	°C	%RH	°C	%RH
01/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
02/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
03/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
04/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
05/09/2569	–	–	–	–	–	–	–	–
06/09/2569	24.5	47.7	23.4	49.0	**26.0***	**60.8***	21.1	47.6
07/09/2569	–	–	**25.7***	54.0	23.3	60.0	21.9	50.9
08/09/2569	–	–	22.4	55.0	22.3	49.1	21.5	50.2
09/09/2569	21.6	50.5	22.3	55.5	–	–	22.2	45.1
10/09/2569	–	–	**25.6***	48.9	24.6	55.1	24.1	59.3
11/09/2569	21.0	46.6	–	–	**25.3***	46.2	24.0	50.8
12/09/2569	24.2	49.3	21.2	58.0	–	–	24.3	59.1
13/09/2569	21.1	49.4	22.2	47.6	22.3	57.8	–	–
14/09/2569	21.1	59.5	23.6	47.3	23.7	53.7	25.0	56.3
15/09/2569	**25.6***	49.2	23.9	**60.9***	23.2	51.6	21.8	48.0
16/09/2569	21.0	54.9	24.6	52.2	22.4	49.6	22.9	55.5
17/09/2569	22.8	51.7	**25.5***	49.7	21.6	55.7	23.3	53.6
18/09/2569	22.9	53.4	24.8	49.6	21.6	58.2	–	–
19/09/2569	**26.2***	48.7	**25.9***	58.8	22.5	50.7	23.4	48.1
20/09/2569	**26.0***	56.9	24.5	46.3	23.6	48.8	25.0	45.4
21/09/2569	24.3	45.9	–	–	22.5	47.4	24.1	45.0
22/09/2569	25.0	54.1	24.2	46.6	23.3	54.1	23.1	46.9
23/09/2569	22.8	57.2	23.1	**60.4***	22.7	58.5	24.4	45.5
24/09/2569	**25.4***	56.8	24.1	52.9	23.9	45.0	23.1	**61.6***
25/09/2569	**25.1***	45.9	23.0	**60.2***	**25.5***	47.9	22.2	54.5
26/09/2569	21.8	**60.5***	**25.4***	49.3	**26.1***	58.4	22.6	49.8
27/09/2569	25.0	49.3	**25.5***	**60.1***	24.8	50.7	22.3	50.9
28/09/2569	21.8	58.1	21.9	57.5	**25.5***	50.5	**25.8***	46.1
29/09/2569	22.0	54.8	**25.2***	56.5	**25.7***	49.3	–	–
30/09/2569	22.7	49.9	–	–	22.5	**61.6***	**25.6***	58.6

* ค่านอกเกณฑ์มาตรฐาน – ไม่มีการบันทึก ช่องว่าง = ยังไม่ถึงเวลาบันทึก

4.2 ตู้เย็น OPD P.5/2 - No. 1

ห้องยา Premium 5/2 (OPD P.5/2) · เกณฑ์ อุณหภูมิ 2–8 °C · บันทึก 93 / 120 ครั้ง · นอกเกณฑ์ 13 ครั้ง

วันที่	00.30 น. (°C)	09.00 น. (°C)	15.00 น. (°C)	20.00 น. (°C)
01/09/2569	–	–	–	–
02/09/2569	–	–	–	–
03/09/2569	–	–	–	–
04/09/2569	–	–	–	–
05/09/2569	–	–	–	–
06/09/2569	6.1	6.8	7.1	7.7
07/09/2569	4.9	5.8	4.8	–
08/09/2569	**8.3***	7.2	3.9	**8.1***
09/09/2569	3.8	3.6	**8.1***	3.7
10/09/2569	–	–	4.4	6.6
11/09/2569	4.2	3.7	7.3	3.7
12/09/2569	**8.5***	3.1	4.1	5.4
13/09/2569	**8.5***	5.1	7.1	4.4
14/09/2569	6.7	4.0	5.6	4.1
15/09/2569	3.1	6.4	5.3	7.6
16/09/2569	5.7	3.1	5.8	5.4
17/09/2569	5.5	4.3	7.5	–
18/09/2569	6.9	7.4	6.4	5.7
19/09/2569	8.0	**8.2***	3.5	4.6
20/09/2569	3.1	**8.4***	6.2	3.0
21/09/2569	**8.6***	7.7	4.6	3.8
22/09/2569	5.9	5.4	**8.3***	6.5
23/09/2569	6.0	7.4	6.3	5.2
24/09/2569	4.7	**8.5***	3.5	4.7
25/09/2569	4.6	6.9	4.2	**8.2***
26/09/2569	3.4	–	3.8	7.1
27/09/2569	6.6	8.0	3.4	4.5
28/09/2569	7.0	6.9	4.8	**8.4***
29/09/2569	6.4	6.0	6.2	4.6
30/09/2569	4.4	**8.1***	–	–

* ค่านอกเกณฑ์มาตรฐาน – ไม่มีการบันทึก ช่องว่าง = ยังไม่ถึงเวลาบันทึก