

福州市消防条例

- 分类：消防安全
- 发文机关：福州市人民代表大会常务委员会
- 文号：2024年10月29日修订，2025年3月1日施行
- 发布日期：2024-10-29
- 更新时间：2025-03-01
- 官方原文：https://www.fuzhou.gov.cn/zgfbzt/swjw/fzwj/gzdt/202503/t20250304_4984310.htm

政策要点

一、网格化管理

消防工作纳入公共安全实行网格化管理，村（居）民委员会应加强自建房防火安全检查，督促整改火灾隐患，协助实施消防安全网格化管理。

二、电动自行车与电动汽车

公共场所、公共建筑、居民住宅区配套建设的电动自行车、电动摩托车和电动汽车停放场所和充电设施应符合消防技术标准，安装独立式火灾探测报警器和简易自动喷水灭火系统，并与建筑其他部分防火分隔；鼓励住宅区安装禁止电动自行车及其电池进入电梯的智能管控设施。

三、禁止情形

禁止在大型商业综合体、高层建筑、公共娱乐场所、人防工程和地下建筑内使用瓶装液化气及易燃易爆液体作燃料；禁止在居民住宅区或商住楼内设置液化石油气、氧气、乙炔等易燃助燃气体的经营点、储存点。

四、自建房要求

单层建筑面积超过200平方米或单层居住人数超过30人的自建房，每个楼层至少设置两部直通室外的疏散楼梯；经营场所与住宿部分应分隔；不得私拉乱接电线和超负荷用电。

五、监督举报

任何单位和个人有权劝阻、举报和投诉消防安全违法行为，居民发现占用消防通道、电动自行车违规充电等隐患可向消防救援机构或属地网格反映。

高频问题

- 电动车可以推进楼道充电吗？
- 小区消防通道被占用怎么投诉？
- 自建房消防安全有什么要求？
- 哪些场所禁止使用瓶装液化气？

检索关键词

消防 电动自行车 充电 楼道 消防通道 自建房 网格化