



محضر ضبط مخالفة لأحكام نظام الكهرباء
(26/01/12/16)

بيانات المخالفة:

اسم المنسوب له المخالفة	شركة أمالا المستدامة للطاقة (ASCE)	الرقم الموحد	7036280696
نوع المخالفة	القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء (إنشاء محطة توليد)	موقع المخالفة -إن وجد-	شركة أمالا المستدامة للطاقة (ASCE) تيوك-الوجه
يوم وتاريخ ووقت تحرير المحضر	الخميس 16 ابريل 2026 الساعة 11:15 ص	تاريخ وقوع المخالفة	15 أغسطس 2023م

أولاً: حرر هذا المحضر استناداً على:

- 1- الفقرة (2) من المادة (5) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 44) والتاريخ 1442/05/16هـ.
- 2- الفقرة (1) من المادة (17) من نظام الكهرباء المشار إليه أعلاه.
- 3- الفقرة (6) من المادة (19) من نظام الكهرباء المشار إليه أعلاه.
- 4- الفقرة (1) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (43/02) والتاريخ 1443/04/13هـ.
- 5- المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (43/02) والتاريخ 1443/04/13هـ.

ثانياً: وقائع المخالفة ووصف تفصيلي لها، والأضرار الناتجة عنها (إن وجدت، وأمكن تحديد ذلك):
أ. وقائع المخالفة:

ورد طلب من المنسوب له المخالفة بشأن الإفادة بمتطلبات التقدم للحصول على رخصة توليد الطاقة الكهربائية من قبل الهيئة وتبين خلال الزيارة بوجود محطة توليد يتم تشغيلها عن طريق مصدريين الأول الطاقة متجددة (بالألواح الشمسية) بسعة إجمالية 248 ميغاوات بتيار مستمر (DC) / 165.2 ميغاوات بتيار متردد (AC) والمصدر الثاني مولدات تعمل بالوقود الحيوي (Biofuel) بعدد 6 مولدات وبسعة إجمالية 52.4 ميغاوات، تم إنشاؤها لتغذية مشروع أمالا بالبحر الأحمر الواقع بمحافظة الوجه، دون الحصول على ترخيص أو إعفاء من الهيئة.



ب. الوصف التفصيلي للمخالفة:

- ثبت للمفتش بموجب تقرير الشخوص بتاريخ 16 أبريل 2026م، قيام المنسوب له المخالفة بإنشاء محطة توليد عبر الطاقة متجددة (بالألواح الشمسية) بسعة إجمالية 248 ميغاوات بتيار مستمر (DC) / 165.2 ميغاوات بتيار متردد (AC) وإنشاء مولدات تعمل بالوقود الحيوي (Biofuel) بعدد 6 مولدات وبسعة إجمالية 52.4 ميغاوات دون الحصول على ترخيص نظامي صادر من الهيئة.
- وتبين أن المحطة المشار إليها أعلاه تم إنشاؤها لتغذية موقعين مختلفين لمشروع أمالا وهي موقع قرية الموظفين وتبعد عن المحطة 12 كم - وموقع تربل باي (Triple Bay) وتبعد عن المحطة 18 كم.

ج. الأضرار الناتجة عن المخالفة (إن وجدت، وأمكن تحديد ذلك):

- قد يترتب على هذه المخالفة مخاطر فنية وتشغيلية تتعلق بسلامة الشبكة الكهربائية، إضافة إلى الأضرار المادية والإخلال بمتطلبات التنظيم والرقابة.

ثالثاً: المستندات:

- تقرير رصد المخالفة.
- السجل التجاري.
- عقد الاتفاقية.
- العرض المرئي من قبل المنسوب له المخالفة.

رابعاً: الطلبات:

- إكمال متطلبات استخراج التراخيص المتعلقة بنشاط التوليد.

خامساً: الدفوع أقوال المنسوب له المخالفة:

- يجب تزويد الهيئة كتاباً بما لديكم من دفوع مؤيدة بالأدلة حيال المخالفة الموضحة ببيانها أعلاه، وذلك خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ هذا الإشعار، وسيتم إحالة هذه المخالفة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام الكهرباء، بعد انتهاء المهلة المحددة للرد.



ختم الهيئة

التوقيع

حمدان وصل الله الجهني

اسم المفتش