

誠蓄工程顧問股份有限公司 函

地址：800054高雄市新興區中山一路279號
4樓

聯絡人：楊博荃

電子信箱：pohung@pro2009.com

聯絡電話：06-7031127

傳真電話：06-2979109

受文者：宏昇營造股份有限公司

發文日期：中華民國115年10月5日

發文字號：誠蓄115(18005)字第1150000293號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：紙本寄送

主旨：檢陳「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程」氣水/雜質分離器材料送審(修正一版)、消防設備材料送審(緊急廣播-電腦主機、螢幕、介面轉換器、DVD撥放器)(修正七版)各一式5份，請鑒核。

說明：

一、依據九典聯合建築師事務所115年10月1日九典字第1150003871號、第1150003884號函暨宏昇營造股份有限公司115年9月29日115宏工字第1150005532號函、115年9月30日115宏工字第1150005556號函辦理。

二、旨揭氣水/雜質分離器材料送審係因原核定之氣水/雜質分離器型號業已停產，無法順利交貨。在維持原核定廠牌前提下，原核定型號ZIO 250F變更為ZA 250F、ZIO 150F變更為ZA 150F、ZIO 100F變更為ZA 100F，爰依規定辦理變更修正送審。

三、旨揭消防設備材料送審修正原因如下：

(一)因原核定送審之電腦主機、螢幕及介面轉換器，係整合

式型號FS-SOFT-PC-direct（包含硬體），經原廠寫入專屬韌體進行系統整合與軟體優化後賦予之正式產品型號。此次進版補正檢附電腦主機（型號：ARK-1125H-SOAIU）、螢幕（型號：DL1719-HSN）及介面轉換器（型號：UC-8112A-ME-T-LX）之產品型錄。

（二）原核定播放器（型號：TAEP200/96）係 PHILIPS 委由中國大陸廣東省東莞市懷誠電器有限公司代工製造，故重新提送非中國大陸製產品Simth DVD-H836。

四、旨揭材料送審文件依工程採購契約「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」工程施工階段項次10之權責分工，由施工廠商辦理送審，業經設計及監造單位審查尚符契約規範，並經專案管理單位複核同意審定，建請予以核定。

正本：國家圖書館

副本：九典聯合建築師事務所、宏昇營造股份有限公司、誠蓄工程顧問股份有限公司

