

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы



М.А.Братанова

(подпись)

« 18 » 01 2023 г.

ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 2 от «18» 01 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (Корпус № 2).
- 1.2 Адрес объекта: 445003, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Лесопарковое шоссе 36.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1652,20 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 70834 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 2014 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: май 2023 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7 Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (МАООУ «Пансионат «Радуга»).
- 1.8 Юридический адрес организации (учреждения)
445003, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Лесопарковое шоссе 36.
- 1.9 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- Оперативное управление.
- 1.10 Форма собственности (государственная, негосударственная) - Государственная
- 1.11 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- Муниципальная.
- 1.12 Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации городского округа Тольятти.
- 1.13 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 445054, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Голосова, 34, тел. 543 870.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - здравоохранение, образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *организация оздоровления, досуга, отдыха детей, подростков и молодежи; реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ для детей; предоставление оздоровительных услуг путем осуществления доврачебной медицинской помощи, по проведению лечебных процедур.*
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистанционно) - на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с инвалидностью по зрению, по слуху, с ментальными нарушениями в возрасте от 6,6 до 17 лет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 299 детей/80 сотрудников, всего 379 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - Нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси - № № 91, № 310 остановка Яхт-клуб «Химик».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 660 м.;

3.2.2 время движения (пешком) - 20 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), - нет;

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; -
нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: - 0,2 м.

(описать: бордюрный камень между проезжей частью и пешеходной дорожкой)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	С нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К), ДП-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДП-И (С, Г, У), ДУ (О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДП-И (С, Г, У), ДУ (О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДП-И (С, Г, У), ДУ (О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (С, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения муниципальной программы:

-
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Создание условий по доступности отдельных зон, помещений, территории здания для инвалидов и маломобильных граждан (К,О).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с департаментом образования администрации городского округа Тольятти, территориальным отделом Центрального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

М.А. Братанова

(подпись)

« 18 » 01 2023 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ от « 2 » 1801. 2023 г.

муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (Корпус № 2)
(полное юридическое наименование объекта)

445003, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Лесопарковое шоссе 36, тел. 48-98-42, факс 48-98-42, E-mail: raduga@edu.tgl.ru

Микель Елизавета Борисовна, директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Тольятти

2. Ведомственная принадлежность: Департамент образования администрации городского округа Тольятти.

3. Вид деятельности здравоохранение, образование.

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта

Муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг:

299 детей/80 сотрудников, всего 379 человек.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта -

Отдельно стоящее здание; этажей в здании - 2 этажа; занимаемая площадь - 2 этажа; материал несущих конструкций - железобетон; материал лестниц - железобетон.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов - 1 центральный, 1 эвакуационный.

8. Год постройки - 1969

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		660	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Маршрутное такси - № 91, № 310, остановка «Яхт-клуб «Химик»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	да		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	20 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещенный по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии	Примечание
-----------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------	------------

БТИ							нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7		
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)							
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1 шт-0,9 м, ворота – 3,5м	К, О	-			
	Информация об объекте	наличие	наличие	С, Г, У, К, О				
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:							
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	3,5	К	-			
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	3,5 -	К				
	Указатели направления движения	наличие	нет	Г, К				
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	К, С, О				
	Места отдыха	наличие	наличие	К, О				
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет		-		Не предусмотрена проектом. Запрещена, согласно антитеррористическим требованиям	

									по Самарской обл. от 03.03.2005г. Протокол № 01-05
	Расстояние до входа в здание								
	Количество машино-мест для инвалидов								
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м								
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида								
	Открытая лестница								
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц								
	Марш лестницы								
	Высота подступенка								
	Ширина проступей								
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые								
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой								
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м								
	Расстояние между поручнями								
	- горизонтальные завершения поручня вверх,								

	внизу с не травмирующими окончанием								
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-		O, C	-			
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	-		O, C	-			
	Пандус на рельефе		отсутствует		-				
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	-		К	-			
	Уклон	≤ 8 %	-		К	-			
	Поручни с двух сторон:	наличие	-		К, O	-			
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-		К	-			
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-		O	-			
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-		К, O	-			
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м	-		К, O	-			
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-		К	-			
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-			-			
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-		К	-			
	Разворотные площадки:				К				
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-			-			
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-			-			
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-			-			
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-		К, O	-			

	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О	-
--	------------------------------------------------------------------	---------------	---	------	---

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0	-	-	
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	-	О, С	-	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	- -	К	-	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С	-	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	О, С	-	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	О, К	-	
	Навес	наличие	наличие	К, О	-	
	Водоотвод	наличие	-	К, О, С	-	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г	-	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
23	Лестница на уровень 1-го этажа		наличие			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	-	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-		-	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-	К	-	
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Уклон	≤ 8%	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
	Разворотные площадки внизу, вверх	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	
	- горизонтальные завершения вверх и внизу с	≥ 0,3 м	-	К, О	-	

	не травмирующим окончанием								
	Пандус переносной	наличие	-	К	-				
	Подъемник для инвалидов:		-	К	-				
	- стационарный	наличие	-		-				
	- мобильный	наличие	-		-				Невозможно установить необходима техническая реконструкция здания
	Коридоры/холлы				-				
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,4	К	-				
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-				
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	-				
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	-				
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	-				
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	-				
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	-				
	Тактильная схема	наличие	наличие	С	-				
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	С, Г, У, К, О	-				
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О	-				
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90	≥ 1 на этаж	-	К	-				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,	Примечание
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
	СМ					
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	-	
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	-	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	-	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	-	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	-	
	Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	

1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
16-22, 28-35	Обслуживание в жилых номерах №№ 16-22, 28-35 аналогично		-			
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,85	К	-	
	Высота порога	≤ 0,025 м	-	К, О	-	
	Информация тактильная	наличие	наличие	С	-	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	С, Г, У, К, О	-	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К	-	
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С	-	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	О	-	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О	-	
32,33	Обслуживание в кабинетах № 22, 24, 26, 32,33 аналогично		-			
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,85	К	-	
	Высота порога	≤ 0,025 м	-	К, О	-	
	Информация тактильная	наличие	наличие	С	-	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	С, Г, У, К, О	-	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К	-	
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С	-	

	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	O	-	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	K, O	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	-	K	-	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	K	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов(муж, жен) аналогично	наличие	наличие	K, O, C, Г, У	-	
	Знак доступности помещения	наличие	наличие	K	-	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	наличие	C	-	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,8	K, O	-	
	Открывание дверей	наружное	наружное	K	-	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, опускаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	C	-	
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	3 шт.		-	
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,7 м	K, O	-	

	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	0,7 x 1,4 м	К, О, С	-
	- опорные поручни	наличие	-	К, О	-
	в т.ч. откидные	наличие	-	К	-
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-		-
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	-		-
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	-	К	-
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	-
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	С, Г, У, О, К	-
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	О	-
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	-	К	-
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	-	О, К	-
	Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	-	К	-
1 этаж (7,8); 2 этаж (2,3)	Санузел обычный (муж.,жен) аналогично	наличие	-		-
	Знак доступности помещения	наличие	наличие	К, О, С	-
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	-
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,8м	К, О	-
	Открывание дверей	наружное	наружное		-
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	-
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	3 шт.	К, О	-

• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,7 м.	К, О	-
• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	0,7 x 1,4	К, О, С	-
- опорные поручни	наличие	-	К, О	-
в т.ч. откидные	наличие	-	К	-
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-		-
Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	-		-
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	-	К	-
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	-
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К	-
Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	О	-
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	-	К	-
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	-	К, О	-
Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	-	К	-
Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м	-	К, О	-
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м	-	К, О	-
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	-
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	-
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат(жен) аналогично				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	С, Г, У, К, О	-	
	Надписи:	наличие	наличие	С, Г, У, К, О	-	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,5 м	С, Г, У, К, О	-	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,01	С, Г, У, К, О	-	
	освещенность	наличие	-	С, Г, У, К, О	-	
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	С, Г, У, К, О	-	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	С, Г, У, К, О	-	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	С, Г, У, К, О	-	
	освещенность	наличие	-	С, Г, У, К, О	-	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	-	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	-	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	-	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С	-	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	-	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые	Наличие	-	Г	-	

средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	(не менее 1 шт)				
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	-	С, Г	-	
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	-	
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	-	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	-	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	С, Г	-	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	С, Г, У, К, О	-	

7. Выводы

В результате обследования объекта на предмет доступности для инвалидов и МГН выявлено:

Территория, прилегающая к объекту полностью доступна для категорий С, Г, У, К, О

Входная группа доступна для категорий С, Г, У, О

Пути движения на объекте доступны для категорий С, Г, У, О. (1-этаж – доступен для категорий – К).

Зона оказания услуг доступна для категорий С, Г, У, О.

Санитарно-бытовые помещения доступны для категорий С, Г, У, О

Средства информации и телекоммуникации доступны для категорий С, Г, У.

Приложение:

1. Фотографии функциональных зон.

Представитель рабочей группы

Главный специалист территориального отдела Центрального

округа МСДиСП СО (должность)

Ворошилова А.В.

подпись

Представитель организации, эксплуатирующей объект

Директор

