

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

М.А.Братанова

(подпись)

« 18 » 01 2023 г.

## ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 2 от «18» 01.2023 г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (Клуб-столовая).
- 1.2 Адрес объекта: 445003, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Лесопарковое шоссе 36.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1522,6 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка: да, 70834 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2010 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: январь 2023 г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7 муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (МАООУ «Пансионат «Радуга»).
- 1.8 Юридический адрес организации (учреждения)  
445003, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Лесопарковое шоссе 36.
- 1.9 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
- Оперативное управление.
- 1.10 Форма собственности (государственная, негосударственная) - Государственная
- 1.11 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
- Муниципальная.
- 1.12 Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации городского округа Тольятти.
- 1.13 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 445054, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Голосова, 34, тел. 543 870.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - здравоохранение, образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация оздоровления, досуга, отдыха детей, подростков и молодежи; реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ для детей; предоставление оздоровительных услуг путем осуществления доврачебной медицинской помощи, по проведению лечебных процедур.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на



- дому, дистанционно) - на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *дети с инвалидностью по зрению, по слуху, с ментальными нарушениями в возрасте от 6,6 до 17 лет.*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 299 детей/80 сотрудников, всего 379 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - Нет.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси - № № 91, № 310 остановка Яхт-клуб «Химик».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 660 м.;

3.2.2 время движения (пешком) - 20 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), - нет;

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*  
- нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* -  
нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: - 0,2 м.

(описать: бордюрный камень между проезжей частью и пешеходной дорожкой)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет:* нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	С нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К), ДП-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДП-И (С, Г, У), ДУ (О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДП-И (С, Г, У), ДУ (О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДП-И (С, Г, У), ДУ (О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,



Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (С, Г, У).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	<b>Все зоны и участки</b>	ремонт (текущий, капитальный)

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2 Период проведения работ в рамках исполнения муниципальной программы:

-

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Создание условий по доступности отдельных зон, помещений, территории здания для инвалидов и маломобильных граждан (К,О).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с департаментом образования администрации городского округа Тольятти, территориальным отделом Центрального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

##### 4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

М.А. Браганова

(подпись)

« 18 » 01 2023 г.

### АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ от « 2 » 18 01 2023 г.

муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (Клуб-столовая).

(полное юридическое наименование объекта)

445003, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Лесопарковое шоссе 36, тел. 48-98-42, факс 48-98-42, E-mail: raduga@edu.tgl.ru

Микель Елизавета Борисовна, директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Тольятти

2. Ведомственная принадлежность: Департамент образования городского округа Тольятти.

3. Вид деятельности здравоохранение, образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта

Муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг:

299 детей/80 сотрудников, всего 379 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта -



Отдельно стоящее здание; этажей в здании - 2 этажа; занимаемая площадь - 2 этажа; материал несущих конструкций - железобетон; материал лестниц - железобетон.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

## 7. Количество и назначение входов - 1 центральный, 5 эвакуационных.

## 8. Год постройки - 1976

## 9. Год последней реконструкции -

### Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	660	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Маршрутное такси - № 91, № 310, остановка «Яхт-клуб «Химик»	
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть	
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы		
Внеуличные переходы	с пандусом	нет
	с подъемником	нет
Тактильные указатели		
Перепады высоты на пути движения	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)				
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов
				Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
				Примечание

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Вход на территорию: (при наличии ограждения)</b>					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1 шт-0,9 м, ворота -- 3,5м	К, О	-	
	Информация об объекте	наличие	наличие	С, Г, У, К, О		
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</b>					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	3,5	К	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м  не менее 2,0 x 1,8 м	3,5  -	К		
	Указатели направления движения	наличие	нет	Г, К		
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие		К, С, О		
	Места отдыха	наличие	наличие	К, О		
	<b>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>		-		-	Не предусмотрена проектом. Запрещена, согласно антитеррористическим требованиям по Самарской обл. от 03.03.2005г. Протокол № 01-05



	Расстояние до входа в здание								
	Количество машино-мест для инвалидов	$\leq 50$ м $\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	-	К, О	-	-		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	-	К	-	-		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	-	К	-	-		
	<b>Открытая лестница</b>				-				
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	-	О, С	-	-		
	Марш лестницы	3-12 ступеней	-	-	О, С	-	-		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	-	О, С	-	-		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	-	О, С	-	-		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	-	О, С	-	-		
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	-	С	-	-		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	-	О, С	-	-		
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	-	О, С	-	-		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	-		-	-		
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	-	О, С	-	-		

	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	O, C	-
	<b>Пандус на рельефе</b>		отсутствует		
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К	
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К	-
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, O	-
	- на высоте (нижний поручень)	$0,65 - 0,75$ м	-	К	-
	- на высоте (верхний поручень)	$0,85 - 0,95$ м	-	O	-
	- расстояние между поручнями	$0,9 - 1,0$ м	-	К, O	-
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	К, O	-
	Длина марша пандуса	$\leq 9$ м	-	К	-
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-		-
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К	-
	Разворотные площадки:		-	К	-
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м*			
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-		-
	- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-		-
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, O	-
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, O	-



## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>					
	Высота площадки	м	0,6		-	
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	5,6x2,0	O, C	-	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	- -	K	-	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	наличие	K, O, C	-	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	O, C	-	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	O, K	-	
	Навес	наличие	-	K, O	-	
	Водоотвод	наличие	-	K, O, C	-	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	K	-	
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г	-	
	<b>Эвакуационный выход № 1,2,3,4 из зала</b>					
	Высота площадки	м	0,8		-	
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м	16,30x4,35	O, C	-	

		или 1,5 x 1,85 м				
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥ 2,2 x 2,2 м	-	К	-	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С	-	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	О, С	-	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	О, К	-	
	Навес	наличие	наличие	К, О	-	
	Водоотвод	наличие	-	К, О, С	-	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г	-	
	Лестница наружная Эвакуационный выход № 5 из обеденного зала	наличие	наличие		-	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	О, С	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	-	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-		-	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	-	



Поручни с двух сторон	наличие	наличие	О, С	-
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,9	О, С	-
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	-
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	-

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		+			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	-	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-		-	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа			К	-	
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Уклон	≤ 8%	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям	наличие	-	К	-	

	маршей высотой не менее 0,05 м							
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-		К	-		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-		К, О	-		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-		К	-		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-		О	-		
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-		К, О	-		
	<b>Пандус переносной</b>	наличие	-		К	-		
	<b>Подъемник для инвалидов:</b>				К			
	- стационарный	наличие	-			-		
	- мобильный	наличие	-			-		Невозможно установить необходима техническая реконструкция здания
	<b>Коридоры/холлы</b>					-		
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,1		К	-		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-		К	-		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-		К, Г	-		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-		К, Г	-		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-		С	-		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-		Г	-		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-		Г	-		



Тактильная схема	наличие	-	С	-
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	С, Г, У, К, О	-
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	$\geq 1$ на этаж	-	О	-
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	$\geq 1$ на этаж	-	К	-
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	-
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	-
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		-		-
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-
Контрастная маркировка	наличие	-	С	-
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	-
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	-
Пандус внутренний на этаже				
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	-
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-

	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	0.6	С	-	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-		-	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	наличие	О, С	-	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,9	О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	+	О, С	-	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	-	
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-		-	
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
48,49	Обслуживание в кабинете № 48,49		-			



аналогично							
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,85	К	-		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	-	К, О	-		
	Информация тактильная	наличие	-	С	-		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	С, Г, У, К, О	-		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К	-		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С	-		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-	О	-		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О	-		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин							
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		200 мест	С, Г, У, К, О	-		
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К	-		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К	-		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	$\geq 2$	-	К, Г	-		
3	Зал обеденный № 1		наличие		-		
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К	-		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К	-		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	$\geq 2$	-	К, Г	-		

12	Зал обеденный № 2			наличие	-	
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		-	К	-
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		-	К	-
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	$\geq 2$		-	К, Г	-
	<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		-	-	-
<b>5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
6,7	Санузел для инвалидов(муж, жен) аналогично	наличие	наличие	К, О, С, Г, У		
	Знак доступности помещения	наличие	наличие	К	-	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	-	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,8м	К, О	-	
	Открытие дверей	наружное	-	К	-	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	-	
	Количество кабинок	$\geq 1$ шт.	4		-	
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,7	К, О	-	
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	1,3 x 0,7	К, О, С	-	



	- опорные поручни	наличие	-	К, О	-	
	в т.ч. откидные	наличие	-	К	-	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-		-	
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$	-		-	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \text{ м}$	-	К	-	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	-	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	С, Г, У, О, К	-	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	О	-	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	-	К	-	
	- высота раковины с опорным поручнем	$0,75 - 0,85 \text{ м}$ наличие	-	О, К	-	
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	-	К	-	
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О	-	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О	-	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	-	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	-	
<b>6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ</b>						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен	Рекомендуемые мероприятия по адаптации:	Примечание

		для инвалидов	норматив	установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	С, Г, У, К, О	-
	Надписи:	наличие	наличие	С, Г, У, К, О	-
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,5 м	С, Г, У, К, О	-
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,01	С, Г, У, К, О	-
	освещенность	наличие	-	С, Г, У, К, О	-
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	С, Г, У, К, О	-
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	С, Г, У, К, О	-
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	С, Г, У, К, О	-
	освещенность	наличие	-	С, Г, У, К, О	-
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	-
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	-
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	-
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С	-
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	-
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	-	Г	-
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными	Наличие	-	С, Г	-



тактильными клавишами	(не менее 1 шт)				
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	-	
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	-	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	-	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	С, Г	-	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	С, Г, У, К, О	-	

## 7. Выводы

В результате обследования объекта на предмет доступности для инвалидов и МГН выявлено:

Территория, прилегающая к объекту полностью доступна для категорий С, Г, У, К, О

Входная группа доступна для категорий С, Г, У, О

Пути движения на объекте доступны для категорий С, Г, У, О. (1-этаж – доступен для категорий – К).

Зона оказания услуг доступна для категорий С, Г, У, О.

Санитарно-бытовые помещения доступны для категорий С, Г, У, О.

Средства информации и телекоммуникации доступны для категорий С, Г, У.

Приложение:

1. Фотографии функциональных зон.

Представитель рабочей группы

Представитель организации, эксплуатирующий объект

Главный специалист территориального отдела Центрального

(должность)

округа МСДиСП СО \_\_\_\_\_ Ворошилова А.В.

подпись

Директор

(подпись)

