Generalitat de Catalunya

Butlletí de reconeixement d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

(a efectes de rehabilitació de locals: pisos, oficines privades, locals comercials privats que d'acord amb la reglamentació vigent fos requisit la presentació d'una Memòria Tècnica de Disseny per a la seva legalització inicial)

☒ Exemplar per al titular de la instal·lació
☐ Exemplar per a l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica
☐ Exemplar per a l'empresa instal·ladora autoritzada.

Nom de l'empresa instal·ladora de baixa tensió	Telèfon	Número d'inscripció RASIC (deixeu el camp en blanc si esteu inscrits en el registre d'una altra comunitat autònoma)
INSTAL·LACIONS PROVA SL	000000000	PROVA-0000

Nom i cognoms de l'instal·lador autoritzat	NIF	DNI
PERSONA INSTAL·LADORA FICTÍCIA	00000000T	00000000T

Dades del local

Activitat anterior del local	Activitat actual del local	Superfície
Habitatge de prova	Habitatge de prova	80

Situació

Carrer o indret	Núm.	Pis	Porta
Carrer de la Prova Fictícia	10	2	A

Localitat	CP
Municipi de prova	00000

Titular

Nom i cognoms	NIF
TITULAR FICTICI DE PROVA	00000000T

Domicili	Localitat
Carrer Fictici, 20	Municipi de prova

Telèfon	CP
000000000	00000

Treball realitzat per l'empresa instal·ladora (descripció)

PRUEBA FICTICIA DE CORREO. No acredita ninguna instalación.

Característiques tècniques de la instal·lació

Interruptors diferencials

Nombre	In		Sensibilitat	
1	40	A	30	mA
1	25	A	30	*mA*

-Secció derivació individual 10 mm2
- Resistència de terra de protecció
  Sí ☒ Existeix 12 Ω
  No ☐ Existeix
- Resistència d'aïllament 1000000 Ω

Potència màxima admissible	9,2	kW	
Potència inicial de la instal·lació(1)	5,75	kW	
Potència a contractar	5,75	kW	
(2) Tensió	Anterior	230	V
	Actual	230	V
(2) Intensitat	IGA	40	A
	ICPM	25	A

Aquesta instal·lació alimenta a un ascensor: Sí ☐ No ☒ Potència de l'ascensor 0

En/Na PERSONA INSTAL·LADORA FICTÍCIA, habilitat com a instal·lador/a elèctric i DNI 00000000T, que pertany a l'empresa instal·ladora amb número d'inscripció PROVA-0000, d'acord amb les verificacions realitzades,

CERTIFICA:
Que les característiques de la instal·lació són les indicades més amunt.

Que la instal·lació esmentada no presenta defectes sobre el compliment dels punts 1, 2, 3, 4 i 5 (indicats al revers d'aquest butlletí de reconeixement) i que, en el cas de presentar-ne d'altres (especificats al revers), aquests no comprometen la seguretat de la instal·lació(3)

Que he informat el propietari de millorar les condicions de seguretat de les seves instal·lacions a mesura que hi introdueixi modificacions.

Lloc i data Municipi de prova, 15/10/2026

Signatura i segell de l'instal·lador i de l'empresa instal·ladora. Conforme l'usuari

1. Càrrega mínima regulada segons el reglament vigent en l'alta de la instal·lació.
2. Indiqueu la intensitat nominal del que s'escaigui.
3. Marqueu SI o NO als núm. dels punts on s'indiquen els defectes al requadre que trobareu al revers.

G146NERGIA-072-00

Generalitat de Catalunya

Defectes molt greus i greus

Assenyaleu si existeixen els defectes o no, assenyalant-ho en la casella que correspongui

SI	NO		
☐ Sí	☒ No	1	Incompliment de les mesures de seguretat en relació a contactes directes
☐ Sí	☒ No	2	Existència de receptors, mecanismes i d'instal.lació elèctrica en el volum prohibit en cambra de bany i/o dutxa
☐ Sí	☒ No	3	Manquen mesures adequades de seguretat contra contactes indirectes (diferencials d'alta sensibilitat o diferencials de mitjana sensibilitat i terra que no aguanten la tensió de _____V.
☐ Sí	☒ No	4	Falta d'interruptor general automàtic de tall omnipolar que protegeixi correctament la derivació individual, o d'ICPM en instal.lacions anteriors al REBT-2002.
☐ Sí	☒ No	5	Manca de protecció adequada contra curtcircuits i sobrecàrregues en els conductors en funció de la càrrega admissible dels aparells que a ells s'ha de connectar.
☐ Sí	☒ No	6	Manca de resistència d'aïllament de la instal·lació entre conductors i terra (inferior a 500.000 Ω sense aparells).
☐ Sí	☒ No	7	Excés de corrent de fuita sense receptors (superiors a 25 mA).
☐ Sí	☒ No	8	Valors excessius de la resistència a terra, quan s'utilitzi aquest sistema de protecció.
☐ Sí	☒ No	9	Excés de caiguda de tensió.
☒ Sí	☐ No	10	_____ Prova fictícia del camp de descripció.

Notes:

1. En cap cas no s'admetrà l'existència de defectes assenyalats als punts 1, 2, 3, 4 i 5 ni qualsevol altre que comporti un imminent perill de caràcter greu per a les persones.
2. Tampoc no s'admetran defectes assenyalats als números 6 i 7 si es pretén una elevació de la tensió de servei.
3. En els casos anteriors l'instal·lador no signarà aquest butlletí.
4. En tot cas cal que l'usuari corregeixi com més aviat millor els defectes assenyalats més amunt.

Comentaris:

_____

DATOS FICTICIOS. PDF para comprobar el envío por Resend.

Informació:

Aquest butlletí és justificatiu de les condicions de seguretat de la instal·lació davant l'empresa distribuïdora per els següents canvis contractuals: ampliació de potència contractada fins a un 50 % de la potència mínima regulada inicial d'aquesta instal·lació.També es justificatiu de la potència mínima a contractar en aquelles instal·lacions que tinguin un ascensor i es vulgui substituir un ICP per un maxímetre.

Aquest butlletí té una validesa de 6 mesos.

G146NERGIA-072-00