Generalitat de Catalunya

# Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió (model ELEC-1)

## Titular de la instal·lació

| Raó social de l'empresa o nom i cognoms | NIF/DNI |
|---|---|
| TITULAR FICTICI - PROVA DE PROGRAMARI | FICTICI01 |

| Tipus de via | Nom de la via | Núm. |
|---|---|---|
| Carrer | Exemple fictici | 12 |

| Bloc | Escala | Pis | Porta | Codi postal |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 1 | 0 8 0 0 1 |

| Població | Telèfon | Correu electrònic |
|---|---|---|
| POBLACIÓ FICTÍCIA | 000000001 | titular@example.invalid |

## Empresa instal·ladora

| Raó social de l'empresa o nom i cognoms (persones autònomes) | Núm. de registre (RASIC) | NIF/DNI |
|---|---|---|
| EMPRESA FICTÍCIA DE PROVES | FICTICI-RASIC | FICTICI02 |

| Nom i cognoms de la persona instal·ladora | Categoria | DNI/NIE |
|---|---|---|
| PERSONA INSTAL·LADORA FICTÍCIA | Bàsica | FICTICI03 |

| Tipus de via | Nom de la via | Núm. |
|---|---|---|
| Avinguda | Proves | 5 |

| Bloc | Escala | Pis | Porta | Codi postal |
|---|---|---|---|---|
| B | 2 | 1 | 3 | 0 8 0 0 2 |

| Població | Telèfon | Correu electrònic |
|---|---|---|
| POBLACIÓ FICTÍCIA | 000000002 | empresa@example.invalid |

## Instal·lació

**Adreça**

| Tipus de via | Nom de la via | Núm. |
|---|---|---|
| Carrer | Instal·lació fictícia | 42 |

| Bloc | Escala | Pis | Porta | Codi postal |
|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 3 | 2 | 0 8 0 0 3 |

| Població | Telèfon | Correu electrònic |
|---|---|---|
| POBLACIÓ FICTÍCIA | 000000003 | local@example.invalid |

**Característiques de la instal·lació**

Tipus d'actuació

(⊗) Nova ( ) Ampliació ( ) Modificació o reforma CUPS

**Classificació**

Requisits administratius

( ) Classe P1 ( ) Classe P2 (⊗) Memòria tècnica de disseny

Ús de la instal·lació

f) Instal·lacions d'habitatges

G346NSIN-156

## Dades tècniques

**Per a totes les instal·lacions**

Potència màxima admissible 9,2 kW

Tensió Altra 3 x 230 V

Nombre de circuits al quadre principal 8

Resistència d'aïllament entre conductors 500 MΩ

Resistència d'aïllament amb terra 500 MΩ

Resistència de posada a terra 12 Ω

Intensitat Interruptor General Automàtic (IGA) 40 A

Té subministrament complementari? ◯ Sí ⊗ No

**Per a instal·lacions d'enllaç**

Calibre fusibles CGP 63 A

Intensitat Interruptor General de Maniobra (IGM) 63 A

Secció LGA 16 $mm^2$ Material conductor Coure

Ubicació de comptadors Armari

**Per a instal·lacions generadores***

Tecnologia FOTOVOLTAICA FICTÍCIA

Tipus de connexió Interconnectada

Potència 3 kW

*No s'ha d'emplenar per a subministraments complementaris ja que aquests formen part de la instal·lació receptora

## Certificació

En/na PERSONA INSTAL·LADORA FICTÍCIA **CERTIFICA** que la instal·lació descrita ha estat realitzada d'acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i les seves ITC, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, el Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, així com amb la seva documentació tècnica.

## Observacions

PROVA FICTÍCIA. NO ÉS UN CERTIFICAT VÀLID. SENSE SIGNATURA.
Valors inventats per provar el PDF; no acrediten mesures ni compliment.
Mostra per revisar i acceptar la fase 0 del programari.

Signatura de la persona instal·ladora

1. Aquest certificat empara únicament l'actuació efectuada i documentada amb la documentació tècnica que l'acompanya.
2. No es pot emetre un certificat d'instal·lació si en aquesta hi ha signes evidents de manca de seguretat.
3. Aquest certificat s'ha d'acompanyar de la seva memòria tècnica o projecte i les instruccions d'ús i manteniment.
4. En el cas d'ampliacions o modificacions, la classificació P1, P2 o memòria s'ha de fer d'acord amb l'actuació feta seguint els criteris de l'apartat 3.2 de la ITC-BT-04.
5. El CUPS no s'ha d'emplenar en els tràmits de nova instal·lació.

G346NSIN-156