Generalitat de Catalunya

Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió (model ELEC-1)

Titular de la instal·lació

Raó social de l'empresa o nom i cognoms	NIF/DNI
TITULAR FICTICI - PROVA DE PROGRAMARI	FICTICI01

Tipus de via	Nom de la via	Núm.
Carrer	Exemple fictici	12

Bloc	Escala	Pis	Porta	Codi postal
A	1	2	1	0 8 0 0 1

Població	Telèfon	Correu electrònic
POBLACIÓ FICTÍCIA	000000001	titular@example.invalid

Empresa instal·ladora

Raó social de l'empresa o nom i cognoms (persones autònomes)	Núm. de registre (RASIC)	NIF/DNI
EMPRESA FICTÍCIA DE PROVES	FICTICI-RASIC	FICTICI02

Nom i cognoms de la persona instal·ladora	Categoria	DNI/NIE
PERSONA INSTAL·LADORA FICTÍCIA	Bàsica	FICTICI03

Tipus de via	Nom de la via	Núm.
Avinguda	Proves	5

Bloc	Escala	Pis	Porta	Codi postal
B	2	1	3	0 8 0 0 2

Població	Telèfon	Correu electrònic
POBLACIÓ FICTÍCIA	000000002	empresa@example.invalid

Instal·lació

Adreça

Tipus de via	Nom de la via	Núm.
Carrer	Instal·lació fictícia	42

Bloc	Escala	Pis	Porta	Codi postal
C	1	3	2	0 8 0 0 3

Població	Telèfon	Correu electrònic
POBLACIÓ FICTÍCIA	000000003	local@example.invalid

Característiques de la instal·lació

Tipus d'actuació

(⊗) Nova ( ) Ampliació ( ) Modificació o reforma CUPS

Classificació

Requisits administratius

(⊗) Classe P1 ( ) Classe P2 ( ) Memòria tècnica de disseny

a) Instal·lacions industrials amb una potència màxima admissible superior a 100 kW

Ús de la instal·lació

g) Instal·lacions en locals d'espectacles i activitats recreatives amb subclassificació d'acord amb l'ITC-BT-28

G346NSIN-156

Especifiqueu quin ús

g3) Auditori

Dades tècniques

Per a totes les instal·lacions

Potència màxima admissible 9,2 kW

Tensió 230 V

Nombre de circuits al quadre principal 8

Resistència d'aïllament entre conductors 500 MΩ

Resistència d'aïllament amb terra 500 MΩ

Resistència de posada a terra 12 Ω

Intensitat Interruptor General Automàtic (IGA) 40 A

Té subministrament complementari? ◯ Sí ⊗ No

Per a instal·lacions d'enllaç

Calibre fusibles CGP 63 A

Intensitat Interruptor General de Maniobra (IGM) 63 A

Secció LGA 16 mm^2 Material conductor Coure

Ubicació de comptadors Armari

Per a instal·lacions generadores*

Tecnologia FOTOVOLTAICA FICTÍCIA

Tipus de connexió Interconnectada

Potència 3 kW

*No s'ha d'emplenar per a subministraments complementaris ja que aquests formen part de la instal·lació receptora

Certificació

En/na PERSONA INSTAL·LADORA FICTÍCIA **CERTIFICA** que la instal·lació descrita ha estat realitzada d'acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i les seves ITC, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, el Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, així com amb la seva documentació tècnica.

Observacions

PROVA FICTÍCIA. NO ÉS UN CERTIFICAT VÀLID. SENSE SIGNATURA.
Valors inventats per provar el PDF; no acrediten mesures ni compliment.
Mostra per revisar i acceptar la fase 0 del programari.

Signatura de la persona instal·ladora

1. Aquest certificat empara únicament l'actuació efectuada i documentada amb la documentació tècnica que l'acompanya.
2. No es pot emetre un certificat d'instal·lació si en aquesta hi ha signes evidents de manca de seguretat.
3. Aquest certificat s'ha d'acompanyar de la seva memòria tècnica o projecte i les instruccions d'ús i manteniment.
4. En el cas d'ampliacions o modificacions, la classificació P1, P2 o memòria s'ha de fer d'acord amb l'actuació feta seguint els criteris de l'apartat 3.2 de la ITC-BT-04.
5. El CUPS no s'ha d'emplenar en els tràmits de nova instal·lació.

G346NSIN-156