Generalitat de Catalunya

Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió (model ELEC-1)

Titular de la instal·lació

Raó social de l'empresa o nom i cognoms	NIF/DNI
TITULAR FICTICI - PROVA DE PROGRAMARI	FICTICI01

Tipus de via	Nom de la via	Núm.
Carrer	Exemple fictici	12

Bloc	Escala	Pis	Porta	Codi postal
A	1	2	1	08001

Població	Telèfon	Correu electrònic
POBLACIÓ FICTÍCIA	000000001	titular@example.invalid

Empresa instal·ladora

Raó social de l'empresa o nom i cognoms (persones autònomes)	Núm. de registre (RASIC)	NIF/DNI
EMPRESA FICTÍCIA DE PROVES	FICTICI-RASIC	FICTICI02

Nom i cognoms de la persona instal·ladora	Categoria	DNI/NIE
PERSONA INSTAL·LADORA FICTÍCIA	Bàsica	FICTICI03

Tipus de via	Nom de la via	Núm.
Avinguda	Proves	5

Bloc	Escala	Pis	Porta	Codi postal
B	2	1	3	08002

Població	Telèfon	Correu electrònic
POBLACIÓ FICTÍCIA	000000002	empresa@example.invalid

Instal·lació

Adreça

Tipus de via	Nom de la via	Núm.
Carrer	Instal·lació fictícia	42

Bloc	Escala	Pis	Porta	Codi postal
C	1	3	2	08003

Població	Telèfon	Correu electrònic
POBLACIÓ FICTÍCIA	000000003	local@example.invalid

Característiques de la instal·lació

Tipus d'actuació

(⊗) Nova ( ) Ampliació ( ) Modificació o reforma CUPS

Classificació

Requisits administratius

( ) Classe P1 (⊗) Classe P2 ( ) Memòria tècnica de disseny

a) Instal·lacions corresponents a indústries, en general 20 kW>P<=100 kW

Ús de la instal·lació

f) Instal·lacions d'habitatges

G346NSIN-156

Generalitat de Catalunya

Dades tècniques

Per a totes les instal·lacions			Per a instal·lacions d'enllaç		
Potència màxima admissible	9,2	kW	Calibre fusibles CGP	63	A
Tensió	230 V		Intensitat Interruptor General de Maniobra (IGM)	63	A
Nombre de circuits al quadre principal	8		Secció LGA	16 mm^2	Material conductor Coure
Resistència d'aïllament entre conductors	500	MΩ	Ubicació de comptadors	Armari	
Resistència d'aïllament amb terra	500	MΩ	**Per a instal·lacions generadores***		
Resistència de posada a terra	12	Ω	Tecnologia	FOTOVOLTAICA FICTÍCIA	
Intensitat Interruptor General Automàtic (IGA)	40	A	Tipus de connexió	Interconnectada	
Té subministrament complementari? ◯ Sí ⊗ No			Potència	3 kW	

*No s'ha d'emplenar per a subministraments complementaris ja que aquests formen part de la instal·lació receptora

Certificació

En/na PERSONA INSTAL·LADORA FICTÍCIA **CERTIFICA** que la instal·lació descrita ha estat realitzada d'acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i les seves ITC, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, el Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, així com amb la seva documentació tècnica.

Observacions

PROVA FICTÍCIA. SENSE VALOR DE CERTIFICAT. SENSE SIGNATURA.

Signatura de la persona instal·ladora

1. Aquest certificat empara únicament l'actuació efectuada i documentada amb la documentació tècnica que l'acompanya.
2. No es pot emetre un certificat d'instal·lació si en aquesta hi ha signes evidents de manca de seguretat.
3. Aquest certificat s'ha d'acompanyar de la seva memòria tècnica o projecte i les instruccions d'ús i manteniment.
4. En el cas d'ampliacions o modificacions, la classificació P1, P2 o memòria s'ha de fer d'acord amb l'actuació feta seguint els criteris de l'apartat 3.2 de la ITC-BT-04.
5. El CUPS no s'ha d'emplenar en els tràmits de nova instal·lació.

G346NSIN-156