

Analisi Quantitativa del Rischio: Business Continuity & Disaster Recovery

Autore: Francesco Sardi

Data: 04/02/2026

Oggetto: Analisi Quantitativa del Rischio: Business Continuity & Disaster Recovery

Executive Summary

Il presente documento ha l'obiettivo di analizzare l'impatto economico potenziale derivante da eventi disastrosi a carico degli asset aziendali critici. Attraverso l'applicazione di metodologie di analisi quantitativa del rischio, è stata calcolata la Perdita Annuale Prevista (*Annualized Loss Expectancy* - ALE) per diversi scenari di minaccia.

L'analisi prende in esame i seguenti scenari di rischio:

- Inondazione sull'asset «Edificio Secondario»
- Terremoto sull'asset «Datacenter»
- Incendio sull'asset «Edificio Primario»
- Incendio sull'asset «Edificio Secondario»
- Inondazione sull'asset «Edificio Primario»
- Terremoto sull'asset «Edificio Primario»

Dati e Calcolo del Rischio

Di seguito vengono riportati i dettagli del calcolo per ogni scenario, basati sulla formula standard:

Dati:

ASSET	VALORE
Edificio primario	350.000€
Edificio secondario	150.000€
Datacenter	100.000€

EVENTO	ARO
Terremoto	1 volta ogni 30 anni
Incendio	1 volta ogni 20 anni
Inondazione	1 volta ogni 50 anni

EXPOSURE FACTOR	Terremoto	Incendio	Inondazione
Edificio primario	80%	60%	55%
Edificio secondario	80%	50%	40%
Datacenter	95%	60%	35%

1. Inondazione sull'asset «Edificio Secondario»

- **Asset Value (AV):** 150.000 €
- **Exposure Factor (EF):** 40%
- **Annualized Rate of Occurrence (ARO):** 0.02 (1 volta ogni 50 anni)
- **SLE:** $150.000 \times 40\% = 60.000 \text{ €}$
- **ALE:** $60.000 \times 0,02 = 1.200 \text{ €}$ (Perdita annuale prevista)

2. Terremoto sull'asset «Datacenter»

- **Asset Value (AV):** 100.000 €
- **Exposure Factor (EF):** 95%
- **Annualized Rate of Occurrence (ARO):** ~0.033 (1 volta ogni 30 anni)
- **SLE:** $100.000 \times 95\% = 95.000 \text{ €}$
- **ALE:** $95.000 \times 0,0333... = 3.166,67 \text{ €}$

3. Incendio sull'asset «Edificio Primario»

- **Asset Value (AV):** 350.000 €
- **Exposure Factor (EF):** 60%
- **Annualized Rate of Occurrence (ARO):** 0.05 (1 volta ogni 20 anni)
- **SLE:** $350.000 \times 60 \% = 210.000 \text{ €}$
- **ALE:** $210.000 \times 0,05 = 10.500 \text{ €}$

4. Incendio sull'asset «Edificio Secondario»

- **Asset Value (AV):** 150.000 €
- **Exposure Factor (EF):** 50%
- **Annualized Rate of Occurrence (ARO):** 0.05 (1 volta ogni 20 anni)
- **SLE:** $150.000 \times 50 \% = 75.000 \text{ €}$
- **ALE:** $75.000 \times 0,05 = 3.750 \text{ €}$

5. Inondazione sull'asset «Edificio Primario»

- **Asset Value (AV):** 350.000 €
- **Exposure Factor (EF):** 55%
- **Annualized Rate of Occurrence (ARO):** 0.02 (1 volta ogni 50 anni)
- **SLE:** $350.000 \times 55 \% = 192.500 \text{ €}$
- **ALE:** $192.500 \times 0,02 = 3.850 \text{ €}$

6. Terremoto sull'asset «Edificio Primario»

- **Asset Value (AV):** 350.000 €
- **Exposure Factor (EF):** 80%
- **Annualized Rate of Occurrence (ARO):** ~0.033 (1 volta ogni 30 anni)
- **SLE:** $350.000 \times 80 \% = 280.000 \text{ €}$
- **ALE:** $280.000 \times 0,0333... = 9.333,33 \text{ €}$

Conclusioni

L'analisi quantitativa evidenzia una chiara gerarchia di rischio, individuando nell'**Incendio sull'Edificio Primario** lo scenario più critico per l'organizzazione, con una perdita annuale prevista (ALE) di **10.500 €**, mentre l'**Inondazione sull'Edificio Secondario** rappresenta l'evento a minor impatto finanziario (**1.200 €**).

