FORM INSPEKSI HARIAN GENSET

HASIL: STOP OPERASI (AA)

NAMA	:	**Uji mekanik 61le5**	JOB SITE	:	**BMO 1**
HARI / TGL	:	**Sabtu 17/10/26**	MODEL UNIT	:	**UJI T1**
SHIFT	:	**I**	NO. UNIT	:	**UJI-61le5-B**
LOKASI	:	**SUARAN**	HM / KM AWAL	:	**5000**
			HM / KM AKHIR	:	

No	URAIAN	KODE BAHAYA	KONDISI			CATATAN
			BAIK	RUSAK	PERBAIKI	
	ENGINE					
1	Periksa fungsi dan kondisi engine	AA	✓			
2	Periksa level oli, **tambah bila kurang**	AA		✓		Oli rembes dari seal depan
3	Periksa **Fuel System** dan **sambungan** dari buntu atau bocor	AA	✓			*Sesuaikan dengan type engine*
4	Periksa, tambah atau ganti air radiator	AA	✓			
5	Periksa kebocoran air radiator	AA	✓			
6	Periksa sirip-sirip radiator dari kerusakan	A	✓			
7	Periksa kondisi dan fungsi V-belt, **ganti jika rusak**	AA	✓			
8	Periksa dan bersihkan air cleaner, **ganti jika rusak**	AA	✓			
9	Periksa kondisi mufler	AA	✓			
10	Periksa keausan mounting engine dan dinamo	A	✓			
11	Check kekencangan torsi setiap baut dan mounting baut	A	✓			
	ELEKTRIK SYSTEM					
1	Periksa terminal battery, elektrolit dan ganti bila rusak	A	✓			
2	Periksa kabel grounding	A			✓	Kabel grounding longgar
3	Periksa starting motor dan alternator	A	✓			
4	Periksa semua sambungan kabel dan kondisinya	A	✓			
5	Periksa semua lampu peringatan & alarm	A	✓			
6	Check monitor panel, kunci kontak, gauge dan fungsinya	A	✓			
7	Periksa kabel harness	A	✓			
8	Periksa Sekring & pemutus arus/Circuit breaker	A	✓			
9	Periksa main switch	A	✓			
10	Periksa penerangan di ruang genset & penerangan darurat jika ada	A	✓			
	TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA					
1	Periksa kebersihan unit	A	✓			
2	Periksa kondisi kerangka unit	A	✓			
3	Periksa kondisi box panel	A	✓			
4	Periksa isolator kabel di box panel	A	✓			
5	Periksa kondisi dan gauge Apar	A	✓			
6	Periksa kebocoran dan keretakan fuel tank dan sub tank	A	✓			
7	Periksa pengaman/guarding fan radiator	A	✓			
	HOUSE KEEPING					
1	Periksa kebersihan ruang genset	A	✓			
2	Periksa kebersihan oil trap	A	✓			
	Parameter Panel Genset	**Kosongan**		**Berbeban**		
1	Temperature Radiator	**62** °C		**78** °C		
2	Oil Pressure	**55** psi		**63** psi		
3	RPM Generator	**1500** rpm		**1499** rpm		
4	Load	**0** kW		**387** kW		
5	Voltage L-L	**400** VAC		**400** VAC		
6	Voltage Battery	**27,6** VDC		**28,5** VDC		

Penting :

1 **Kode Bahaya AA** = Unit harus diperbaiki sebelum dioperasikan **(STOP OPERASI)**
Kode Bahaya A = Kerusakan yang harus diperbaiki dalam waktu 1 x 12-jam
2 Form inspeksi harus diserahkan ke pengawas di awal shift dan dilengkapi dengan tanda tangan
3 Mengoperasikan alat dengan kerusakan AA, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perusahaan

Tanda Tangan 17/10/2026 10:34 WITA *Mekanik/Electrician*	*Tanda Tangan* *Foreman / Spv*	**INFO TAMBAHAN dan TINDAK LANJUT :**
(Uji mekanik 61le5) *Mekanik/Electrician*	**( )** *Pengawas/PJA*	• [AA] Periksa level oli, tambah bila kurang — Rusak: Oli rembes dari seal depan (SELESAI 17/10/2026 oleh Uji mekanik 61le5: Seal depan diganti, oli ditambah) • [A] Periksa kabel grounding — Perbaiki: Kabel grounding longgar (SELESAI 17/10/2026 oleh Uji pengawas 61le5: Kabel grounding dikencangkan)