

公園井戸設備点検実施のお知らせ

平素より自治会活動にご協力いただきありがとうございます。

富士見台公園の井戸水につきましては、昨年2025年5月27日に実施した水質検査において、一般細菌が基準値の8倍検出され、飲用水質基準に不適合という結果が出ております。（煮沸すれば飲料可）

災害時など非常時の飲料水確保に備えるため、井戸設備の老朽化状況の確認を行うとともに、自治会内で薬液（次亜塩素酸ナトリウム）投入作業の実施についても検討いたしました。

しかし、薬液は危険物に該当し、誤った取扱いによる健康被害が懸念されることから、役員による作業は安全上のリスクが高いと判断し、薬液補充を含む井戸設備の維持管理については、専門業者に定期点検を発注することといたしました。

【発注業者】

稲葉工業株式会社

【件名】

井戸水用滅菌装置点検（薬液補充・残留塩素測定・装置点検 含む）

【発注内容】

滅菌機点検費 1回 9,900円（税込）

- ・次亜塩素酸ナトリウム補充（薬液含む）
- ・残留塩素測定
- ・滅菌装置点検

※年3回実施

【点検予定日】

- ・8月（実施済み） ・11月 ・2月 （年3回）

尚、今年度の井戸水の水質検査は9月下旬ごろに予定しております。