



CERTIFICAAT

Betreft:
Riethorst Almelo

FPS Brandpreventie B.V. heeft in bovenstaand bouwwerk conform uw opdracht, de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Brandwerende werkzaamheden uitgevoerd in woning en algemene ruimtes met een brandwerendheid van tenminste 30 minuten.

De gebruikte materialen zijn getest volgens de EN 13501-2/1634-1 en voldoen daarmee aan de prestatie-eis uit het 'Bouwbesluit - BBL'. FPS Brandpreventie B.V. verklaart hierbij dat zoveel als mogelijk de toepassing van de materialen overeenkomen met de testopstellingen en dat hiermee de beoogde brandwerendheid zal worden behaald.

Dit certificaat geldt als garantiebewijs voor de duur van 1 jaar na datum van afgifte.

Bij dit certificaat behoort een RvO met kenmerknummer	:FPS-W01796/O01481
Uw opdrachtnummer	:2026.729.0001

Naam gebouw	:Riethorst
Adres	:Hoornbladstraat 54 t/m 112
en	Seringenstraat 57 t/m 92
Plaats	:Almelo
Datum afgifte certificaat	:18-06-2026

DE HEER R. VINK

Directeur

Deze verklaring vervalt bij het veranderen van doorvoeren, deuren, kozijnen etc, het veranderen van de wandaansluiting rondom de doorvoeren of andere wijzigingen die direct of indirect van invloed zijn op de kwaliteit van de brandwerendheid van de behandelde doorvoer. Bij het afsluiten van een onderhoudscontract bij FPS Onderhoud BV kan de garantieverklaring worden verlengd.