




INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



AUTORIZAȚIE



Nr. 4678
Data: 07/04/2026

Se autorizează Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII" situat în Comuna Baru, Nr. 405/C, poziția nr.006 vol.8 Registrul agricol, Județ Hunedoara

aparținând EUROELECTRIC SRL

înmatriculată sub Nr J2003000134209, C.I.F 15193562

având sediul social în Comuna Baru, Nr. 405/C, poziția nr.006 vol.8 Registrul agricol, Județ Hunedoara

pentru efectuarea de încercări și verificări de laborator, în profilurile și pentru încercările din anexă.

Standard de referință SR EN ISO/IEC 17025

Termen de valabilitate până în data de: 07/04/2030

INSPECTOR GENERAL



ÎNCERCĂRI AUTORIZATE

IAE - Instalații și aparatele electrice

1. Bare colectoare de medie tensiune. Măsurarea rezistenței de izolație
2. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de medie tensiune 3,5/6 ÷ 20/35 kV. Verificare continuitate și identificare faze
3. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de medie tensiune 3,5/6 ÷ 20/35 kV. Verificare manta (înveliș de protecție) din PVC sau PE
4. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de medie tensiune 3,5/6 ÷ 20/35 kV. Verificarea coeficientului de absorbție și a indicelui de polarizare
5. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de medie tensiune 3,5/6 ÷ 20/35 kV. Verificarea izolației cu tensiune înaltă continuă
6. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de medie tensiune 3,5/6 ÷ 20/35 kV. Verificarea rezistenței de izolație
7. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de joasă tensiune 0,6/1 kV. Verificare continuitate și identificare faze
8. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de joasă tensiune 0,6/1 kV. Verificare rezistență de izolație
9. Echipamente primare pentru instalații până la 1 kV. Întrerupătoare automate. Măsurarea rezistenței de izolație
10. Echipamente primare pentru instalații până la 1 kV. Tablouri și panouri de distribuție. Încercarea cu tensiune mărită a circuitelor primare și a barelor colectoare
11. Echipamente primare pentru instalații până la 1 kV. Tablouri și panouri de distribuție. Încercarea cu tensiune mărită a izolației circuitelor secundare
12. Echipamente primare pentru instalații până la 1 kV. Tablouri și panouri de distribuție. Măsurarea rezistenței de izolație a circuitelor primare și a barelor colectoare
13. Echipamente primare pentru instalații până la 1 kV. Tablouri și panouri de distribuție. Măsurarea rezistenței de izolație a tuturor aparatelor și circuitelor secundare
14. Echipamente primare pentru instalații până la 1 kV. Tablouri și panouri de distribuție. Verificarea aparatelor din componența echipamentului
15. Instalații de legare la pământ. Măsurarea rezistenței de dispersie
16. Instalații de legare la pământ. Măsurarea rezistivității solului
17. Instalații de legare la pământ. Verificarea continuității legăturilor de ramificație la instalația de legare la pământ
18. Instalații de legare la pământ. Verificarea izolației între conductorul de nul și confecțiile metalice de JT legate la priza de IT a PT
19. Transformatoare de tensiune. Măsurarea rezistenței de izolație a înfășurărilor
20. Transformatoare de curent. Măsurarea rezistenței de izolație a înfășurărilor
21. Transformatoare de curent. Măsurarea rezistenței ohmice a înfășurărilor
22. Transformatoare de tensiune. Măsurarea rezistenței ohmice a înfășurărilor
23. Transformatoare de tensiune. Verificarea raportului de transformare
24. Transformatoare și autotransformatoare de putere. Măsurarea raportului de transformare
25. Transformatoare și autotransformatoare de putere. Măsurarea rezistenței de izolație a înfășurărilor R60 și a coeficientului de absorbție R60/R15
26. Transformatoare și autotransformatoare de putere. Măsurarea rezistenței ohmice a înfășurărilor.
27. Transformatoare și autotransformatoare de putere. Verificarea grupei de conexiuni și a polarității
28. Verificarea și întreținerea instalațiilor electrice și a sistemului de protecție împotriva trăsnetului (SPT). Verificări și punerea în funcțiune. Verificarea inițială. Încercări. Continuitatea conductoarelor
29. Verificarea și întreținerea instalațiilor electrice și a sistemului de protecție împotriva trăsnetului (SPT). Verificări și punerea în funcțiune. Verificarea inițială. Încercări. Protecția prin întreruperea automată a alimentării. Măsurarea impedanței buclei de defect

Inspector general



Anexa 1, Pagina 2/2 datată 07/04/2026 la autorizația 4678 din 07/04/2026 pentru LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII, situat în Comuna Baru, Nr. 405/C, poziția nr.006 vol.8 Registrul agricol, Județ Hunedoara, aparținând EUROELECTRIC SRL

30. Verificarea și întreținerea instalațiilor electrice și a sistemului de protecție împotriva trăsnetului (SPT). Verificări și punerea în funcțiune. Verificarea inițială. Încercări. Verificarea secvenței succesiunii fazelor

Inspector general

