

# État de l'installation intérieure d'électricité



**Diag'Essai Expertises** (cabinet fictif)  
4 rue du Mètre-Étalon, 91300 Massy  
SIRET 000 084 020 00015

**ÉLECTRICITÉ**  
N° DE-2026-091-04  
Établi le 02/09/2026

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bien                  | Résidence Les Essais — Lot A12 — T2, 2 <sup>e</sup> étage, porte gauche<br>14 allée des Essais, 91300 Massy |
| Année de construction | 1972                                                                                                        |
| Opérateur             | Lucie Vernet — Certification fictive n° CERT-RCT-2026-0918                                                  |
| Validité              | Jusqu'au 01/09/2032 (6 ans en location)                                                                     |

## Synthèse

L'installation intérieure d'électricité **ne comporte aucune anomalie** nécessitant une intervention immédiate.  
Deux points d'information sont notés ci-dessous.

| Point de contrôle                             | Constat                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Appareil général de commande et de protection | Présent, accessible                                        |
| Dispositif différentiel 30 mA                 | Présent sur l'ensemble des circuits                        |
| Liaison équipotentielle salle d'eau           | Conforme                                                   |
| Information                                   | Prévoir le remplacement d'un cache de prise fêlé (chambre) |

SPÉCIMEN  
RECETTE GERIMMO — SANS VALEUR