

Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)



Diag'Essai Expertises (cabinet fictif)
4 rue du Mètre-Étalon, 91300 Massy
SIRET 000 084 020 00015

CREP

N° DE-2026-174-06
Établi le 04/03/2025

Bien	Appartement Banc-d'Essai — T2, 3 ^e étage sans ascenseur 27 rue du Banc-d'Essai, 91100 Corbeil-Essonnes
Année de construction	1938
Opérateur	Lucie Vernet — Certification fictive n° CERT-RCT-2026-0918
Validité	Illimitée : aucune concentration ≥ 1 mg/cm ²

Conclusion

Absence de revêtement contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 mg/cm². Aucune situation de risque de saturnisme ni de dégradation du bâti relevée.

Unités de diagnostic mesurées	Mesures	Classement
Menuiseries, plinthes, murs	58 mesures, maximum 0,3 mg/cm ²	Classe 0

SPÉCIMEN — RECETTE GERIMMO — SANS VALEUR