

État de l'installation intérieure d'électricité



Diag'Essai Expertises (cabinet fictif)
4 rue du Mètre-Étalon, 91300 Massy
SIRET 000 084 020 00015

ÉLECTRICITÉ
N° DE-2026-222-03
Établi le 17/09/2026

Bien	Studio Maquette — Studio, 1 ^{er} étage 5 impasse de la Maquette, 91150 Étampes
Année de construction	2004
Opérateur	Lucie Vernet — Certification fictive n° CERT-RCT-2026-0918
Validité	Jusqu'au 16/09/2032 (6 ans en location)

Synthèse

L'installation intérieure d'électricité **ne comporte aucune anomalie** nécessitant une intervention immédiate.
Deux points d'information sont notés ci-dessous.

Point de contrôle	Constat
Appareil général de commande et de protection	Présent, accessible
Dispositif différentiel 30 mA	Présent sur l'ensemble des circuits
Liaison équipotentielle salle d'eau	Conforme
Information	Prévoir le remplacement d'un cache de prise fêlé (chambre)

SPÉCIMEN
RECETTE GERIMMO — SANS VALEUR