PPCI-MA, classificador de edificações. Gerado em 28/09/2026.

Classificação da edificação

Ocupação	A-2 Habitação multifamiliar
Área construída	4800 m²
Altura	28 m
Pavimentos	10
Carga de incêndio	300 MJ/m² (referência da ocupação)

http://localhost:4599/?ocupacao=A-2&area=4800&altura=28&pavimentos=10

Tipo pela altura

V

Medianamente alta

Risco

Baixo

300 MJ/m²

Enquadramento

Tabela completa

acima de 750 m² ou 12 m

Faixas de altura

I	II	III	IV	V	VI
1 pavimento	até 6 m	6 a 12 m	12 a 23 m	23 a 30 m	acima de 30 m

11 medidas exigidas

Edificação

- Acesso de viatura na edificação
- Segurança estrutural contra incêndio
- Compartimentação vertical
- Controle de materiais de acabamento

Abandono

- Saídas de emergência
- Iluminação de emergência
- Sinalização de emergência

Detecção e combate

- Brigada de incêndio
- Alarme de incêndio
- Extintores
- Hidrantes e mangotinhos

Protótipo de TCC em Engenharia Civil. As tabelas ainda estão sendo conferidas com a Lei Estadual 11.390/2020 e a NT 01/2024 do CBMMA. Não substitui o projeto do responsável técnico.