| | |
|---|---|
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**<br>**TỈNH GIA LAI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 12230/UBND-NC | *Gia Lai, ngày 01 tháng 10năm 2026* |
| V/v tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia | |

Kính gửi: Bộ Công an

Thực hiện Công văn số 4865/BCA-PCCC&CNCH ngày 14/9/2026 của Bộ Công an về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công an; đồng thời tham gia một số nội dung sau:

**1. Căn cứ ban hành**

- Đề nghị chỉnh sửa nội dung "*Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;*" thành "*Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15;"* nhằm đảm bảo phù hợp theo hướng dẫn tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

- Đề nghị chỉnh sửa nội dung *"Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 và Luật số 70/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025;*" thành *"Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15;"* nhằm đảm bảo phù hợp theo hướng dẫn tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

Theo đó, đề nghị chỉnh sửa nội dung tương tự tại "*Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007*" cho phù hợp.

- Đề nghị chỉnh sửa nội dung *"Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;"* thành *"Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;"* (bỏ ngày, tháng, năm) nhằm đảm bảo phù hợp theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP là "*Khi trình bày tên văn bản quy phạm pháp luật trong phần căn cứ phải ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản, tên cơ quan ban hành và tên gọi của văn bản*".

Theo đó, đề nghị chỉnh sửa nội dung tương tự tại "*Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP*" cho phù hợp.

- Đề nghị chỉnh sửa nội dung *"Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số .../2026/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2026 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2025/NĐ-CP;"* thành *"Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số .../2026/NĐ-CP;"* nhằm đảm bảo phù hợp theo hướng dẫn tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

Theo đó, đề nghị chỉnh sửa nội dung tương tự tại "*Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP*" cho phù hợp.

**2. Điều 1 Dự thảo**

Điều 1 Dự thảo quy định "*Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, mã số QCVN 03:2026/BCA*"; tuy nhiên, tên gọi của dự thảo Thông tư là "*Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ*". Đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp, thống nhất giữa tên gọi và nội dung quy định của Thông tư.

**3. Quy định chuyển tiếp đối với dự án đầu tư xây dựng (Điều 2 dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ)**

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung quy định chuyển tiếp nhằm tránh đình trệ công tác nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng theo hướng: Các phương tiện PCCC đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Giấy phép lưu thông còn hiệu lực trước ngày Quy chuẩn có hiệu lực thì tiếp tục được lắp đặt, nghiệm thu theo hồ sơ thiết kế đã thẩm duyệt, không phải đánh giá chứng nhận hợp quy lại.

**4. Máy bơm chữa cháy động cơ đốt trong (Mục 2.1.2 dự thảo QCVN)**

Đề nghị bổ sung hướng dẫn áp dụng hệ số suy giảm công suất theo cao độ địa hình và nhiệt độ thực tế làm cơ sở để đơn vị tư vấn tính toán lựa chọn công suất động cơ bơm bảo đảm đủ tải khi vận hành.

**5. Hoàn thiện kỹ thuật soạn thảo và lỗi chính tả (dự thảo QCVN)**

- Lỗi đánh số: Mục 1.4 (trang 11-12) bị trùng hai mục số 1.4.8 (bình bột loại treo và bình khí tự động), đề nghị đánh số lại thứ tự từ 1.4.8 đến 1.4.38.

- Lỗi lặp từ và chính tả: Xóa cụm từ lặp "phương tiện phương tiện" tại các khoản 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4; xóa lặp "hợp hợp quy" tại khoản 3.1.6; sửa tiêu đề "Đầu phun hỏ" thành "Đầu phun hở" (Mục 1.4.33); sửa "đầu phu" thành "đầu phun" (Mục 2.6.3, chỉ tiêu 4).

UBND tỉnh Gia Lai báo cáo Bộ Công an xem xét, tổng hợp./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Cục C07 (BCA);
- CT, PCT TT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, C2.

**KT. CHỦ TỊCH**
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**