

Nama Bangunan Gedung : GUBUK
Lokasi di : jalan tunjungan surabaya
Titik Koordinat : -6.11390600,106.84900600
PENGGOLONGAN BG : 22222222

ASPEK PEMERIKSAAN		Keterangan	Hal
I. PEMERIKSAAN PERSYARATAN TATA BANGUNAN			
A. Pemeriksaan Persyaratan Peruntukan Bangunan Gedung			
1. Fungsi Bangunan Gedung	?		
2. Pemanfaatan Ruang Dalam Bangunan Gedung	?		
3. Pemanfaatan Ruang Luar Bangunan Gedung	?		
B. Pemeriksaan Persyaratan Intensitas Bangunan Gedung			
1. Luas Lantai Dasar Bangunan Gedung	?		
2. Luas Total Lantai Bangunan Gedung	?		
3. Jumlah Lantai Bangunan Gedung	?	Tertulis 1 lantai	8/55
4. Ketinggian Bangunan Gedung	?		
5. Luas Daerah Hijau Dalam Persil	?	Tambahkan rekomendasi pemenuhan KDH	8/55
6. Jarak Sempadan Bangunan Gedung	?		
7. Jarak Bangunan Gedung Dengan Batas Persil	?		
8. Jarak Antar Bangunan Gedung	?		
C. Pemeriksaan Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung			

ASPEK PEMERIKSAAN		Keterangan	Hal
1. Pemeriksaan Penampilan Bangunan Gedung			
a. Bentuk Bangunan Gedung	?		
b. Bentuk Denah Bangunan Gedung	?		
c. Tampak Bangunan	?		
d. Bentuk dan Penutup Atap Bangunan Gedung	?	Tambahkan dokumentasi	11/55
e. Profil, Detail, Material Maupun Warna Bangunan	?	Tambahkan dokumentasi	11/55
f. Batas Fisik Atau Pagar Pekarangan	?	Tambahkan dokumentasi	11/55
g. Kulit Atau Selubung Bangunan	?	Tambahkan dokumentasi	12/55
2. Pemeriksaan Tata Ruang-Dalam Bangunan Gedung			
a. Kebutuhan Ruang Utama	?	Gambar yang dilampirkan pada ruang toilet adalah gambar ruang keluarga	13/55
b. Bidang-Bidang Dinding	?		
c. Dinding Dinding Penyekat	?		
d. Pintu/Jendela	?		
e. Tinggi Ruang	?		
f. Tinggi Lantai Dasar	?		
g. Ruang Rongga Atap	?		
h. Penutup Lantai	?		
i. Penutup Langit-Langit	?		

ASPEK PEMERIKSAAN		Keterangan	Hal
3. Pemeriksaan Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan Dengan Lingkungan			
a. Tinggi (Poil) Pekarangan	?		
b. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan	?	Seharusnya "tidak sesuai", tambahkan rekomendasi mengubah perkerasan menjadi area hijau untuk pemenuhan KDH	18/55
c. Pemanfaatan Ruang Sempadan Bangunan	?	Seharusnya "tidak sesuai" karena ada rekomendasi pemenuhan KDH untuk area sempadan bangunan	19/55
d. Daerah Hijau Bangunan	?	Seharusnya "tidak sesuai", tambahkan rekomendasi mengubah perkerasan menjadi area hijau untuk pemenuhan KDH	19/55
e. Tata Tanaman	?	Cek ulang keterangan apakah rekomendasi atau hasil pengamatan	20/55
f. Tata Perkerasan Pekarangan	?	Seharusnya "tidak sesuai", tambahkan rekomendasi mengubah perkerasan menjadi area hijau untuk pemenuhan KDH	20/55
g. Sirkulasi Manusia dan Kendaraan	?		
h. Perabot Lenackap (Landscape Furniture)	?		
i. Pencahayaan Ruang Luar Bangunan Gedung	?		
II. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG			
A. Pemeriksaan Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung			
1. Pemeriksaan Sistem Struktur Bangunan Gedung			
a. Pondasi	?		
b. Kolom	?		
c. Balok Lantai	?		
d. Pelat Lantai	?		

ASPEK PEMERIKSAAN		Keterangan	Hal
e. Rangka Atap	?		
2. Pemeriksaan Sistem Penangkal Petir			
a. Sistem Kepala Penangkal Petir	?		
b. Sistem Hantaran Penangkal Petir	?		
c. Sistem Pembumian	?		
3. Pemeriksaan Sistem Instalasi Listrik			
a. Sumber Listrik	?		
b. Panel Listrik	?		
c. Instalasi Listrik	?		
d. Sistem Pembumian	?	Perlu direkomendasikan penambahan sistem pembumian (grounding)	33/55
B. Pemeriksaan Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung			
1. Pemeriksaan Sistem Penghawaan			
a. Ventilasi Alami dan/atau Mekanik	?	Detailkan ruangan mana yang memakai ventilasi mekanik (AC) dan alami	34/55
2. Pemeriksaan Sistem Pencahayaan			
a. Pencahayaan Alami	?		
b. Pencahayaan Buatan/Artifisial	?		
3. Pemeriksaan Sistem Penyediaan Air Bersih/Minum			
a. Sumber Air Bersih/Minum	?		

ASPEK PEMERIKSAAN		Keterangan	Hal
b. Sistem Distribusi Air Bersih/Minum	?		
c. Kualitas Air Bersih/Minum	?		
4. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Kotor dan/atau Air Limbah (Black Water)			
a. Peralatan Saniter dan Instalasi Inlet	?		
b. Sistem Jaringan Pembuangan Air Kotor dan/atau Air Limbah	?		
c. Sistem Penampungan dan Pengolahan Air Kotor dan/atau Air Limbah	?		
5. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Kotoran dan Sampah			
a. Penampungan Sementara Kotoran dan Sampah Dalam Persil	?		
6. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Hujan (Grey Water)			
a. Sistem Penangkap Air Hujan, termasuk talang	?	Perlu ditambahkan kajian terkait talang dan lampirkan dokumentasinya	43/55
b. Sistem Penyaluran Air Hujan, termasuk pipa tegak dan drainase persil	?	Perlu ditambahkan kajian terkait pipa tegak dan drainase persil dan lampirkan dokumentasinya	43/55
c. Sistem Penampungan, Pengolahan, Peresapan dan/atau Pembuangan Air Hujan	?	Perlu ditambahkan rekomendasi terkait sumur resapan	43/55
7. Pemeriksaan Penggunaan Bahan Bangunan Gedung			
a. Kandungan Bahan Berbahaya/Beracun	?	Tidak ada dalam dokumen kajian teknis	
b. Efek Silau dan Pantulan	?	Tidak ada dalam dokumen kajian teknis	
C. Pemeriksaan Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung			
1. Pemeriksaan Ruang Gerak Dalam Bangunan Gedung			
a. Fungsi Ruang	?		

ASPEK PEMERIKSAAN		Keterangan	Hal
b. Jumlah Pengguna	?		
2. Pemeriksaan Kondisi Udara Dalam Ruang			
a. Temperatur Dalam Ruang	?		
b. Kelembapan Dalam Ruang	?		
3. Pemeriksaan Pandangan Dari dan Ke Dalam Bangunan Gedung			
a. Pandangan Dari Dalam Setiap Ruang Ke Luar Bangunan	?		
b. Pandangan Dari Luar Bangunan Ke Dalam Setiap Ruang	?		
D. Pemeriksaan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung			
1. Pemeriksaan Sarana Hubungan Horisontal Antarruang/Antarbangunan			
a. Jumlah, Ukuran dan Arah Buka Pint	?		
2. Pemeriksaan Sarana Hubungan Vertikal Antarlantai			
a. Lebar, Tinggi dan Railing Tangga	?	Tambahkan rekomendasi pada kajian terkait tangga	51/55
3. Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung			
a. Toilet	?		
b. Fasilitas Parkir	?		
c. Ruang Ibadah	-	tidak diwajibkan pada rumah tinggal	
d. Ruang Laktasi	-	tidak diwajibkan pada rumah tinggal	
e. Ruang Canti	-	tidak diwajibkan pada rumah tinggal	
f. Tempat Sempah	?		

ASPEK PEMERIKSAAN		Keterangan	Hal
g. Sistem Komunikasi	-	tidak diwajibkan pada rumah tinggal	
h. Sistem Informasi	-	tidak diwajibkan pada rumah tinggal	
i. Kelengkapan lainnya	-	tidak diwajibkan pada rumah tinggal	