

[illegible]

BARRA DE PROTEÇÃO IP BARRAMENTO BLINDADO GRUPO DE PROTEÇÃO IP AUTOLUBRIFICADA EM PROJETO	CX 10x50cm - h=BAKA TOMADA 2P+1 - 10A 115, 120 ou 127 V - h=BAKA
NORMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ NORMAL - h=120cm (BASE)	TOMADA 2P+1 - 10A 115, 120 ou 127 V - h=BAKA
NORMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ NORMAL / EMERGÊNCIA - h=130cm (BASE)	TOMADA 2P+1 - 10A 115, 120 ou 127 V - h=MEDIA
CABO DE PASSAGEM COM PROTEÇÃO CX OCT. 10x10cm - h=TETO	TOMADA 2P+1 - 10A - 108 200 ou 230 V - CX 10x10cm - h=BAKA CONJUNTO COM 01 TOMADA 2P+1 - 10A - 108 200 ou 230 V - CX 10x10cm - h=BAKA
CONDULETE TIPO MULTIPLT	TOMADA 2P+1 - 10A - 108 200 ou 230 V - CX 10x10cm - h=BAKA CONJUNTO COM 01 TOMADA 2P+1 - 10A - 108 200 ou 230 V - CX 10x10cm - h=BAKA
CABO DE PASSAGEM APARENTE COM TAMPA PASSAROLA CX OCT. 10x10cm - h=TETO	TOMADA 2P+1 - 10A - 108 200 ou 230 V - CX 10x10cm - h=BAKA FOGÃO ELÉTRICO - 200, 220 ou 240 V - CX 10x50cm - h=BAKA - COM CONECTOR DE EMENDA AUTOMÁTICA - 40A CHUVEIRO ELÉTRICO - 200, 220 ou 240 V - CX 10x50cm - h=BAKA - COM CONECTOR DE EMENDA AUTOMÁTICA - 40A
CABO DE PASSAGEM CX 10x10x5cm - h=BAKA	TOMADA 2P+1 - 10A - 108 200 ou 230 V - CX 10x10cm - h=BAKA CONJUNTO COM 01 TOMADA 2P+1 - 10A - 108 200 ou 230 V - CX 10x10cm - h=BAKA
ILUMINAÇÃO	TOMADA 2P+1 - 10A - 108 200 ou 230 V - CX 10x10cm - h=BAKA CONJUNTO COM 01 TOMADA 2P+1 - 10A - 108 200 ou 230 V - CX 10x10cm - h=BAKA
INSTALAÇÃO APARENTE	TOMADA 2P+1 - 10A - 108 200 ou 230 V - CX 10x10cm - h=BAKA CONJUNTO COM 01 TOMADA 2P+1 - 10A - 108 200 ou 230 V - CX 10x10cm - h=BAKA
ARANDELA IP LAMP. FLOP. COM 200V	TOMADA 2P+1 - 10A - 108 200 ou 230 V - CX 10x10cm - h=BAKA CONJUNTO COM 01 TOMADA 2P+1 - 10A - 108 200 ou 230 V - CX 10x10cm - h=BAKA

	ARANDELA P/LÂMP. FLUOR. COMP. DE 20W INSTALADA APARENTE CX. 10x50cm - h=ALTA UNIDADE AUTÔNOMA - ACLARAMENTO PARA LÂMP. FLUOR. COMPAG. DE 11W CX. 10x50cm - h=ALTA UNIDADE AUTÔNOMA - ACLARAMENTO PARA LÂMP. FLUOR. COMPACTA DE 11W CX. OCT. 10x10cm - h=TEITO UNIDADE AUTÔNOMA - ACLARAMENTO PARA LÂMP. FLUOR. COMPACTA DE 11W EMBUTIDA NO FORRO	1000 TOMADA 2P+1 T0A - 1000V A 250V CX. 10x50cm - h=ALTA
INTERRUPTORES - h=MÉDIA		
	UNIDADE AUTÔNOMA - ACLARAMENTO PARA LÂMP. FLUOR. COMPACTA DE 11W CX. OCT. 10x10cm - h=TEITO	400 COMANDO PARALELO CX. 10x50cm
	UNIDADE AUTÔNOMA - ACLARAMENTO PARA LÂMP. FLUOR. COMPACTA DE 11W EMBUTIDA NO FORRO	400 COMANDO SIMPLES CX. 10x50cm
		400 COMANDO BIPOLAR SIMPLES

AS TOMADAS FIXAS DOS CIRCUITOS DE TENSÃO MAIS ELEVADA, DEVEM SER CLARAMENTE MARCADAS COM A LETRA EM LÓZ PROVIDA. ESSA MARCAÇÃO PODE SER FEITA POR MOLDO VERMELHO NA PRÓXIMA TOMADA DO ADJESIVO FIXADO NO ESSE. NÃO DEVE SER POSSÍVEL REMOVER FACILMENTE ESTA MARCAÇÃO.		CX. 10x5x5cm
CONJUNTO COM 01 COMANDO SIMPLES + 01 TOMADA 2P+T 10A - 115, 120 ou 127 V CX. 10x5x5cm - H=MÉDIA		SENSOR DE PRESENCIA CX. 10x5x5cm PROGRAMADO PARA 3 a 5min
NOTAS: * AS DIMENSÕES E ALTURAS PERMANECE QUANDO NÃO INDICADAS EM PLANTA		

100V	COMANDO PARALELO
	CX. 10x5x5cm
100V	COMANDO SIMPLES
	CX. 10x5x5cm
100V	COMANDO BIPOLAR SIMPLES
	CX. 10x5x5cm
100V	CONJ. Gº COMANDO SIMPLES E PARALELO
	CX. 10x5x5cm
100V	SENSOR DE PRESEÇA
	CX. 10x5x5cm
	PROGRAMADO PARA 3 A 5m

NOTAS : * AS DIMENSÕES E ALTURAS PERMANECERÃO NÃO INDICADAS EM PLANTA

NOTAS : AS DIMENSÕES E ALTURAS PERMANECE QUANDO NÃO INDICADAS EM PLANTA

- BAIXA = 32cm
- BAIXA ÁREAS SOCIAIS = 60cm (VER PROJETO DE DECORAÇÃO)
- MÉDIA = 112cm
- ALTA = 203cm

[illegible]

12		
11		
10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03	07/03/2002	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJETO DE AUTOMAÇÃO
02	31.01/2002	REVISADO CONFORME ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE LUMINOTÉCNICA
01	20/07/2001	REVISADO CONFORME BASES DE ARQUITETURA
00	29/06/2001	EMISSION INICIAL
REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO

C L Ā I

Incorporação e Construção

even

Nome / Endereço do Empreendimento

ARTUR DE AZEVEDO
RUA ARTUR DE AZEVEDO 511,527,531 x RUA
JOÃO MOURA 502,512,524 x CRISTIANO VIANA 295

PLANTA DO TÉRREO -
(INTERNO) - ELÉTRICA


SPHE
 ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES

PROJETO DE INSTALAÇÕES
 ELÉTRICAS

Folha Nº **EL 0111**

Responsável: LUÍZ GANHONI	Coordenador: RENAN DIAS	Desenhista: G. CARDOZO	Escala: 1:50
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------