

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER LA CONNESSIONE IN PARALLELO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETÀ DEL PRODUTTORE CON RETI BT DI EDYNA S.R.L

G.1 - DATI DELL'UTENTE ATTIVO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'UTENTE PRODUTTORE (titolare dei rapporti con EDYNA S.r.l ed avente la disponibilità dell'impianto di produzione):

Nome, Cognome			
Luogo e data di nascita			
Codice fiscale e partita IVA			
Residente in	Località		
Comune	_ PROV	CAP	_ Nazionalità <u>IT</u>
Codice di rintracciabilità della pratica			

G.2 - GENERALITÀ

Gli elementi di impianto e le apparecchiature a monte del punto di connessione sono di proprietà di EDYNA S.r.l, mentre sono di proprietà dell'Utente produttore tutti gli elementi a valle.

L'Utente produttore si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature di EDYNA S.r.l. Si precisa che solo i gruppi generatori indicati dall'Utente produttore nel presente regolamento possono funzionare in parallelo con la rete di EDYNA S.r.l.; è vietato il collegamento a tale rete di generatori diversi da essi. In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento l'Utente produttore si impegna a contattare EDYNA S.r.l. per rinnovare il regolamento ed i relativi allegati. Ogni modifica dello schema d'impianto, riportato in allegato, dovrà essere preventivamente autorizzata da EDYNA S.r.l.

L'Utente produttore prende atto del fatto che possibili innovazioni tecnologiche o normative potranno in futuro indurre richieste di varianti o aggiunte a quanto riportato nel presente documento e si impegna ad agevolare l'attuazione di tali richieste per quanto di sua competenza.

L'Utente produttore inoltre si impegna a comunicare tempestivamente a EDYNA S.r.l qualsiasi iniziativa od evento che, per qualsiasi motivo, possa comportare modifica, anche parziale, di quanto esposto nel presente regolamento di esercizio ed a evitare l'attuazione di tale modifica sino a che non abbia ottenuto il consenso di EDYNA S.r.l, attenendosi comunque alle condizioni che eventualmente vincolassero tale consenso. Qualora l'Utente produttore non rispetti le prescrizioni riportate nel presente regolamento e/o nella Norma CEI 0-21, l'allacciamento potrà essere soggetto a sospensione o a limitazione sino al ripristino delle condizioni prescritte.

EDYNA S.r.l può esercitare il diritto di verificare in ogni momento il rispetto delle prescrizioni e di quantod ichiarato nel presente regolamento e nei relativi allegati, con facoltà di effettuare propri controlli. In caso di cessazione del contratto di connessione l'Utente produttore si impegna a contattare EDYNA Sr.l al fine di distaccare la fornitura ed a mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti



G.3 - ESERCIZIO DEL PARALLELO FRA EDYNA S.r.l. E

1 -1 1					1
responsabilità	മ മല	richetto	delle	SEGUIENTI	CONGIZIONI
CSPONSGDING	CIICI	Hapetto	ucnc	Seguenti	Condizioni.

- a) il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione ed alla continuità del servizio sulla rete di EDYNA S.r.I. (in caso contrario, si deve interrompere automaticamente e tempestivamente);
- b) EDYNA S.r.l. può effettuare più rilanci di tensione per esigenze di esercizio della propria rete, sia automaticamente, che manualmente, in tempi che, al minimo, possono arrivare a 600 ms dal mancare della tensione sulla rete^(*). Tali rilanci non sono condizionati dalla verifica della presenza o meno di generatori sulla parte di rete disalimentata;
- d) in caso di ricezione di segnali impartiti dal EDYNA S.r.l. nonché di qualunque evento anomalo (comprese le variazioni di frequenza, tensione e gli squilibri della potenza generata) il funzionamento complessivo dell'impianto dell'Utente e dei generatori in esso presenti deve rispondere alle prescrizion della Norma CEI 0-21 con le modalità in essa previste (insensibilità agli eventi della tensione, interruzione automatica del parallelo, ecc.);

EDYNA S.r.I o modifica di quanto prescritto nella normativa tecnica;



l'utente produttore richiede di collegare e/o modificare l'impianto di produzione:

L'atente produttore richiede di conegare e/o modificare rimpianto di produzione.
Denominazione impianto
Ubicato/i in
Comune Provincia BZ CAP
Codice POD del punto di connessione alla rete di EDYNA SRL
Livello di tensione Sistema elettrico alimentante
Contributo alla corrente di corto circuito complessiva dell'impianto di produzione [A]
Il valore della potenza nominale dell'impianto di produzione, è pari a (x)[kW]
Il valore massimo della potenza che può essere immessa nella rete di EDYNA S.r.l, come riportato sul
preventivo di allacciamento, è pari a [kW]
(x) La potenza nominale per gli impianti fotovoltaici è pari al minimo tra il valore della somma delle singole potenze di picco di ciascun

Per generatori tradizionali ed eolici, come potenza nominale può essere indicata la potenza attiva del gruppo di generazione a cos φ nominale (turbina, convertitore, ecc.).

In caso di superamento della potenza massima in immissione in almeno due distinti mesi nell'anno, si applica quanto previsto dalle disposizioni dell'ARERA (TICA).

L'impianto di produzione prevede l'impiego del/i seguente/i sistema/i di accumulo

Riferimento schema unifilare	Marca	Modello	Potenza nominale (kW)	Capacità Nominale [kWh]	PNINV LATO C.A.	Interfaccia integrata con altri impianti di produzione	Modalità di assorbimento di energia del sistema di accumulo	Punto di installazione del sistema di accumulo
							☐ MONODIREZIONALE ☐ BIDIREZIONALE	PRODUZIONE POSTPRODUZIONE
							☐ MONODIREZIONALE ☐ BIDIREZIONALE	PRODUZIONE POSTPRODUZIONE
							☐ MONODIREZIONALE ☐ BIDIREZIONALE	PRODUZIONE POSTPRODUZIONE
							☐ MONODIREZIONALE ☐ BIDIREZIONALE	PRODUZIONE POSTPRODUZIONE

⁽¹⁾ la potenza nominale dell'inverter o del convertitore bidirezionale che collega il sistema di accumulo alla rete, obbligatorio per le sole configurazioni in corrente alternata.

CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI PRINCIPALI

DISPOSITIVO	MARCA	MODELLO	Numero ^(A)	Tipo ^(B)	CEI EN	Rif. schema ^(C)	Interblocchi ^(D)
Generale (DG)							☐ SI ☐ NO
Interfaccia(DDI)							☐ SI ☐ NO
Generatore (DDG)							☐ SI ☐ NO
Rincalzo (DDR)							☐ SI ☐ NO
							□ SI □ NO

⁽A) Indicare il numero di dispositivi presente in impianto. (B) Indicare il tipo (interruttore automatico, contattore, ecc.)

Il/i dispositivo/i di interfaccia (**DDI**) con la rete è □ **interno** □ **esterno** ed è asservito al seguente Sistema di protezione di interfaccia (SPI):

SPI	MARCA	MODELLO	FIRMWARE	INTEGRATO IN ALTRI APPARATI
1				☐ SI ☐ NO
2				□ SI □ NO
3				□ SI □ NO

parte della stessa sezione d'impianto, come definite dalle rispettive norme di prodotto;

⁽C) Indicare il riferimento al simbolo grafico del dispositivo riportato sullo schema elettrico allegato

⁽D) Indicare se il dispositivo è interbloccato con altri organi di manovra presenti in impianto

	(1)					(2)			(3)		(4)	(5)	(6)
N° UNITÀ	TIPO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA			Cos φ	Q0	CONI POTENZA	DENSATORI MODALITÀ DI INSERIMENTO	SERVIZIO DEI GENERATORI	MODALITÀ DI AVVIO	INTERBLOCCO DI FUNZIONAMENTO
										INODAMENTO	<u> </u>		

(2) NOTA:



Lo scambio di energia reattiva con la rete dell'impianto di produzione (incluso l'eventuale sistema di rifasa mento), avviene secondo le seguenti modalità:

FASCIA ORARIA	F1	F2	F3
cos φ	1	1	1

G.4 - SICUREZZA E DISPOSIZIONI OPERATIVE

Il personale di EDYNA S.r.l. può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete anche senza preavviso.

Le sospensioni della fornitura di energia elettrica e le interruzioni accidentali di uno o più conduttori non costituiscono in ogni caso inadempienza imputabile a EDYNA S.r.I.

EDYNA S.r.l. inoltre, ha la facoltà di interrompere il parallelo qualora l'esercizio delle proprie reti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto dell'Utente produttore o da inefficienza delle sue apparecchiature.

Ai fini della sicurezza del personale, durante l'esecuzione dei lavori o di altri interventi presentanti pericolo di contatto con elementi in tensione, l'Utente produttore (o chi per esso sia nominato Responsabile Impianto - RI) deve osservare le prescrizioni della legislazione vigente e delle Norme CEI EN 50110 -1 e CEI 11-27; in particolare, per gli interventi che interessano parti confinanti o che comunque richiedono l'esclusione congiunta di impianti o loro parti afferenti, sia alle installazioni di EDYNA S.r.l, inclusi i gruppi di misura, che a quelle dell'Utente produttore, quest'ultimo (o chi per esso – Responsabile Impianto) deve prendere accordi con il personale autorizzato da EDYNA S.r.l, per la messa in sicurezza degli impianti.

Inoltre, in occasione di attività lavorative del personale di EDYNA S.r.l. in installazioni elettriche interne all'ambiente dove è situato l'impianto dell'Utente produttore, quest'ultimo dovrà fornire al personale di EDYNA S.r.l. dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui il predetto personale sarà destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Per la esecuzione delle attività nell'impianto, l'Utente assicurerà a l'assistenza di una persona che fungerà da Riferimento per il sito (RIF), allo scopo di:

- trasmettere tutte le informazioni inerenti ai "rischi specifici" che esistono nel luogo di lavoro;
- > fornire tutte le notizie necessarie per la sicurezza delle attività nel sito e dei vari collaboratori;
- > ragguagliare compiutamente circa l'esistenza di particolari norme o modalità di sicurezza;
- > curare i rapporti relativi al coordinamento tra tutti i Responsabili delle attività nel sito di eventuali altre Imprese presenti in impianto.

A tale scopo, l'Utente produttore riporta nell'allegato seguente (*ELENCO E RECAPITI DEL PERSONALE AUTORIZZATO*) i nominativi delle persone di riferimento (RIF) e/o Responsabile Impianto (RI) autorizzate per gli eventuali interventi di messa in sicurezza dell'impianto di produzione preliminari allo svolgimento delle suddette attività. L'Utente produttore si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito.



ELENCO E RECAPITI DEL PERSONALE AUTORIZZATO

Produttore o il suo legale r	appresentante:			
Nome	Cognome			
Nato a				
Codice Fiscale				
Residente in				
	Provincia		CAP _	
Titolare degli impianti di prodi	uzione:			
Ubicati in				n°
Comune			CAP _	
Codice POD del punto di conn	essione alla rete di EDYNA S	SRL		
Personale di riferimento pe	er il Produttore:			
Nome Cognome RIF ¹		Tel/Cell.		
Fax /				
	-			
Nome Cognome RI ²				
Fax <u>/</u>	e-mail			
Personale reperibile h24 au	<u>utorizzato del Produttore</u>	:		
Nome Cognome RIF ¹				
Fax <u>/</u>	e-mail			
		- 1/0 H		
Nome Cognome RI ²				
Fax <u>/</u>	e-mail			
NOTA 1: (RIF): PERSONALE AUTORI. IMPIANTI DEL PRODUTTORE E DI EDYNA S NOTA 2: (RI): RESPONSABILE IMPIANTI PRODUTTORE AD EFFETTUARE LA MESSA	GRL. TO (QUALIFICATO PERSONA ESPERTA SI	ECONDO LA NORMA	CEI EN 50110). P	PERSONALE AUTORIZZATO DAL
Riferimenti telefonici EDY	NA SRL:			
Numero Telefono per segnal	azione guasti 800 550 52 3	2		
Data	FIRMA DEL PRODU (O TITOLARE DEI RAPPORTI C			



G.5 - MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, VERIFICHE E DISSERVIZI

All'attivazione dell'impianto e nel periodo di vigenza del regolamento di esercizio l'Utente produttore è tenuto a eseguire i controlli necessari ed una adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete.

Le attività di manutenzione sono, infatti, un requisito fondamentale per mantenere costantemente efficiente l'impianto (in particolare il dispositivo di interfaccia) e quindi garantire il rispetto dei principi generali di sicurezza e qualità della tensione di alimentazione, previsti da leggi e normative vigenti.

Esse sono un preciso obbligo richiamato dalla legge (art. 15 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e art. 8 del DM 22/01/08 n. 37) e possono essere svolte in conformità alle norme e guide CEI di riferimento (ad es. la Guida CEI 64-14 e la Norma CEI 64-8 per gli impianti in BT, ecc..).

Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto competono all'Utente produttore relativamente agli elementi di sua proprietà.

L'Utente attivo si impegna a mantenere efficiente il sistema di protezione generale e d'interfaccia ed a verificarne la funzionalità e la rispondenza a quanto richiesto da EDYNA S.r.l relativamente alle regolazioni delle soglie d'intervento con un controllo preliminare alla connessione e, successivamente, per gli impianti di potenza nominale > 11,08 kW, con un controllo ogni 5 anni verificando mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni dedicate. I risultati del test dovranno essere inviati dall'Utente attraverso la sezione dedicata (Del.786) del portale produttori di EDYNA S.r.l.

Tali verifiche rientrano nella categoria "Prove di verifica in campo", così come definite dalla Norma CEI 0-21, art. A.1 e vanno effettuate, quando necessario, con le cassette prova relè di cui in H.1.2.

Inoltre si impegna ad informare tempestivamente EDYNA S.r.l di qualsiasi intervento effettuato su tali apparecchiature nonché su altre apparecchiature che abbiano riflesso sull'esercizio della rete da parte di EDYNA S.r.l e ad aggiornare gli allegati al presente regolamento.

L'Utente attivo prende atto del fatto che possibili innovazioni tecnologiche o normative potranno in futuro indurre richieste di varianti o aggiunte al presente regolamento e si impegna ad agevolare l'attuazione di tali richieste per quanto di sua competenza.

L'Utente produttore si impegna inoltre a rendersi disponibile per garantire l'effettuazione delle opportune verifiche (su SPI in particolare) anche in seguito a:

- eventuali modifiche ai valori delle tarature delle protezioni di interfaccia che si rendono necessarie per inderogabili esigenze di rete (tali modifiche saranno successivamente ufficializzate con l'aggiornamento della documentazione);
- > eventuali modifiche del regolamento di esercizio che si rendano necessarie in conseguenza di nuove normative in materia o di innovazioni tecnologiche.



In caso di eventi straordinari, disservizi, anomalie nella qualità della tensione rilevata sulla rete e/o presunte anomalie dei gruppi di misura di proprietà dell'Utente produttore, EDYNA S.r.l. ha la facoltà di richiedere che alcuni controlli siano ripetuti dall'Utente produttore in presenza del proprio personale, ovvero si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, la verifica di funzionamento dei sistemi di protezione di interfaccia.

Qualora si rilevino irregolarità nelle regolazioni delle protezioni, EDYNA S.r.l. potrà addebitare le spese sostenute per le proprie attività di verifica all'Utente produttore, il quale dovrà effettuare tutti gli interventi necessari per rimettere in regola il proprio impianto.

Parimenti potranno essere addebitati all'Utente produttore i danni ad impianti del EDYNA S.r.l. e/o di Terzi imputabili a regolazioni diverse da quanto prescritto e riportato nel presente regolamento.

I controlli occasionali e periodici dei sistemi di protezione saranno eseguiti comunque sotto la responsabilità del Produttore.

EDYNA S.r.I, ogniqualvolta lo ritenga opportuno (ad es. in seguito ad anomalie rilevate sulla rete), potrà richiedere all'Utente produttore una dichiarazione inerente il controllo delle regolazioni impostate e sullo stato di installazione e manutenzione delle apparecchiature, riservandosi di verificare quanto da questi dichiarato.

L'Utente produttore produrrà adeguata documentazione che certifichi la verifica di quanto originariamente prescritto nel regolamento di esercizio e nei documenti contrattuali, che possa essere stato modificato da interventi sugli impianti da lui effettuati e non segnalati.

Nell'ambito del presente regolamento fa fede la seguente dichiarazione compilata e firmata da professionista iscritto all'albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Tale dichiarazione attesta la verifica del corretto funzionamento dell'impianto.

Ai fini dell'effettuazione di alcune delle verifiche di cui in seguito, in particolare quelle con l'impianto in funzione (ad es. regolare funzionamento in chiusura ed in apertura del/i dispositivo/i di interfaccia e/o degli eventuali dispositivi di rincalzo, se previsti) richieste da una o da entrambe le parti, potrà/dovrà essere redatto, se necessario, un apposito regolamento di esercizio per il "parallelo provvisorio" dell'impianto.



ADDENDUM TECNICO AL REGOLAMENTO BT

LA SEGUENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA E FIRMATA DA PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL'ALBO O DAL RESPONSABILE TECNICO DI UNA IMPRESA ABILITATA AI SENSI DELLA LEGGE VIGENTE.

Il/La sottoscritto/a Martin Wisthaler	in qualità di <u>Titolare</u>
della ditta (ragione sociale) Ing. Martin Wisthaler	
operante nel settore energetico	
avente estremi di abilitazione professionale ordine degl	i ingenieri di Bolzano Nr. 2128/A
ai sensi del <u>D.M. 22/01/08/n.37</u>	

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ DICHIARA

che l'impianto elettrico descritto nel presente regolamento è stato eseguito in modo conforme alla Norma CEI 0-21 ed è stato verificato secondo le norme e guide CEI vigenti.

In particolare sono state svolte le seguenti verifiche:

LE SEZIONI EVIDENZIATE SONO OPZIONALI E SONO COMPILATE SE NE SUSSISTONO LE CONDIZONI.

1	Impianto conforme alla documentazione progettuale e agli schemi elettrici allegati (esame documentale, esame a vista, eventuali prove e verifiche in impianto)	☑ SI □ NO
2	I componenti ed il macchinario sono conformi (esame documentale) alle prescrizioni di sicurezza ed alle relative norme CEI in quanto muniti di: – Marchi (marchio IMQ o altri) attestanti la conformità alle norme – Relazioni di conformità rilasciati da enti riconosciuti	☑ SI □ NO
3	Il sezionamento dei circuiti è conforme alla Norma CEI 64-8 (esame documentale, esame a vista, eventuali prove e verifiche in impianto)	☑ SI □ NO
4	Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario (esame documentale, esame a vista, eventuali prove e verifiche in impianto)	□SI □NO ☑ NP
5	Le caratteristiche dell'impianto sono conformi a Norma CEI 0-21 ed al regolamento di esercizio (esame documentale)	☑ SI □ NO
6	Le caratteristiche del/i sistema di protezione di interfaccia sono conformi a Norma CEI 0-21 ed al regolamento di esercizio (esame documentale)	☑ SI □ NO
7	Le caratteristiche dei generatori costituenti l'impianto di produzione sono conformi alle curve di FVRT da indicate nella Norma CEI 0-21 (esame documentale)	☑ SI □ NO
8	La verifica con impianto in funzione del regolare funzionamento in chiusura ed in apertura del/i dispositivo/i di interfaccia ha avuto esito favorevole (prova)	☑ SI □NO □NP
9	La verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di interblocco ha avuto esito favorevole (esame documentale, esame a vista, eventuali prove e verifiche in impianto)	□SI □NO ☑NP
10	Impossibilità di mettere a terra il neutro BT della rete EDYNA S.r.l (esame documentale, esame a vista, eventuali prove e verifiche in impianto)	☑SI □NO □NP
11	Verifica dei gruppi di misura secondo la Norma CEI 13-71 (se previsto e se tale attività è a cura del Produttore) e conferma prova di teleleggibilità (esame documentale, esame a vista, prove e verifiche in impianto)	□SI □NO ☑ NP



Verifica delle regolazioni del sistema di protezione di interfaccia:

numero SPI verificati 1

PROTEZIONE	SOGLIA PRESCRITTA NORMA CEI 0-21	SOGLIA IMPOSTATA	TEMPO DI INTERVENTO ² NORMA CEI 0-21	TEMPO DI ³ INTERVENTO RILEVATO	NP (non previst
(59.S1) ¹	1,10 V	V	≤ 3 s	S	
(59.S2)	1,15 V _n	V	0,2 s	S	■ SI □ NO
(27.S1)	0,85 Vn	V	1,5 s	S	☑ SI ☐ NC
(27.S2)*	0,15 V _n	V	0,2 s	S	●SI □NO □N
(81>.S1)	50,2 Hz	50,2 Hz	0,1 s	S	✓SI □NO □N
(81<.S1)	49,8 Hz	49,8 Hz	0,1 s	S	SI LINO LIN
soglie permissive ^{4a} (81>.S2)	51,5 Hz	51,5 Hz	0,1 s	S	· Msi Ono On
(81<.S2)	47,5 Hz	47,5 Hz	0,1 s	S	
Telescatto			0,05 s	S	□SI □NO •N
 Misurata a media mobile 	l'istante di inizio de	ella condizione anoma CA IN CAMPO devono	30 ia rilevata dalla protezione e l'er essere rilevati da opportuno file integrato) oppure dal display de	non modificabile dall	'utente prodotto da

Data verifica



G.6 - MISURA DELL'ENERGIA

L'Utente produttore si impegna a consentire l'accesso del personale del EDYNA S.r.l. ai gruppi di misura, secondo quanto previsto nei documenti contrattuali, per le attività di installazione, manutenzione, verifica, lettura e sigillatura.

Inoltre, l'Utente produttore si impegna a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa di legge vigente e dalla Norma CEI 0-21 per il locale ove è collocato il/i sistema/i di misura.

In caso di spostamento dei gruppi di misura dell'energia (prodotta e/o scambiata con la rete), richiesto dall'Utente produttore, l'Utente stesso prende atto di dover condividere con EDYNA S.r.l. il posizionamento dei gruppi di misura, qualora il relativo servizio di misura è affidato a EDYNA S.r.l. ai sensi delle delibere dell'ARERA vigenti.

L'Utente produttore dichiara altresì di:

- > presenziare (per proprio conto o con terzo di sua fiducia) alla installazione dei gruppi di misura effettuata da EDYNA S.r.l.
- ➤ installare e verificare, ai sensi della norma CEI 13-71, i seguenti gruppi di misura dell'energia, essendo il responsabile delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori, ai sensi delle delibere dell'ARERA vigenti, e non avendo richiesto a EDYNA S.r.l. di svolgere le medesime attività.

Contatore/i dell'energia misurata attiva scambiata con la rete: classe di precisione: attiva prodotta: classe di precisione reattiva scambiata con la: classe di precisione: reattiva prodotta: classe di precisione reattiva prodotta: classe di precisione Marca e modello: Matricola e versione FW: Eventuali Riduttori (TA) Marca e modello: Classe di precisione Costante di trasformazione Eventuali dispositivi antifrode presenti (sigilli, cavi schermati, ecc..):

Inoltre l'Utente produttore si impegna a comunicare tempestivamente a EDYNA S.r.l. i guasti ai gruppi di misura e a concordare le date degli interventi programmati (per manutenzione, sostituzione componenti, verifica, rimozione sigilli, ecc.). Le verifiche periodiche dei gruppi di misura sono eseguite a cura del responsabile dell'installazione e manutenzione del sistema di misura, in conformità alla Norma CEI 13-71. Gli oneri relativi alle attività di verifica periodica sono a carico del responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura.



G.7 CONDIZIONI PARTICOLARI

EDYNA S.r.l. ha la facoltà di installare nel punto di connessione, se ritenuto necessario, apparecchiature di registrazione e controllo per la verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione e misura, anche al fine della ricostruzione della dinamica degli eventuali disservizi. È facoltà di EDYNA S.r.l, qualora ritenuto necessario, installare nel punto di connessione un dispositivo, anche tele-controllato, di sezionamento, manovra e interruzione per la protezione della rete da sovraccarichi di potenza eccedenti il limite stabilito nei documenti contrattuali.

G.8 - DECORRENZA E DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento decorre dalla data indicata, restando valido anche in caso di cessazione del contratto fino alla (eventuale) rimozione dei gruppi di misura dell'energia ed al distacco della fornitura.

G.9 - ALLEGATI OBBLIGATORI

a) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di generazione alle prescrizioni contenute nella Regola Tecnica di Connessione, costituita dalla Norma CEI 0-21, ai sensi della legislazione vigente, in particolare dei seguenti dispositivi:

Generatore/i	Protezione/i di interfaccia (SPI)	Sistema/i di accumulo
--------------	-----------------------------------	-----------------------

- b) Esame documentale delle prove di verifica in campo delle regolazioni del sistema di protezione di interfaccia ai sensi della normativa vigente;
- c) Dichiarazione dell'impianto alla regola d'arte (D.M. 22 gennaio 2008);
- d) Schema elettrico;
- e) Elenco e recapiti del personale autorizzato;
- f) Eventuale scheda sui rischi specifici relativi alle attività di EDYNA SRL nel punto di connessione.



LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE INOLTRATA ATTRAVERSO IL PORTALE PRODUTTORI DI EDYNA S.r.L

FIRMA DEL PRODUTTORE
(O TITOLARE DEI RAPPORTI CON EDYNA SRL)



SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI SICUREZZA COMUNICATI DALL'UTENTE

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI SICUREZZA COMUNICATI DALL'UTENTE O TERZO/RIFERIMENTO TECNICO NEL SITO (D.LGS. 81/2008) DA COMUNICARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Data				U	tente	e o '	Ter	ZO					Località dell'intervento											Denominazione attività (1)														
												Via/Loc.											installazione contatore															
	<u> </u>										Comune attivazione impiant											into	to pv															
Nominativo della persona di riferimento del Produttore o Terzo/ Riferimento tecnico nel sito (²) (RIF)										Sig.																												
Il "Posto di Lavoro" risulta così definito (3)										Tratto compreso da GRUPPI DI MISURA a GENERATORE/I																												
Punti di sezionamento presenti a monte e a valle del posto di lavoro con riferimento allo schema										a	*Dispositivo a monte disp. generale DG																											
	elettrico allegato (indicare i dispositivi manovrabili presenti)									/İ	*Dispositivo a valle _disp. interfaccia DDI																											
L'impianto elettrico o l'elemento risulta così individuato: (tranciatura sul posto di lavoro, eventuali marcature, cartelli, ecc)											Cavo di collegamento tra disp. generale DG e ^GDM produzione mediante cavo elettrico Cavo di collegamento tra quadro fv e ^GDM produzione mediante cavo elettrico ^gruppo di misura																											
													Sc	he	ma	Ele	ttri	co	allo	ega	to																	
							L																															
						_	lacksquare																					_		4	_	$\vdash \downarrow$		_	4	4	4	
					_	┷	₩																		_			4		4		Ш		_	_	_	_	
						₩	+	Щ										-							_			_		\dashv		\vdash		_	_	_	\dashv	
	-					┿	+	-							-		\perp	-							_		-	+	_	\dashv	\dashv	\vdash	\dashv	\dashv	_	\dashv	\dashv	
	+					+	+										+	-		-					_	-	+	+		\dashv	\dashv		\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	_
	+					+	+	\vdash							_		+	+		-					_		+	+	-	\dashv			_	\dashv	-	-	\dashv	_
						+-	+										-	-		1					1			1		\dashv	_			\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	
						+	+	\Box							1	\dashv	+		1	1					7	\neg	+	\dagger	\dashv	寸	\dashv		\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	_
						+	1	\Box						7											1	1	T	\dagger	\top	\dashv	\exists		\exists	\dashv	\top	\dashv	\dashv	_
	1				1	+	T	П							1	1	t							1	T			T	1	\exists	寸	\Box	\exists	\exists	\forall	\dashv	寸	-
	✓ VEDASI SCHEMA ELETTRICO ALLEGATO AL PRESENTE REGOLAMENTO DI ESERCIZIO																																					

⁽¹) Indicare la tipologia di attività: ad es. installazione, spostamento o rimozione gruppo di misura, sigillatura impianto, ecc..

⁽²) É la persona dell'utente per la sicurezza nell'ambiente di lavoro presso il quale il personale EDYNA SRL deve effettuare la prestazione e, in assenza di più dettagliate informazioni, per le azioni in caso di emergenza, incidente o infortunio.

⁽³⁾ Con riferimento allo schema elettrico allegato (indicare gli estremi del tratto di impianto).



	NI DATE DALL'UTENTE O TERZO/I	REFERENTE NEL SITO AD I	1
Eventuali interferenze con a	*		☐ SI ☑ NO
Vie di accesso, di circolazio			✓ SI □ NO
Ubicazione presidi di pronte	o soccorso		☑ SI □ NO
Ubicazione idranti/estintori			☑ SI ☐ NO
Ubicazione quadri elettrici			☑ SI ☐ NO
Illuminazione artificiale e d	i emergenza		✓ SI □ NO
Aerazione locali			□ SI 🗹 NO
Eventuali ingombri			□ SI 🗹 NO
Altro			□ SI 🗹 NO
Elenco dei rischi	dell'ambiente di lavoro e relative		
Rischio specifico	Misure di prevenzione e protezione organizzative e collettive	Misure di prevenzione e prote (DPI)	
Rumore	NO	☐ cuffia antirumore o inserti a	
Polveri 🗆 SI 🗷 I	10	□ visiera o occhiali di protezio □ □ elmetto di protezione	
Caduta gravi 🗆 SI 🗹 N	10		
Scivolamento in piano	10	□ calzature da lavoro	
Sostanze dannose e/o pericolose	10	☐ Tute o vestiario speciali	
□ SI ☑ N	10		
□ SI 🗹 N	10		
☐ Interferenze con altre	lavorazioni (fornire indicazioni)		
to, assicura l'assistenza nel si tà nell'impianto e cura i rap linamento e la cooperazione t		ività in accordo con il Responsab	ile di EDYNA S.r.l
Utente o Terzo /Riferimento	tecnico nel sito (RIF)		

FIRMA DEL PRODUTTORE

(O TITOLARE DEI RAPPORTI CON EDYNA SRL)



la veridicità ai sensi di legge.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto
DICHIARA:
- in merito all'installazione del misuratore dell'energia elettrica prodotta (art. 10.4 TISSPC) che
 l'impianto di produzione sopra identificato: ✓ non è sottoposto al regime delle accise e, conseguentemente, non è tenuto agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise; ✓ accede al Mercato elettrico come unica UP: ✓ non accede agli incentivi erogati da GSE che richiedono la misurazione dell'energia prodotta; ✓ non condivide il punto di connessione con altre UP.
 in merito alla facoltà riconosciuta al gestore di rete di sostituire le verifiche in loco e la redazione del relativo verbale di attivazione (art. 10.10ter TICA), oltre quanto sopra dichiarato, si attesta che l'impianto di produzione sopra identificato ✓ è conforme alle Norme tecniche del CEI e alla normativa vigente; ✓ corrisponde con quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di connessione.
Rinuncia all'installazione del misuratore dell'energia elettrica prodotta
DATA: FIRMA
Allegare scansione (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità La informiamo che i suoi dati personali sono trattati da Edyna s.r.l nel rispetto della normativa in materia di privacy (d.Lgs.196/2003) e secondo le modalità descritte nel regolamento di accesso sottoscritto in fase di registrazione al Portale Produttori. Edyna s.r.l potrà inviare copia della presente dichiarazione all'Ente

autorizzante da Lei indicato, allegando copia del documento inoltrato tramite questo Portale, al fine di verificarne

1 / 1