

INSTRUCCIONES: REALIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES UTILIZANDO UNA (✓) PARA MARCAR COMO REALIZADO O REVISIÓN Y UNA (C) PARA MARCAR COMO CAMBIO, SI SE REQUIERE UN CAMBIO DE PIEZA MENCIONAR EN APARTADO DE OBSERVACIONES. CONSULTAR CON SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EN TURNO O MANUAL PARA CONOCER RECOMENDACIONES ESPECIFICAS.

FECHA DE REALIZACIÓN:

PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL:

PROCEDIMIENTO KOSHER:

PROCEDIMIENTO HALAL:

ÁREA	CÓDIGO	TIEMPO DE OPERACIÓN
TIPO DE OPERACIÓN		
ESTRUCTURAL	ELÉCTRICO	LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN DE MANTENIMIENTO	
	LIMPIAR FILTROS CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN NEUTRO (SECAR COMPLETAMENTE ANTES DE VOLVER A INSTALAR).
	VERIFICAR QUE EL FLUJO DE AIRE SEA CONSTANTE Y SIN RUIDOS EXTRAÑOS.
	LIMPIAR EVAPORADOR (UNIDAD INTERIOR) CON AGUA Y DESENGRASANTE.
	DESMONTAR Y LAVAR DIFUSORES SI ESTÁN SUCIOS O PEGAJOSOS.
	CONFIRMAR BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA.
	ASEGURAR QUE NO HAY OBSTRUCCIONES EN LA SALIDA DEL DRENAJE.
	VERIFICAR QUE EL VENTILADOR EXTERIOR GIRE LIBREMENTE Y NO PRESENTE RUIDOS.
	REVISAR QUE NO HAYA OBJETOS, O BASURA OBSTRUYENDO LA ENTRADA/SALIDA DE AIRE.
	COMPROBAR TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TIERRA FÍSICA CORRECTA.
	MEDIR PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE Y CONFIRMAR SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS.

Materiales/Refacciones utilizadas	OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DE REPOSABLE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERVISOR