

Beneficiar	Demo Hotel Bucharest (fictiv)
Proiectant	Studio Exemplu SRL (fictiv)
Titlu	LISTA DE ECHIPAMENTE
Cod	M-001
Faza	PT
Revizia	Rev. 01

Tag	Denumire	Caracteristici
CTA-01	Centrala de tratare aer	Debit aer 9.000 m³/h; putere ventilator 7,5 kW
CTA-02	Centrala de tratare aer	Debit aer cca. 8.000 m³/h
CH-01	Chiller racit cu apa	Putere frigorifica 430 kW / putere electrica absorbita 135 kW
CH-02	Chiller racit cu aer	date nefurnizate de producator
P1	Pompa circulatie 1+1R	H = 8 mCA; putere 5,5 kW
P2	Pompa dubla	putere motor 1,5 kW
VE-P1	Ventilator parcare	ventilare CO si desfumare (dubla functiune)
TA-01	Tablou automatizare	Interfata: compatibil BMS
CDI-01	Centrala detectie incendiu	monitorizare stare si alarme

Date producator CTA-01 (extras, format producator)

Item	Value
Model	EXC-AHU-12
Airflow	9,000 m³/h
Fan power	7.5 kW
Supply air temperature	18.0 °C

Fisa ventilator VE-P1

Putere motor: 1.500 kW