

OE c2.3 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : c2 — Raccorder les consommateurs finaux, l'appareillage et les conduits électriques	OE traité : c2.3
Énoncé officiel : Ils décrivent les normes en vigueur concernant les raccordements dans les règles de l'art de consommateurs électriques.	Niveau taxonomique : C2 — Comprendre
Périodes EP : 5 périodes (1ère année)	Phase DpS : Phase 1 : Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- c2.1 — Analyser la documentation des fabricants et les caractéristiques des consommateurs, appareils et composants électriques — Taxo C4 — Lieu EP
- c2.2 — Décrire les moyens d'exploitation et les composants en termes d'efficacité énergétique — Taxo C2 — Lieu EP
- **c2.3 — Décrire les normes en vigueur concernant les raccordements dans les règles de l'art des consommateurs électriques — Taxo C2 — Lieu EP**

→ **Cette fiche développe uniquement : c2.3 — lieu EP**

Contexte chantier

Dans le cadre de votre apprentissage, vous intervenez sur le chantier de rénovation complète d'un appartement de 4,5 pièces à Lausanne, pour le compte de votre entreprise formatrice. Le gros œuvre est terminé et les boîtiers d'encastrement sont posés — plusieurs d'entre eux serviront de boîtes de dérivation pour joindre et répartir les conducteurs vers les différents appareils.

Votre chef d'équipe vous confie le raccordement final des appareils électriques d'une chambre et de la salle de bain attenante : une boîte de dérivation, un interrupteur va-et-vient, une prise électrique de 1x type 13 (T13), un luminaire à culot E27 et le petit moteur monophasé d'un ventilateur d'extraction.

Le contrôle de l'installation par l'organe de contrôle indépendant (OIBT) est prévu dans deux jours. Chaque raccordement doit être conforme à la NIBT avant la fermeture des boîtiers et des appareils.


Boîte de dérivation ENC Spotbox Conexa

<https://www.elektro-material.ch/fr/shop/boite-de-derivation-enc-spotbox>



Schéma 3 (va et vient) possible schema 0

<https://www.elektro-material.ch/fr/shop/interrupteur-enc-feller-ediziodue-3-1l-blanc-88-88mm/p/va-332992>



Plafonnier PASTERI E27 nickel/blanc/cuivre

<https://www.elektro-material.ch/fr/shop/plafonnier-pasteri-e27-nickel-blanc-cuivre/p/va-1405965>



Ventilateur d'extraction Silvento

<https://my.wesco.ch/fr-fr/article/6000376>



Prise ENC EDIZIOdue T13



Mandat

Avant de raccorder les appareils électriques de cette chambre et de la salle de bain, votre chef d'équipe vous demande d'expliquer, pour chaque type d'appareil ou de point de raccordement (boîte de dérivation, interrupteur, prise, luminaire, moteur), quelle est la norme applicable et comment reconnaître un raccordement correct dans les règles de l'art.

Livrables attendus

- Identification correcte des bornes et de leur fonction pour chaque appareil électrique
- Explication du rôle d'une boîte de dérivation et de son raccordement conforme
- Explication du raccordement conforme d'un interrupteur va-et-vient
- Explication du raccordement conforme d'une prise électrique de type 13 (T13) et d'un luminaire à culot E27
- Explication du raccordement conforme du petit moteur monophasé du ventilateur d'extraction
- Justification de la conformité de chaque raccordement par référence à la NIBT

Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- Décrire les normes NIBT applicables au raccordement des appareils électriques usuels (boîtes de dérivation, interrupteurs, prises, luminaires, moteurs)
- Identifier les bornes d'un appareil ou d'un composant et repérer leur fonction
- Expliquer, à l'aide d'exemples pratiques, un raccordement correct pour une boîte de dérivation, un interrupteur, une prise électrique T13, un luminaire et un moteur