



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Eficiência
Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental

PARECER Nº 126/2026

PEDIDO / SOLICITAÇÃO	26.18.000001875-5	
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental – Licença Prévia	
NOME	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA	
CNPJ/CPF	17.497.764/0001-37	
ENDEREÇO	Avenida B, Quadra C, Lote 16/18, nº 155, Setor Oeste, Goiânia - GO.	
ATIVIDADE (S) LICENCIADA (S)	412040000 - Construção de edifícios	
COORDENADAS	16°40'42.91"S 49°15'56.82"W	
PROJETO DE ARQUITETURA	Área do terreno:	3.211,80m²
	Área Construída:	944,38m²
	Área impermeabilizada	*****
	Índice Paisagístico:	*****

	Índice de Controle e Captação de Águas Pluviais:	*****
GRAU DE POLUIÇÃO	Alto	
PORTE	Excepcional	

1. DO PEDIDO

Trata-se da solicitação de **Licença Ambiental prévia**, requerida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA, CNPJ 17.497.764/0001-37, através do Sistema de Licenciamento Ambiental Online em 22/06/2026, referente às obras de reforma de um empreendimento comercial, com uso definido (Edifício Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV), situado a Avenida B, Quadra C, Lote 16/18, nº 155, Setor Oeste, Goiânia/GO.

2 – PRIMEIRA ANÁLISE TÉCNICA

O presente processo refere-se à solicitação do licenciamento ambiental para as obras de reforma do Instituto de

Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GOIANIAPREV), composto por 05 pavimentos, sendo subsolo + térreo + 3 pavimentos tipo.

Foram anexadas ao sistema as seguintes documentações:

· **Requerimento de solicitação de Licença;**

ATENDEU. O pedido foi anexado aos autos requerendo a Licença Prévia.

· **Procuração para movimentar o processo em nome do interessado;**

ATENDEU. Foi anexada a PORTARIA Nº 24, 30 DE MARÇO DE 2026, designando os servidores Liszt Mendes Cardoso, Gabriel de Souza Meira para acompanhar o processo.

· **Publicação do pedido de licença conforme Resolução 006/86 CONAMA;**

ATENDEU. Foi anexada a publicação para a Licença Ambiental Prévia para as obras de reforma do edifício do GOIANIAPREV.

· **Especificação de Arquitetura;**

ATENDEU. Conforme especificações, a obra em questão trata-se da reforma do edifício do GOIANIAPREV. O edifício é composto por um bloco único de cinco pavimentos, com subsolo e cinco pavimentos com funções específicas bem setorizadas. A obra contará com demolições de estruturas e construção de divisórias em “Eucatex e em gesso acartonado e vidro resistente ao fogo.

· **Projetos;**

ATENDEU. Foram apresentados aos autos os projetos de arquitetura, sob responsabilidades dos Arquitetas e Urbanistas Bethânia Oliveira Brunes, CAU-GO A38971-1, RRT 13551528, e Pedro Henrique Viana Silva, CAU-GO A196180-2, RRT 13551288.

3 – RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

O início de obras sem a posse da Licença de Instalação sujeitará o empreendedor a medidas fiscais cabíveis.

A poda/extirpação de qualquer exemplar arbóreo só poderá ser feito mediante Parecer Técnico/Autorização da Gerência de Arborização Urbana, sob pena de medidas fiscais cabíveis. Para a Licença de Instalação o interessado deverá apresentar a autorização para a supressão.

De acordo com o art. 193, incisos I e II, da Lei Complementar 349 de 04/03/2022 (Plano Diretor de Goiânia), para novas edificações no subsolo no Município de Goiânia, **FICA PROIBIDO EM CARÁTER PERMANENTE O REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, ASSIM COMO O BOMBEAMENTO DO MESMO**, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

O resíduo resultante da demolição de construções existentes na área deverá constar no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição, assim como no Relatório de Gerenciamento de Resíduos.

Cumprir informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade do empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA dentre outros, devendo estes estarem ATUALIZADOS nos autos.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

Este Parecer deverá ser parte integrante da Licença Prévia. E o mesmo não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático (preventivo, permanente ou sazonal) na área.

4 – CONCLUSÃO

Diante do exposto a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental, sob o **PONTO DE VISTA TÉCNICO**, manifesta-se **FAVORÁVEL** à emissão da **Licença Ambiental Prévia** para obras de reforma de empreendimento comercial, com uso definido (Edifício Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV), requerida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA, CNPJ 17.497.764/0001-37, situado a Avenida B, Quadra C, Lote 16/18, nº 155, Setor Oeste, Goiânia -GO. De acordo com a *RESOLUÇÃO N.º 237 CONAMA, de 19 de dezembro de 1997*, a **LICENÇA PRÉVIA** deverá ser concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os **requisitos básicos e condicionantes** a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. O descumprimento de quaisquer diretrizes do licenciamento e/ou normas da legislação ambiental vigente implicará na cassação imediata da Licença e de outras penalidades previstas em lei.

5 – ENCAMINHAMENTO

Diante o exposto, encaminham-se os autos à **Diretoria de Licenciamento** para conhecimento e providências cabíveis.

A SEFIC se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

Goiânia, 16 de julho de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Neiva Maria Pio de Santana, Analista em Obras e Urbanismo**, em 16/07/2026, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Teixeira Lobo Lessa de Barros, Gerente de Licenciamento e Qualidade Ambiental**, em 16/07/2026, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **10848242** e o código CRC **91FE20B6**.

Avenida do Cerrado, 999 -
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) - Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 26.18.000001875-5

SEI Nº 10848242v1