



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Eficiência
Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental

PARECER TÉCNICO Nº 136/2026 - GERLQA

PROCESSO SEI	26.9.000000445-0	
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental – Licença de Instalação	
RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA	
CNPJ	17.497.764/0001-37	
ENDEREÇO	RUA DR. CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA, APM-09, SETOR SOLAR VILLE, GOIÂNIA, GOIÁS.	
ATIVIDADE (S) LICENCIADA (S)	Construção de Edifícios (CNAE: 4120400) CMEI SOLAR VILLE	
PROJETO DE ARQUITETURA	Área do terreno:	5.041,43m²
	Área edificada total:	1.363,65m²
	Área permeável:	2.277,60m²
GRAU DE POLUIÇÃO	Alto	
PORTE	Macroprojeto	

1. DO PEDIDO

Trata-se de solicitação de **renovação** da **Licença Ambiental de Instalação** emitida em nome da **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA**, para as obras de implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, **CMEI Solar Ville**, a localizar-se na RUA DR. CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA, APM-09, SETOR SOLAR VILLE, GOIÂNIA-GO.

2. DO HISTÓRICO

Consta nos autos a Licença Ambiental de Instalação nº 593/2022, emitida no processo nº 79661741, com base no Parecer Técnico nº 996/2022 – GERLQA, cuja validade expira em 17/10/2026.

3. DA ANÁLISE

De acordo com o Parecer Técnico nº 996/2022 – GERLQA (processo nº 79661741), que concedeu a licença de instalação objeto do presente pedido de renovação, trata-se de uma obra de interesse social, com o objetivo de ampliação e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Solar Ville.

Trata-se de uma obra já iniciada e, que se encontra em estado de abandono.

A prancha 1/1 (fls. 39, processo nº 79661741) Planta Baixa – Demolir/Construir/Áreas Permeáveis- Quadro de Áreas informa o seguinte quadro de áreas:

Área do terreno	5.041,43 m ²
Área permeável	2.277,60m ² (45,18%)
Área a demolir	72,39m ²
Área construída existente	1.320,55m ²
Área a construir	43,10m ²
Área total construída	1.363,65 m ²

Foi juntado às folhas 05/09 do processo nº 79661741 o Memorial das Especificações – Projeto das Instalações Sanitárias, o qual informa que o fornecimento de água para o CMEI se dará pelo sistema público (SANEAGO). Com relação ao esgotamento sanitário é informado que será implantado um tanque séptico e 03 sumidouros, visto que o local não é atendido pelo sistema público. As águas pluviais, segundo o memorial, serão encaminhadas para poços de infiltração, sarjeta e/ou rede pública. Sendo relatado que a profundidade do poço de infiltração não deve exceder a uma distância mínima de 1,5 m do nível do lençol freático.

Segundo o Projeto de Arquitetura, cuja ART foi juntada às folhas 14 dos autos (processo nº 79661741), o CMEI Solar Ville possuirá o seguinte quadro de áreas:

<i>Blocos</i>	<i>Ambientes</i>	<i>Área construída</i>
<i>Bloco Administrativo</i>	Recepção, sanitário acessível masculino, sanitário acessível feminino, secretaria, diretoria, sala de professores, almoxarifado, Cia elétrica/telefonía, DML	150,10 m ²
<i>Bloco Educação Infantil A, B, C e D</i>	Educação infantil A/F, banho bebês, lactário, educação infantil C, repouso, banhos infantis, educação infantil D, corredor de circulação, solários, área varais	272,65m ²
<i>Bloco Educação Infantil E e F e Brinquedoteca</i>	Educação infantil E, repouso, banho infantil masculino, banho infantil feminino, educação infantil F, brinquedoteca, banho acessível infantil, solários, área de varais e corredor de circulação	239,29m ²
<i>Bloco Recreativo</i>	Pátio coberto, palco para apresentações e refeitório.	281,08m ²
<i>Bloco Educativo</i>	Sanitário infantil masculino, sanitário infantil feminino, sanitário acessível infantil, laboratório de informática, sala multiuso, depósito, DML e corredor de circulação	157,03m ²
<i>Bloco de Serviços</i>	Cozinha, despensa, peneiras, lavanderia, passadeira, rouparia, depósito de materiais de limpeza, sanitário funcionário masculino, sanitário funcionário feminino, área de serviço descoberta e corredor de circulação.	159,83 m ²
<i>Total</i>		1.259,98 m ²

Conforme o Parecer Técnico nº 996/2022 – GERLQA (processo nº 79661741), será adotado 1 (um) tanque séptico com as seguintes dimensões: 3,20 m de comprimento x 1,70 m de largura x 1,90 m de altura. O sumidouro terá diâmetro de 2,0m, profundidade de 4,50m e, segundo o memorial apresentado nos autos, serão necessários 03 sumidouros.

Quanto a eficiência dos sumidouros, o Informe Técnico nº. 031/2021, da Gerência de Estudo e Projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana – SEINFRA (fls. 58, processo nº 79661741) informou que, segundo a empresa responsável pelo Relatório de Sondagem – SPT, “o serviço foi realizado no mês de novembro, período o qual as chuvas já eram frequentes, o que consequentemente se torna natural encontrar umidade no solo. Quanto a umidade encontrada a 5 metros de profundidade, a empresa declarou que esta umidade deve ser proveniente da entrada de água de chuva nos furos da estaca que se encontravam abertos durante os 2 a 3 dias em que eles foram executados. Além disso, foi informado que:

§ Tendo em vista também, que situações como estas não são incomuns e, portanto, previstas, como medida preventiva utilizamos um coeficiente de infiltração com valor um pouco abaixo do encontrado no dimensionamento dos sumidouros de forma que estes, mesmo diante destas situações, ainda sim consigam atender a demanda de efluentes exigida em projeto.

§ No entanto, se no decorrer da utilização do CMEI constatar-se de fato que os sumidouros não estão conseguindo infiltrar todo o efluente, seja devido a umidade excessiva do solo ou pelo processo natural de colmatação do mesmo, deverá ser providenciada a execução de novo (s) sumidouro (s) de forma que atenda a requerida demanda.

§ Ademais, o importante é se ater ao fato de que o lençol freático não sofrerá contaminação pelos efluentes oriundos dos sumidouros, uma vez que o fundo dos mesmos (cota: -5,30m) se encontrarão a uma distância superior a 1,50m do nível do lençol freático, o qual não foi encontrado até a profundidade máxima pesquisada de 10,45m, conforme Laudo de Sondagem.

Ainda de acordo com o Parecer Técnico nº 996/2022 – GERLQA, foi juntado o Memorial de Cálculo Caixa de Recarga (Poço de Infiltração) onde é informado que o lençol freático não foi encontrado até a profundidade de 10,45m e, que o local possui coeficiente de infiltração médio de 75,00 litros/m²xdia e, descreve que será necessária a infiltração do volume total de 13,82m³, o qual será distribuído em 4 poços com diâmetro de 1,20m e profundidade de 2,60m.

Foi juntado no processo nº 79661741 o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC com ART (fls. 21/32), o qual atende ao Termo de Referência desta Secretaria.

4. DAS RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Nenhum exemplar arbóreo poderá ser suprimido, assim como nenhum projeto de arborização urbana poderá ser implantado sem as devidas orientações e aprovação da Gerência de Arborização Urbana - GERARB da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA.

De acordo com o art. 193, incisos I e II, da Lei Complementar 349 de 04/03/2022 (Plano Diretor de Goiânia), para novas edificações no subsolo no Município de Goiânia, fica proibido em caráter permanente o rebaixamento de lençol freático, assim como o bombeamento dele, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

A presente licença não autoriza o rebaixamento preventivo, permanente ou sazonal do lençol freático na área. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da SEFIC estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, Resolução CONAMA nº 307/2002, Resolução CONAMA nº 431/2011 e Resolução CONAMA nº 469/2015, que estabelece que o empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou

potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas transportadoras e terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

Cumpra informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, dentre outros.

A presente licença ambiental refere-se exclusivamente à análise de competência deste órgão municipal e não exime o empreendedor da obrigação de obter todas as demais licenças, alvarás e autorizações legalmente exigíveis junto aos órgãos competentes das esferas federal, estadual e municipal, notadamente, quando aplicável, a anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, sob pena de a presente licença perder sua eficácia.

Informamos que esta licença ambiental não contempla a legislação de proteção ao patrimônio cultural acautelado em nível federal e, portanto, o interessado deverá atender aos procedimentos administrativos estabelecidos pela Instrução Normativa Iphan nº 01/2015, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O não atendimento a esses procedimentos sujeitará o interessado às sanções administrativas cabíveis, incluindo, se for o caso, o embargo do empreendimento, sem prejuízo das sanções cíveis e penais aplicáveis.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

É proibido a instalação de qualquer mecanismo que resulte em rebaixamento do lençol freático.

Este Parecer é parte integrante da Licença a ser emitida e ele não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático na área.

Salienta-se que durante toda a obra o empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo e no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC:

Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.

RESÍDUOS	ACONDICIONAMENTO	ARMAZENAMENTO	DESTINAÇÃO FINAL	LEGISLAÇÃO OBSERVADA
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários).	Sacos plásticos e lixeiras específicas	Local coberto	Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal).	Responsabilidade do Município
RESÍDUOS RECICLÁVEIS – classe IIB NBR 10004/2004 (não contaminados, como gesso, plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis).	Triagem e separação em baias/tambores específicos.	Local coberto	Logística reversa ou Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em reciclagem /reaproveitamento.	Lei 12.305/2010
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/	Triagem e separação em baias/recipientes	Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas	Empresas especializadas em	Lei 12.305/2010 ABNT NBR

(Latas de tintas, solventes, óleos lubrificantes)	específicos.	adequadas para transporte e destinação.	reutilização e/ou reciclagem ou coprocessamento.	10004/2004
Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002 (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)	Contêineres, latões ou tambores.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007
Sacos de Cimento	Contêineres, latões, tambores ou baias	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Coprocessamento	Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004
Tambores de impermeabilizante, latas de tinta e solvente, e acessórios de pintura.	Contêineres	Local coberto, impermeabilizado a fim de se evitar acúmulo de água e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Madeira	Contêineres	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 Retalhos de madeira	Sacos, latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Gesso	Contêineres, latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Isopor	Latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Metal e limalha de ferro	Contêineres	Local coberto e impermeabilizado	Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002

*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor.

** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final.

*** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento ambiental e/ou das normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

5. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA, sob o **PONTO DE VISTA TÉCNICO**, manifesta-se **FAVORÁVEL** à renovação da **LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO** para as obras de implantação do empreendimento em questão, em nome de **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA**, CNPJ 17.497.764/0001-37, a localizar-se na **RUA DR. CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA, APM-09, SETOR SOLAR VILLE, GOIÂNIA, GOIÁS**.

6. DO ENCAMINHAMENTO

Diante o exposto, encaminham-se os autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental – DIRLIC** para emissão da licença de instalação.

A SEFIC se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

Goiânia, 24 de julho de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Marcello Marques Honório Siqueira, Analista em Obras e Urbanismo**, em 24/07/2026, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Teixeira Lobo Lessa de Barros, Gerente de Licenciamento e Qualidade Ambiental**, em 27/07/2026, às 07:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rick, Diretora de Licenciamento**, em 27/07/2026, às 10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **10928379** e o código CRC **E98689A3**.

Avenida do Cerrado, 999 -
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) - Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 26.9.000000445-0

SEI Nº 10928379v1