

**AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

PARECER TÉCNICO Nº 660 / 2021 – GERLQA


PROCESSO	83705060
ASSUNTO	Licença Ambiental de Instalação – LI
RAZÃO SOCIAL	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
NOME FANTASIA	SEINFRA
CNPJ	17.497.764/0001-37
ENDEREÇO	Rua GP-03 com Rua GP-08, APM-2, Residencial Goyaz Park
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	16°42'19.55" S e 49°22'42.74" O
ATIVIDADE LICENCIADA	Obras de implantação do “Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Residencial Goyaz Park
CADASTRO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – CAE	-
CADASTRO IMOBILIÁRIO OU PLANTA BAIXA	Área de 4.465,40m² Área construída de 1.516,38m² Área permeável de 1.658,18m² (37,13%).
PORTE: Alto	Grau de poluição: Alto

1 – DO PEDIDO

Em atendimento ao pedido para obtenção da Licença Ambiental Prévia e de Instalação – LP/LI, cujo processo foi protocolado em 30/06/2020.

2 – HISTÓRICO DOS AUTOS

No Parecer Técnico nº. 944/2020 – GERLQA (fls. 14/15), o qual apontou algumas exigências e/ou pendências para a continuidade. Em atendimento foram anexados aos autos os seguintes documentos:



Laudo de Sondagem do lençol freático, com croqui de locação dos furos e ART (fls. 18/21). Análise: **cumprido**.

- ART do Projeto de Arquitetura (fls. 23/25). Análise: **cumprido**.
- ART do Projeto Hidrossanitário (fl. 22). Análise: **cumprido**.
- Plano de Controle Ambiental – PCA contemplando o Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil – PGRCC, com ART (fls. 26/46). Análise: **cumprido**.

3 – VISTORIA IN LOCO

Considerando o Decreto 1601 de 22 de fevereiro de 2021 que mantém SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município de Goiânia e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Poder Executivo do Município de Goiânia - AMMA em seus artigos 10º e 36º, a Agência Municipal de Meio Ambiente criará procedimentos extraordinários a fim de cumprir os artigos supramencionados e evitar prejuízo no que diz respeito a tramitação dos processos nesse órgão.

Ainda que em momento oportuno poderão ser realizadas vistorias *in loco* para fins de licenciamento e monitoramento ambiental.

A AMMA se reserva ao Direito de exigir estudos complementares, documentos e/ou realizar vistorias técnicas quando houver necessidade.

4 – ANÁLISE TÉCNICA/ PENDÊNCIAS

A Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA concede o seguinte informe:

4.1 – Documentos:

- Preenchimento do Requerimento. (fl. 03). Análise: **cumprido**
- Comprovante de pagamento da taxa (DUAM) (processo Prefeitura de Goiânia). Análise: **cumprido**
- Documentos pessoais (fl. 04). Análise: **cumprido**
- Publicação do pedido de licença ambiental prévia e de instalação (fl. 06). Análise: **cumprido**.
- Desenho Técnico - Planta Baixa (fl. 54) com o Quadro de área: Área de 4.465,40m²; Área construída de 1.516,38m²; Área permeável de 1.658,18m² (37,13%). Análise: **cumprido**.

4.2- Estudos Ambientais



Laudo de Sondagem do lençol freático, com croqui de locação dos furos e ART (fls. 29/32).

Conforme o estudo foram realizados 02 furos de sondagem em 10/01/2019 e 10/12/2019 no qual não foram encontrados os níveis de água do lençol freático. Análise: **cumprido**.

- **Memorial de Caracterização da Obra – MCO e a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. (fls. 07/09).** Conforme o documento apresentado nas fls. 08/09 trata-se das obras de construção de um Centro Municipal de Educação Infantil no Residencial Goyaz Park. A área total do terreno é de 4.465,40m², área construída de 1.516,38m² e área permeável de 1.658,18m². O empreendimento terá apenas pavimento térreo. O fornecimento de água será realizado pela SANEAGO e o esgoto será encaminhado para tanque séptico e sumidouro. Análise: **cumprido**.
- **Projeto de Arquitetura e a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 12/13 – 23/25).** Segundo os projetos de arquitetura sem aprovação da SEPLANH (fls. 12/13) o empreendimento será implantado em uma área de 4.465,40m²; área construída de 1.516,38m²; e área permeável de 1.658,18m² (37,13%). Análise: **cumprido**.
- **Plano de Controle Ambiental e Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil e a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 26/46).** O estudo está de acordo com a classificação, triagem, acondicionamento e destinação final dos resíduos da obra estarão de acordo com a Lei 12.305/2002; NBR 10.004/2004; Resolução CONAMA 307/2002, 348/2004 e 431/2011. Os estudos estão de acordo com o Termo de Referência da AMMA. Análise: **cumprido**.
- **Projeto Hidrossanitário e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 10/11 - 22).** Segundo os projetos apresentados nas fls. 10/11 serão implantados três poços de infiltração de água pluvial, com 2,10m de altura; 1,50m de diâmetro e 12,80m³ de volume. Para o esgotamento sanitário serão implantadas duas fossas ecológicas com capacidade de 3.000L e quatro sumidouros com 4,50m de altura; 1,60m de diâmetro e área de infiltração de 100m². Análise: **cumprido**.

5 – ART DOS RESPONSÁVEIS PELOS ESTUDOS

- **Laudo de Sondagem e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.** Responsável técnico pelo estudo apresentado: Reginaldo de Sousa Barbosa, Registro CREA: 9658/D-GO, ART nº. 1020190082022. Análise: **cumprido**.
- **Memorial de Caracterização da Obra – MCO e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.** Responsáveis técnicos pelo estudo apresentado: Renata de Souza Costa. Registro CREA: 1014337780/D-GO, ART nº. 1020200110834. Análise: **cumprido**.





Projeto Hidrossanitário e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Responsável técnico pelo estudo apresentado: Mario Ricardo Queiroz e Silva, Registro CREA: 14273/D-GO, ART nº. 1020180217873. Análise: **cumprido**.

- **Plano de Controle Ambiental e Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.** Responsável técnico pelo estudo apresentado: Renata Rosa Bernardes Lima. Registro CAU: 000A810860, RRT nº. SI10696296I00. Análise: **cumprido**.
- **Projeto de Arquitetura e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.** Responsável técnico pelo estudo apresentado: Bethânia Oliveira Nunes. Registro CAU: A38971-4, RRT nº. 0000008788495. Análise: **cumprido**.

6 – CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES

6.1 – Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, que estabelece que o empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental;

6.2 – Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados;

6.3 – De agora em diante e quando for o caso, o empreendedor deverá seguir as orientações contidas na Lei Nº 12.305 / 2010 para o gerenciamento dos resíduos gerados;

6.4 – Realizar a limpeza e a manutenção preventiva e periódica do Sistema Separador de Água e Óleo - SAO, com periodicidade mínima semanal e conforme ABNT/NBR 15.594-3;

6.5 – Ressalta-se que o empreendedor deverá apresentar na Renovação da licença pleiteada o Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, contendo dados quantitativos e qualitativos dos resíduos gerados, juntamente com os comprovantes de destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos contaminados com hidrocarbonetos, dos resíduos da Caixa Separadora de Água e Óleo – CSAO e do Óleo Lubrificante Usado e/ou Contaminado – OLOC, conforme Termo de Referência AMMA, com ART do profissional **HABILITADO responsável pelo estudo;**

Rua 75, esquina com Rua 66, nº. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.go.gov.br / ascomamma@gmail.com



7 – CONCLUSÃO

Após a análise dos autos esta Gerência, sob o ponto de vista técnico, se manifesta **FAVORÁVEL** à emissão da Licença Ambiental de Instalação - LI para as atividades de Obras de implantação do “Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Residencial Goyaz Park”, ressaltando que o descumprimento de quaisquer diretrizes do licenciamento e/ou normas da legislação ambiental vigente implicará na cassação imediata da Licença e outras penalidades previstas em lei.

Salienta-se que em consulta ao Sistema de Infrações e Denúncias da Prefeitura de Goiânia, não foi encontrado reclamações ou denúncias quanto ao funcionamento do empreendimento no endereço supracitado.

Este parecer é parte integrante da Licença de Instalação – LI.

A AMMA se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

8 – ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto esta Gerência sugere o encaminhamento dos autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental – DIRLIN** para conhecimento e após para a **CHEADV** para emissão da licença e providências cabíveis.

Este é o parecer.

Goiânia, 25 de maio de 2021.

Eliete Moreira dos Santos
Analista em Obras e Urbanismo - GERLQA

Ciente:

Gabriel Teixeira Lobo Lessa de Barros
Gerente – GERLQA

Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor – DIRLIN

